

#6892#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Соммера генерала 12-22, Калининград (подъезд 14)  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7462  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 4170  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,36	0	61,708	0	0	60,358	0	0	24	0	0	2	69,8	63,8	0	0,42	0,34	0	-
25.06.2023	0,312	0	60,795	0	0	59,475	0	0	24	0	0	2	69,5	64,3	0	0,42	0,34	0	-
26.06.2023	0,317	0	60,975	0	0	59,645	0	0	24	0	0	2	69,7	64,4	0	0,42	0,34	0	-
27.06.2023	0,318	0	57,048	0	0	55,802	0	0	24	0	0	2	69,8	64	0	0,42	0,34	0	-
28.06.2023	0,318	0	58,353	0	0	57,111	0	0	24	0	0	2	68,7	63,1	0	0,42	0,34	0	-
29.06.2023	0,289	0	50,765	0	0	49,717	0	0	24	0	0	2	67,5	61,2	0	0,41	0,35	0	-
30.06.2023	0,309	0	53,42	0	0	52,256	0	0	24	0	0	2	69,7	63,8	0	0,41	0,35	0	-
01.07.2023	0,299	0	53,715	0	0	52,54	0	0	24	0	0	2	69,8	64,1	0	0,42	0,35	0	-
02.07.2023	0,317	0	53,753	0	0	52,581	0	0	24	0	0	2	69,7	63,6	0	0,41	0,35	0	-
03.07.2023	0,326	0	53,565	0	0	52,404	0	0	24	0	0	2	69,4	63,2	0	0,41	0,35	0	-
04.07.2023	0,331	0	54,08	0	0	52,9	0	0	24	0	0	2	69,7	63,4	0	0,42	0,35	0	-
05.07.2023	0,329	0	54,305	0	0	53,124	0	0	24	0	0	2	69,6	63,4	0	0,42	0,35	0	-
06.07.2023	0,306	0	54,543	0	0	53,348	0	0	24	0	0	2	69,9	64,1	0	0,42	0,35	0	-
07.07.2023	0,333	0	54,403	0	0	53,23	0	0	24	0	0	2	69,2	63	0	0,42	0,35	0	-
08.07.2023	0,308	0	54,573	0	0	53,391	0	0	24	0	0	2	69,4	63,6	0	0,42	0,35	0	-
09.07.2023	0,319	0	54,908	0	0	53,705	0	0	24	0	0	2	69,9	63,9	0	0,42	0,35	0	-
10.07.2023	0,334	0	54,543	0	0	53,338	0	0	24	0	0	2	70,2	63,9	0	0,42	0,35	0	-
11.07.2023	0,299	0	53,783	0	0	52,62	0	0	24	0	0	2	69,3	63,6	0	0,41	0,35	0	-
12.07.2023	0,306	0	54,508	0	0	53,316	0	0	24	0	0	2	69,8	64,1	0	0,4	0,34	0	-
13.07.2023	0,306	0	53,883	0	0	52,76	0	0	24	0	0	2	67,9	61,7	0	0,4	0,33	0	-
14.07.2023	0,321	0	56,403	0	0	55,174	0	0	24	0	0	2	69,6	63,8	0	0,4	0,33	0	-
15.07.2023	0,325	0	56,333	0	0	55,107	0	0	24	0	0	2	69,6	63,7	0	0,4	0,33	0	-
16.07.2023	0,328	0	56,413	0	0	55,188	0	0	24	0	0	2	69,5	63,6	0	0,4	0,33	0	-
17.07.2023	0,309	0	55,923	0	0	54,707	0	0	24	0	0	2	69,6	63,9	0	0,4	0,33	0	-
18.07.2023	0,302	0	55,833	0	0	54,619	0	0	24	0	0	2	69,6	64	0	0,4	0,33	0	-
19.07.2023	0,332	0	55,995	0	0	54,782	0	0	24	0	0	2	69,4	63,4	0	0,4	0,33	0	-
20.07.2023	0,335	0	56,798	0	0	55,566	0	0	24	0	0	2	69,5	63,4	0	0,41	0,33	0	-
21.07.2023	0,344	0	57,653	0	0	56,398	0	0	24	0	0	2	69,6	63,5	0	0,41	0,34	0	-
22.07.2023	0,33	0	57,743	0	0	56,487	0	0	24	0	0	2	69,6	63,7	0	0,41	0,34	0	-
23.07.2023	0,33	0	58,133	0	0	56,871	0	0	24	0	0	2	69,5	63,7	0	0,41	0,34	0	-
Итого:	9,592	0	1674,853	0	0	1638,52	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,592																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.06.2023	2981,535	213225,062	0	0	208254,25	0	0	51006,63	768	5311,75	0
23.07.2023	2991,126	214899,922	0	0	209892,766	0	0	51726,63	1488	5311,75	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.07.2023 7:53:51