

#145100#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Соммера генерала 12-22, Калининград (подъезд 14)

4402

7462

ВКТ-9

4170

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,309	0	57,063	0	0	55,805	0	0	24	0	0	2	70,1	62,9	0	0,45	0,37	0	-
25.07.2025	0,303	0	57,498	0	0	56,205	0	0	24	0	0	2	70,9	63,2	0	0,45	0,36	0	-
26.07.2025	0,287	0	55,89	0	0	54,671	0	0	24	0	0	2	69,7	62,8	0	0,45	0,37	0	-
27.07.2025	0,295	0	59,255	0	0	57,946	0	0	24	0	0	2	70,2	63,1	0	0,45	0,37	0	-
28.07.2025	0,298	0	56,818	0	0	55,569	0	0	24	0	0	2	70	62,9	0	0,44	0,37	0	-
29.07.2025	0,316	0	65,315	0	0	63,868	0	0	24	0	0	2	70,3	63,3	0	0,45	0,36	0	-
30.07.2025	0,293	0	59,868	0	0	58,551	0	0	24	0	0	2	70,1	63	0	0,47	0,36	0	-
31.07.2025	0,304	0	62,688	0	0	61,291	0	0	24	0	0	2	70,6	63	0	0,47	0,36	0	-
01.08.2025	0,187	0	46,193	0	0	45,172	0	0	18,27	5,73	1	32774	70,2	60,1	0	0,47	0,36	0	-
02.08.2025	0,203	0	64,218	0	0	62,794	0	0	24	0	0	2	70,4	65	0	0,46	0,36	0	-
03.08.2025	0,242	0	64,463	0	0	63,049	0	0	24	0	0	2	70	64,2	0	0,46	0,36	0	-
04.08.2025	0,29	0	54,908	0	0	53,686	0	0	24	0	0	2	70,5	63,1	0	0,46	0,36	0	-
05.08.2025	0,315	0	59,618	0	0	58,286	0	0	24	0	0	2	70,7	63,1	0	0,46	0,36	0	-
06.08.2025	0,309	0	62,08	0	0	60,717	0	0	24	0	0	2	70	63,1	0	0,47	0,36	0	-
07.08.2025	0,305	0	60,173	0	0	58,85	0	0	24	0	0	2	70	63	0	0,47	0,36	0	-
08.08.2025	0,296	0	62,633	0	0	61,267	0	0	24	0	0	2	69,7	62,9	0	0,47	0,36	0	-
09.08.2025	0,32	0	65,715	0	0	64,272	0	0	24	0	0	2	70	62,9	0	0,47	0,36	0	-
10.08.2025	0,31	0	64,023	0	0	62,636	0	0	24	0	0	2	69,5	62,8	0	0,47	0,36	0	-
11.08.2025	0,328	0	68,953	0	0	67,442	0	0	24	0	0	2	69,9	63	0	0,47	0,36	0	-
12.08.2025	0,333	0	70,625	0	0	69,136	0	0	24	0	0	2	68,4	62,5	0	0,46	0,35	0	-
13.08.2025	0,15	0	70,618	0	0	69,576	0	0	21,95	2,05	786432	32774	56,2	45,6	0	0,27	0,24	0	-
14.08.2025	0,291	0	48,135	0	0	47,087	0	0	24	0	0	2	69,6	62,6	0	0,35	0,32	0	-
15.08.2025	0,283	0	47,945	0	0	46,9	0	0	24	0	0	2	69,6	62,6	0	0,35	0,32	0	-
16.08.2025	0,28	0	47,045	0	0	46,014	0	0	24	0	0	2	69,8	62,8	0	0,35	0,32	0	-
17.08.2025	0,315	0	54,035	0	0	52,858	0	0	24	0	0	2	69,6	62,9	0	0,35	0,32	0	-
18.08.2025	0,298	0	48,793	0	0	47,72	0	0	24	0	0	2	70	62,9	0	0,36	0,32	0	-
19.08.2025	0,298	0	51,583	0	0	50,469	0	0	24	0	0	2	69,2	62,6	0	0,34	0,31	0	-
20.08.2025	0,304	0	50,555	0	0	49,451	0	0	24	0	0	2	69,7	62,8	0	0,34	0,31	0	-
21.08.2025	0,358	0	55,893	0	0	54,668	0	0	24	0	0	2	69,8	62,7	0	0,35	0,32	0	-
22.08.2025	0,322	0	51,545	0	0	50,41	0	0	24	0	0	2	70	62,8	0	0,35	0,32	0	-
23.08.2025	0,294	0	49,01	0	0	47,947	0	0	24	0	0	2	69,4	62,8	0	0,35	0,32	0	-
Итого:	9,036	0	1793,154	0	0	1754,313	0	0	736,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,036																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч736,22

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.07.2025	4146,705	290640,531	0	0	283855,438	0	0	68083,58	744	6498,82	0
23.08.2025	4155,74	292433,688	0	0	285609,75	0	0	68819,8	1480,22	6506,6	7,78

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:00:23