

#92733#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Соммера генерала 12-22, Калининград (подъезд 14)  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7462  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 4170  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
01.08.2024	0,273	0	63,108	0	0	61,736	0	0	22,63	1,37	0	32774	69,6	64,4	0	0,42	0,33	0	-
02.08.2024	0,301	0	67,818	0	0	66,338	0	0	24	0	0	2	69,8	65,2	0	0,44	0,33	0	-
03.08.2024	0,285	0	67,928	0	0	66,453	0	0	24	0	0	2	69,5	65,2	0	0,43	0,33	0	-
04.08.2024	0,263	0	66,698	0	0	65,24	0	0	24	0	0	2	69,8	65,8	0	0,43	0,33	0	-
05.08.2024	0,292	0	67,135	0	0	65,674	0	0	24	0	0	2	69,6	65,2	0	0,43	0,33	0	-
06.08.2024	0,261	0	38,12	0	0	37,321	0	0	23,98	0,02	0	32774	68,1	57,8	0	0,37	0,33	0	-
07.08.2024	0,243	0	24,377	0	0	23,887	0	0	24	0	0	0	66,5	56,2	0	0,33	0,32	0	-
08.08.2024	0,244	0	24,285	0	0	23,796	0	0	24	0	0	0	66,6	56,1	0	0,33	0,32	0	-
09.08.2024	0,251	0	23,93	0	0	23,449	0	0	24	0	0	0	66,5	55,6	0	0,33	0,32	0	-
10.08.2024	0,242	0	23,73	0	0	23,255	0	0	24	0	0	0	66,3	55,7	0	0,33	0,32	0	-
11.08.2024	0,25	0	23,29	0	0	22,826	0	0	24	0	0	0	66,2	55	0	0,33	0,32	0	-
12.08.2024	0,244	0	23,732	0	0	23,254	0	0	24	0	0	0	66,6	56	0	0,33	0,32	0	-
13.08.2024	0,253	0	23,747	0	0	23,269	0	0	24	0	0	0	66,6	55,5	0	0,33	0,32	0	-
14.08.2024	0,267	0	23,125	0	0	22,66	0	0	24	0	0	0	66,5	54,4	0	0,33	0,32	0	-
15.08.2024	0,26	0	23,94	0	0	23,453	0	0	24	0	0	0	67	55,7	0	0,33	0,32	0	-
16.08.2024	0,249	0	24,08	0	0	23,59	0	0	24	0	0	0	67	56,2	0	0,33	0,32	0	-
17.08.2024	0,243	0	24,465	0	0	23,968	0	0	24	0	0	0	66,9	56,6	0	0,33	0,32	0	-
18.08.2024	0,252	0	24,228	0	0	23,735	0	0	24	0	0	0	66,9	56	0	0,33	0,32	0	-
19.08.2024	0,25	0	24,487	0	0	23,988	0	0	24	0	0	0	67	56,4	0	0,33	0,32	0	-
20.08.2024	0,25	0	23,785	0	0	23,303	0	0	24	0	0	0	66,8	55,8	0	0,33	0,32	0	-
21.08.2024	0,255	0	23,312	0	0	22,842	0	0	24	0	0	0	66,7	55,3	0	0,33	0,32	0	-
22.08.2024	0,288	0	38,16	0	0	37,36	0	0	24	0	0	2	68,2	58,2	0	0,37	0,33	0	-
23.08.2024	0,213	0	45,8	0	0	44,793	0	0	19,55	4,45	786433	32770	70	65,5	0	0,46	0,34	0	-
Итого:	5,929	0	813,28	0	0	796,19	0	0	546,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,929																		

Общее время работы системы, ч 552  
Период нормальной работы системы, ч 546,16

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
31.07.2024	3559,969	251582,094	0	0	245706,25	0	0	59523,33	202,47	6491,07	565,52
23.08.2024	3565,898	252395,375	0	0	246502,438	0	0	60069,5	748,63	6496,9	571,35

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
29.08.2024 13:03:42