

#34693#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера генерала 12-22, Калининград (подъезд 14)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7462
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4170
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,311	0	57,855	0	0	56,589	0	0	24	0	0	2	69,8	64,3	0	0,4	0,33	0	-
25.08.2023	0,298	0	57,798	0	0	56,545	0	0	24	0	0	2	69,4	64,2	0	0,4	0,33	0	-
26.08.2023	0,309	0	60,245	0	0	58,921	0	0	24	0	0	2	70	64,8	0	0,41	0,33	0	-
27.08.2023	0,33	0	60,14	0	0	58,806	0	0	24	0	0	2	70,4	64,7	0	0,41	0,33	0	-
28.08.2023	0,365	0	60,613	0	0	59,272	0	0	24	0	0	2	70,2	64,1	0	0,42	0,33	0	-
29.08.2023	0,334	0	61,198	0	0	59,856	0	0	24	0	0	2	69,9	64,3	0	0,42	0,34	0	-
30.08.2023	0,342	0	60,795	0	0	59,506	0	0	24	0	0	2	68,6	62,8	0	0,42	0,33	0	-
31.08.2023	0,328	0	60,013	0	0	58,714	0	0	24	0	0	2	69,4	63,8	0	0,42	0,34	0	-
01.09.2023	0,345	0	59,575	0	0	58,271	0	0	24	0	0	2	69,8	63,9	0	0,42	0,34	0	-
02.09.2023	0,317	0	59,875	0	0	58,575	0	0	24	0	0	2	69,5	64,1	0	0,42	0,34	0	-
03.09.2023	0,314	0	59,655	0	0	58,361	0	0	24	0	0	2	69,5	64,1	0	0,42	0,34	0	-
04.09.2023	0,295	0	60,368	0	0	59,051	0	0	24	0	0	2	69,7	64,7	0	0,42	0,34	0	-
05.09.2023	0,367	0	60,788	0	0	59,465	0	0	24	0	0	2	69,6	63,5	0	0,42	0,34	0	-
06.09.2023	0,344	0	61,33	0	0	59,988	0	0	24	0	0	2	69,8	64,1	0	0,42	0,34	0	-
07.09.2023	0,332	0	59,733	0	0	58,429	0	0	24	0	0	2	69,7	64	0	0,42	0,34	0	-
08.09.2023	0,328	0	59,803	0	0	58,499	0	0	24	0	0	2	69,7	64,1	0	0,42	0,34	0	-
09.09.2023	0,317	0	60,395	0	0	59,076	0	0	24	0	0	2	69,8	64,4	0	0,42	0,34	0	-
10.09.2023	0,323	0	59,788	0	0	58,49	0	0	24	0	0	2	69,5	64	0	0,41	0,33	0	-
11.09.2023	0,325	0	60,9	0	0	59,569	0	0	24	0	0	2	69,8	64,4	0	0,42	0,33	0	-
12.09.2023	0,306	0	59,535	0	0	58,265	0	0	24	0	0	2	68,8	63,5	0	0,41	0,34	0	-
13.09.2023	0,335	0	61,293	0	0	59,951	0	0	24	0	0	2	69,9	64,3	0	0,42	0,33	0	-
14.09.2023	0,324	0	60,453	0	0	59,135	0	0	24	0	0	2	69,7	64,2	0	0,41	0,33	0	-
15.09.2023	0,336	0	59,505	0	0	58,211	0	0	24	0	0	2	69,6	63,8	0	0,41	0,33	0	-
16.09.2023	0,349	0	59,7	0	0	58,401	0	0	24	0	0	2	69,6	63,6	0	0,41	0,33	0	-
17.09.2023	0,357	0	60,208	0	0	58,893	0	0	24	0	0	2	69,7	63,7	0	0,41	0,33	0	-
18.09.2023	0,314	0	60,458	0	0	59,141	0	0	24	0	0	2	69,6	64,3	0	0,41	0,33	0	-
19.09.2023	0,351	0	60,898	0	0	59,571	0	0	24	0	0	2	69,7	63,8	0	0,41	0,33	0	-
20.09.2023	0,332	0	60,305	0	0	58,995	0	0	24	0	0	2	69,5	63,9	0	0,41	0,33	0	-
21.09.2023	0,358	0	60,558	0	0	59,235	0	0	24	0	0	2	69,8	63,7	0	0,41	0,33	0	-
22.09.2023	0,367	0	60,978	0	0	59,648	0	0	24	0	0	2	69,7	63,5	0	0,42	0,33	0	-
23.09.2023	0,33	0	60,505	0	0	59,182	0	0	24	0	0	2	69,8	64,2	0	0,41	0,33	0	-
Итого:	10,283	0	1865,263	0	0	1824,611	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,283																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.08.2023	2999,625	216314,188	0	0	211276,594	0	0	52422,48	719,85	5359,93	48,18
23.09.2023	3009,911	218179,453	0	0	213101,203	0	0	53166,48	1463,85	5359,93	48,18

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 16:02:59