

#95073#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Соммера генерала 12-22, Калининград (подъезд 14)  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7462  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 4170  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,302	0	66,533	0	0	65,075	0	0	24	0	0	2	69,9	65,3	0	0,45	0,35	0	-
25.08.2024	0,35	0	67,173	0	0	65,702	0	0	24	0	0	2	69,9	64,6	0	0,45	0,35	0	-
26.08.2024	0,288	0	63,268	0	0	61,88	0	0	24	0	0	2	70	65,2	0	0,45	0,36	0	-
27.08.2024	0,327	0	56,313	0	0	55,091	0	0	24	0	0	2	69,5	63,6	0	0,44	0,37	0	-
28.08.2024	0,294	0	55,763	0	0	54,551	0	0	24	0	0	2	69,6	64,2	0	0,44	0,37	0	-
29.08.2024	0,281	0	57,475	0	0	56,211	0	0	24	0	0	2	70	65	0	0,44	0,37	0	-
30.08.2024	0,272	0	64,943	0	0	63,515	0	0	24	0	0	2	70	65,8	0	0,44	0,34	0	-
31.08.2024	0,276	0	68,36	0	0	66,864	0	0	24	0	0	2	69,9	65,7	0	0,44	0,33	0	-
01.09.2024	0,295	0	69,283	0	0	67,769	0	0	24	0	0	2	69,8	65,4	0	0,44	0,33	0	-
02.09.2024	0,295	0	66,46	0	0	65,016	0	0	24	0	0	2	69,6	65	0	0,44	0,34	0	-
03.09.2024	0,317	0	61,995	0	0	60,643	0	0	24	0	0	2	69,7	64,5	0	0,43	0,34	0	-
04.09.2024	0,304	0	62,348	0	0	61	0	0	24	0	0	2	69,4	64,4	0	0,43	0,34	0	-
05.09.2024	0,294	0	63,29	0	0	61,91	0	0	24	0	0	2	69,7	65	0	0,43	0,34	0	-
06.09.2024	0,282	0	63,915	0	0	62,524	0	0	24	0	0	2	69,6	65,1	0	0,44	0,34	0	-
07.09.2024	0,314	0	63,935	0	0	62,536	0	0	24	0	0	2	69,8	64,8	0	0,43	0,34	0	-
08.09.2024	0,289	0	63,725	0	0	62,344	0	0	24	0	0	2	69,5	64,9	0	0,43	0,34	0	-
09.09.2024	0,295	0	63,083	0	0	61,704	0	0	24	0	0	2	69,8	65	0	0,43	0,34	0	-
10.09.2024	0,314	0	63,98	0	0	62,58	0	0	24	0	0	2	69,8	64,8	0	0,43	0,34	0	-
11.09.2024	0,291	0	62,79	0	0	61,449	0	0	24	0	0	2	68,9	64,1	0	0,43	0,34	0	-
12.09.2024	0,317	0	63,295	0	0	61,917	0	0	24	0	0	2	69,7	64,5	0	0,43	0,34	0	-
13.09.2024	0,289	0	63,72	0	0	62,325	0	0	24	0	0	2	69,9	65,2	0	0,44	0,34	0	-
14.09.2024	0,331	0	63,945	0	0	62,551	0	0	24	0	0	2	69,7	64,4	0	0,44	0,34	0	-
15.09.2024	0,303	0	63,878	0	0	62,481	0	0	24	0	0	2	69,8	65	0	0,44	0,34	0	-
16.09.2024	0,295	0	63,788	0	0	62,402	0	0	24	0	0	2	69,6	64,8	0	0,44	0,34	0	-
17.09.2024	0,314	0	63,575	0	0	62,193	0	0	24	0	0	2	69,6	64,6	0	0,43	0,34	0	-
18.09.2024	0,338	0	63,188	0	0	61,817	0	0	24	0	0	2	69,5	64	0	0,43	0,34	0	-
19.09.2024	0,313	0	62,555	0	0	61,188	0	0	24	0	0	2	69,8	64,7	0	0,43	0,34	0	-
20.09.2024	0,338	0	62,64	0	0	61,277	0	0	24	0	0	2	69,6	64,1	0	0,43	0,34	0	-
21.09.2024	0,333	0	63,213	0	0	61,84	0	0	24	0	0	2	69,6	64,2	0	0,43	0,34	0	-
22.09.2024	0,297	0	62,333	0	0	60,981	0	0	24	0	0	2	69,5	64,6	0	0,43	0,34	0	-
23.09.2024	0,307	0	62,038	0	0	60,677	0	0	24	0	0	2	69,9	64,9	0	0,43	0,34	0	-
Итого:	9,455	0	1962,8	0	0	1920,013	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,455																		

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.08.2024	3565,898	252395,375	0	0	246502,438	0	0	60069,5	748,63	6496,9	19,35
23.09.2024	3575,353	254358,172	0	0	248422,438	0	0	60813,5	1492,63	6496,9	19,35

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2024 7:57:56