

#148536#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Соммера генерала 12-22, Калининград (подъезд 14)

4402

7462

ВКТ-9

4170

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,333	0	53,35	0	0	52,189	0	0	24	0	0	2	69,6	62,8	0	0,34	0,32	0	-
25.08.2025	0,313	0	54,548	0	0	53,374	0	0	24	0	0	2	69,1	62,8	0	0,34	0,32	0	-
26.08.2025	0,316	0	50,64	0	0	49,529	0	0	24	0	0	2	69,9	62,9	0	0,35	0,32	0	-
27.08.2025	0,32	0	53,375	0	0	52,223	0	0	24	0	0	2	69,2	62,7	0	0,34	0,32	0	-
28.08.2025	0,311	0	54,653	0	0	53,476	0	0	24	0	0	2	69,1	62,7	0	0,35	0,32	0	-
29.08.2025	0,329	0	54,963	0	0	53,771	0	0	24	0	0	2	69,4	62,8	0	0,35	0,32	0	-
30.08.2025	0,31	0	49,945	0	0	48,858	0	0	24	0	0	2	69,5	62,6	0	0,35	0,32	0	-
31.08.2025	0,324	0	52,963	0	0	51,811	0	0	24	0	0	2	69,5	62,7	0	0,35	0,32	0	-
01.09.2025	0,277	0	47,305	0	0	46,279	0	0	24	0	0	2	69,4	62,7	0	0,35	0,32	0	-
02.09.2025	0,29	0	49,805	0	0	48,735	0	0	24	0	0	2	69	62,2	0	0,34	0,32	0	-
03.09.2025	0,3	0	49,13	0	0	48,06	0	0	24	0	0	2	69,6	62,7	0	0,35	0,32	0	-
04.09.2025	0,272	0	46,838	0	0	45,873	0	0	23,8	0,2	0	32774	67,4	61,3	0	0,4	0,37	0	-
05.09.2025	0,281	0	51,548	0	0	50,474	0	0	24	0	0	2	67,9	62,2	0	0,43	0,4	0	-
06.09.2025	0,274	0	51,925	0	0	50,843	0	0	24	0	0	2	68	62,3	0	0,43	0,4	0	-
07.09.2025	0,328	0	53,378	0	0	52,272	0	0	24	0	0	2	67,7	61,4	0	0,43	0,4	0	-
08.09.2025	0,324	0	69,383	0	0	67,951	0	0	24	0	0	2	67,6	62,2	0	0,44	0,39	0	-
09.09.2025	0,308	0	52,41	0	0	51,319	0	0	24	0	0	2	67,9	61,8	0	0,43	0,4	0	-
10.09.2025	0,28	0	49,765	0	0	48,729	0	0	24	0	0	2	67,9	62,1	0	0,43	0,4	0	-
11.09.2025	0,29	0	50,64	0	0	49,6	0	0	24	0	0	2	67,4	61,6	0	0,43	0,4	0	-
12.09.2025	0,286	0	51,423	0	0	50,354	0	0	24	0	0	2	67,8	62	0	0,43	0,4	0	-
13.09.2025	0,278	0	51,853	0	0	50,775	0	0	24	0	0	2	67,8	62,2	0	0,43	0,4	0	-
14.09.2025	0,307	0	51,313	0	0	50,251	0	0	24	0	0	2	67,7	61,6	0	0,43	0,4	0	-
15.09.2025	0,301	0	46,943	0	0	45,973	0	0	24	0	0	2	67,6	61,1	0	0,43	0,41	0	-
16.09.2025	0,266	0	37,17	0	0	36,412	0	0	24	0	0	2	67,1	59,8	0	0,43	0,41	0	-
17.09.2025	0,271	0	40,315	0	0	39,488	0	0	24	0	0	2	67,4	60,4	0	0,43	0,41	0	-
18.09.2025	0,286	0	47,34	0	0	46,342	0	0	24	0	0	2	68,4	62,1	0	0,43	0,41	0	-
19.09.2025	0,303	0	56,175	0	0	54,99	0	0	24	0	0	2	68,4	62,5	0	0,44	0,4	0	-
20.09.2025	0,29	0	65,853	0	0	64,491	0	0	24	0	0	2	67,7	62,4	0	0,45	0,4	0	-
21.09.2025	0,312	0	67,7	0	0	66,292	0	0	24	0	0	2	67,9	62,4	0	0,45	0,4	0	-
22.09.2025	0,305	0	65,958	0	0	64,587	0	0	24	0	0	2	67,8	62,4	0	0,45	0,4	0	-
23.09.2025	0,31	0	70,185	0	0	68,735	0	0	24	0	0	2	67,6	62,6	0	0,45	0,4	0	-
Итого:	9,295	0	1648,792	0	0	1614,056	0	0	743,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,295																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743,8

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.08.2025	4155,74	292433,688	0	0	285609,75	0	0	68819,8	760,22	6506,6	7,78
23.09.2025	4165,035	294082,469	0	0	287223,812	0	0	69563,6	1504,02	6506,8	7,98

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:46:09