

#120397#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

22/02/25г.-23/03/25г.

Абонент: _УКЛР

Адрес: _Озерова,39-45

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

Заводской номер 00212292

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хА22А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.02.2025	78,17	69,47	8,7	389,27	378,83	392,34	383,79	-4,96	6	4	2,968	-0,325	24	0	
23.02.2025	76,77	67,99	8,78	381,74	371,85	385,44	377,39	-5,54	6	4	2,906	-0,355	24	0	
24.02.2025	74,44	66,29	8,15	382,64	373,24	387,74	380,01	-6,77	6	4	2,608	-0,423	24	0	
25.02.2025	73,04	64,79	8,25	372,04	363,22	378,12	370,88	-7,66	6	4	2,517	-0,472	24	0	
26.02.2025	72,64	64,62	8,02	380,67	371,72	387,91	380,5	-8,78	6	4	2,426	-0,543	24	0	
27.02.2025	72,38	64,52	7,86	384,43	375,46	391,73	384,31	-8,85	6	4	2,394	-0,545	24	0	
28.02.2025	72,27	64,42	7,85	378,66	369,85	386,11	378,78	-8,93	6	4	2,339	-0,553	24	0	
01.03.2025	74,1	65,91	8,19	377,87	368,67	383,66	376,07	-7,4	6	4	2,55	-0,466	24	0	
02.03.2025	73,3	65,07	8,23	383,25	374,09	388,45	380,93	-6,84	6	4	2,648	-0,424	24	0	
03.03.2025	72,77	64,97	7,8	387,36	378,26	392,25	384,69	-6,43	6	4	2,549	-0,393	24	0	
04.03.2025	72,51	64,86	7,65	388,94	379,83	394,69	387,11	-7,28	6	4	2,446	-0,447	24	0	
05.03.2025	72,5	64,87	7,63	394,22	384,99	399,32	391,66	-6,67	6	4	2,521	-0,408	24	0	
06.03.2025	72,37	65	7,37	399,94	390,59	405,09	397,28	-6,69	6	4	2,46	-0,411	24	0	
07.03.2025	72,29	64,92	7,37	401,09	391,76	405,55	397,73	-5,97	6	4	2,513	-0,361	24	0	
08.03.2025	72,38	65,13	7,25	400,1	390,78	405,15	397,33	-6,55	6	4	2,421	-0,403	24	0	
09.03.2025	72,49	65,16	7,33	400,76	391,4	405,62	397,77	-6,37	6	4	2,466	-0,392	24	0	
10.03.2025	72,27	64,9	7,37	405,23	395,8	410,97	403,06	-7,26	6	4	2,462	-0,448	24	0	
11.03.2025	72,06	64,59	7,47	387,39	378,43	392,73	385,25	-6,82	6	4	2,404	-0,416	24	0	
12.03.2025	72,38	64,78	7,6	387,08	378,03	392,61	385,07	-7,04	6	4	2,435	-0,432	24	0	
13.03.2025	73,55	65,54	8,01	381,27	372,11	386,87	379,29	-7,18	6	4	2,525	-0,449	24	0	
14.03.2025	75,13	66,82	8,31	371,83	362,54	378,03	370,38	-7,84	6	4	2,505	-0,499	24	0	
15.03.2025	76,34	67,65	8,69	371,59	362,05	378,48	370,61	-8,56	6	4	2,584	-0,552	24	0	
16.03.2025	76,2	67,61	8,59	371,2	361,69	378,62	370,78	-9,09	6	4	2,512	-0,59	24	0	
17.03.2025	77,03	68,19	8,84	366,3	356,75	373,52	365,66	-8,91	6	4	2,563	-0,582	24	0	
18.03.2025	74,88	66,57	8,31	326,9	318,81	333,27	326,56	-7,75	6	4	2,146	-0,494	24	0	*
19.03.2025	72,97	65,01	7,96	370,56	361,77	377,71	370,42	-8,65	6	4	2,329	-0,539	24	0	
20.03.2025	72,72	64,94	7,78	375,15	366,34	381,09	373,76	-7,42	6	4	2,382	-0,459	24	0	
21.03.2025	72,62	64,65	7,97	382,1	373,12	387,55	380,15	-7,03	6	4	2,535	-0,43	24	0	
22.03.2025	72,52	64,56	7,96	380,7	371,79	385,85	378,53	-6,74	6	4	2,54	-0,413	24	0	
23.03.2025	72,33	64,56	7,77	383,25	374,31	388,29	380,89	-6,58	6	4	2,498	-0,4	24	0	
Итого:				11463	11188	11634	11406,6	-218,56			75,152	-13,624	720	0	
Средние:	73,58	65,61	7,96						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/02/2524:00	28393,68	27675,65	28426,68	27848,41	-172,76	230,072	-9,936	2194	1
23/03/2524:00	39857,21	38863,73	40061,44	39255,05	-391,32	305,224	-23,56	2914	1
Итого:	11463,53	11188,08	11634,76	11406,64	-218,56	75,152	-13,624	720	0


Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 2075ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



Утверждено с сайта