

#121081#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Озерова 39-45, Калининград
5346
7104
ВКТ-7
00212292
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,608	-0,423	382,64	387,74	373,24	380,01	-6,77	24	0	0	74,4	66,3	8,15	0,6	0,4	-
25.02.2025	2,517	-0,472	372,04	378,12	363,22	370,88	-7,66	24	0	0	73	64,8	8,25	0,6	0,4	-
26.02.2025	2,426	-0,543	380,67	387,91	371,72	380,5	-8,78	24	0	0	72,6	64,6	8,02	0,6	0,4	-
27.02.2025	2,394	-0,545	384,43	391,73	375,46	384,31	-8,85	24	0	0	72,4	64,5	7,86	0,6	0,4	-
28.02.2025	2,339	-0,553	378,66	386,11	369,85	378,78	-8,93	24	0	0	72,3	64,4	7,85	0,6	0,4	-
01.03.2025	2,55	-0,466	377,87	383,66	368,67	376,07	-7,4	24	0	0	74,1	65,9	8,19	0,6	0,4	-
02.03.2025	2,648	-0,424	383,25	388,45	374,09	380,93	-6,84	24	0	0	73,3	65,1	8,23	0,6	0,4	-
03.03.2025	2,549	-0,393	387,36	392,25	378,26	384,69	-6,43	24	0	0	72,8	65	7,8	0,6	0,4	-
04.03.2025	2,446	-0,447	388,94	394,69	379,83	387,11	-7,28	24	0	0	72,5	64,9	7,65	0,6	0,4	-
05.03.2025	2,521	-0,408	394,22	399,32	384,99	391,66	-6,67	24	0	0	72,5	64,9	7,63	0,6	0,4	-
06.03.2025	2,46	-0,411	399,94	405,09	390,59	397,28	-6,69	24	0	0	72,4	65	7,37	0,6	0,4	-
07.03.2025	2,513	-0,361	401,09	405,55	391,76	397,73	-5,97	24	0	0	72,3	64,9	7,37	0,6	0,4	-
08.03.2025	2,421	-0,403	400,1	405,15	390,78	397,33	-6,55	24	0	0	72,4	65,1	7,25	0,6	0,4	-
09.03.2025	2,466	-0,392	400,76	405,62	391,4	397,77	-6,37	24	0	0	72,5	65,2	7,33	0,6	0,4	-
10.03.2025	2,462	-0,448	405,23	410,97	395,8	403,06	-7,26	24	0	0	72,3	64,9	7,37	0,6	0,4	-
11.03.2025	2,404	-0,416	387,39	392,73	378,43	385,25	-6,82	24	0	0	72,1	64,6	7,47	0,6	0,4	-
12.03.2025	2,435	-0,432	387,08	392,61	378,03	385,07	-7,04	24	0	0	72,4	64,8	7,6	0,6	0,4	-
13.03.2025	2,525	-0,449	381,27	386,87	372,11	379,29	-7,18	24	0	0	73,6	65,5	8,01	0,6	0,4	-
14.03.2025	2,505	-0,499	371,83	378,03	362,54	370,38	-7,84	24	0	0	75,1	66,8	8,31	0,6	0,4	-
15.03.2025	2,584	-0,552	371,59	378,48	362,05	370,61	-8,56	24	0	0	76,3	67,6	8,69	0,6	0,4	-
16.03.2025	2,512	-0,59	371,2	378,62	361,69	370,78	-9,09	24	0	0	76,2	67,6	8,59	0,6	0,4	-
17.03.2025	2,563	-0,582	366,3	373,52	356,75	365,66	-8,91	24	0	0	77	68,2	8,84	0,6	0,4	-
18.03.2025	2,146	-0,494	326,9	333,27	318,81	326,56	-7,75	24	0	1	74,9	66,6	8,31	0,6	0,4	-
19.03.2025	2,329	-0,539	370,56	377,71	361,77	370,42	-8,65	24	0	0	73	65	7,96	0,6	0,4	-
20.03.2025	2,382	-0,459	375,15	381,09	366,34	373,76	-7,42	24	0	0	72,7	64,9	7,78	0,6	0,4	-
21.03.2025	2,535	-0,43	382,1	387,55	373,12	380,15	-7,03	24	0	0	72,6	64,6	7,97	0,6	0,4	-
22.03.2025	2,54	-0,413	380,7	385,85	371,79	378,53	-6,74	24	0	0	72,5	64,6	7,96	0,6	0,4	-
23.03.2025	2,498	-0,4	383,25	388,29	374,31	380,89	-6,58	24	0	0	72,3	64,6	7,77	0,6	0,4	-
Итого:	69,278	0	10692,52	10856,98	10437,4	10645,46	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	69,278															

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

672
672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	235,946	29164,69	29204,46	28426,33	28609,59
23.03.2025	305,224	39857,21	40061,44	38863,73	39255,05

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2025 7:37:38