

#78550#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/24г.-22/04/24г.

Абонент: УКЛР Договор N: _____
Адрес: Озерова, 39-45 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00212292 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0x80E3 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
24/03/24	71.91	62.90	9.01	325.41	317.90	329.30	323.33	-5.43	6.00	4.00	2.533	-0.319	24	0	
25/03/24	72.17	63.44	8.73	337.03	329.19	340.93	334.65	-5.46	6.00	4.00	2.543	-0.324	24	0	
26/03/24	72.37	63.83	8.54	345.96	337.87	349.89	343.37	-5.50	6.00	4.00	2.549	-0.324	24	0	
27/03/24	72.02	63.72	8.30	353.22	345.02	357.17	350.54	-5.52	6.00	4.00	2.525	-0.328	24	0	
28/03/24	70.47	62.52	7.95	357.85	349.86	361.74	355.24	-5.38	6.00	4.00	2.457	-0.315	24	0	
29/03/24	71.08	63.09	7.99	364.09	355.90	367.73	361.03	-5.13	6.00	4.00	2.538	-0.298	24	0	
30/03/24	71.89	63.86	8.03	371.98	363.41	375.69	368.72	-5.31	6.00	4.00	2.591	-0.315	24	0	
31/03/24	71.95	64.12	7.83	371.61	363.02	375.98	368.91	-5.89	6.00	4.00	2.480	-0.351	24	0	
01/04/24	71.51	64.19	7.32	381.02	372.32	385.32	378.04	-5.72	6.00	4.00	2.371	-0.344	24	0	
02/04/24	71.34	63.63	7.71	363.34	355.08	366.42	359.63	-4.55	6.00	4.00	2.461	-0.266	24	0	
03/04/24	73.23	64.38	8.85	340.73	332.58	343.00	336.51	-3.93	6.00	4.00	2.702	-0.228	24	0	
04/04/24	73.48	64.72	8.76	344.82	336.56	347.65	340.99	-4.43	6.00	4.00	2.673	-0.263	24	0	
05/04/24	71.76	63.57	8.19	358.42	350.16	361.06	354.37	-4.21	6.00	4.00	2.613	-0.244	24	0	
06/04/24	71.70	63.79	7.91	362.36	354.05	364.13	357.35	-3.30	6.00	4.00	2.604	-0.186	24	0	
07/04/24	71.80	63.69	8.11	365.52	357.11	366.85	360.02	-2.91	6.00	4.00	2.729	-0.164	24	0	
08/04/24	71.78	64.09	7.69	372.42	363.87	373.94	366.91	-3.04	6.00	4.00	2.620	-0.170	24	0	
09/04/24	71.72	64.52	7.20	392.84	383.81	394.48	386.98	-3.17	6.00	4.00	2.574	-0.177	24	0	
10/04/24	71.37	65.32	6.05	317.36	310.15	318.79	312.58	-2.43	6.00	4.00	1.731	-0.135	24	0	
11/04/24	70.74	68.72	2.02	319.13	311.98	321.35	314.48	-2.50	6.00	4.00	0.468	-0.150	24	0	
12/04/24	70.74	68.81	1.93	324.26	316.99	326.70	319.70	-2.71	6.00	4.00	0.434	-0.166	24	0	*
13/04/24	70.42	68.32	2.10	324.88	317.66	327.26	320.34	-2.68	6.00	4.00	0.495	-0.161	24	0	
14/04/24	70.51	68.38	2.13	323.67	316.48	325.97	319.08	-2.60	6.00	4.00	0.505	-0.154	24	0	
15/04/24	70.57	68.25	2.32	317.52	310.44	319.77	313.03	-2.59	6.00	4.00	0.559	-0.157	24	0	
16/04/24	70.74	68.40	2.34	296.31	289.65	298.44	292.13	-2.48	6.00	4.00	0.519	-0.146	24	0	
17/04/24	70.72	68.27	2.45	284.95	278.57	287.18	281.14	-2.57	6.00	4.00	0.520	-0.155	24	0	
18/04/24	70.89	65.54	5.35	279.40	273.13	281.01	275.51	-2.38	6.00	4.00	1.316	-0.136	24	0	

19/04/24	71.81	62.15	9.66	285.95	279.39	288.02	282.91	-3.52	6.00	4.00	2.492	-0.196	24	0
20/04/24	71.87	61.73	10.14	277.71	271.30	279.33	274.41	-3.11	6.00	4.00	2.568	-0.169	24	0
21/04/24	71.87	61.83	10.04	274.71	268.38	276.19	271.35	-2.97	6.00	4.00	2.525	-0.158	24	0
22/04/24	72.32	62.04	10.28	269.67	263.38	271.32	266.52	-3.14	6.00	4.00	2.522	-0.170	24	0

Итого: | | | | 10004. | 9775.21 | 10082. | 9889.77 | -114.56 | | | 60.217 | -6.669 | 720 | 0 |

Средние: | 71.55 | 64.72 | 6.83 | | | | | | | 6.00 | 4.00 | | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/03/24 24:00	430626.45	420413.27	428835.18	420098.78	314.49	2558.465	37.075	32462	262
22/04/24 24:00	440630.59	430188.48	438917.79	429988.55	199.93	2618.682	30.406	33182	262
Итого:	10004.14	9775.21	10082.61	9889.77	-114.56	60.217	-6.669	720	0

Период нормальной работы 720ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 33456ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

