

#133771#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Озерова 39-45, Калининград
5346
7104
ВКТ-7
00212292
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,663	0,076	329,73	328,38	322,05	321,03	1,02	24	0	0	72,3	70,5	1,79	0,6	0,4	-
25.05.2025	0,778	0,131	330,58	328,3	322,93	321,05	1,88	24	0	0	72,1	70,1	1,96	0,6	0,4	-
26.05.2025	0,678	0,105	328,58	326,77	320,95	319,49	1,46	24	0	0	72,1	70,4	1,75	0,6	0,4	-
27.05.2025	0,696	0,128	347,08	344,95	339,08	337,3	1,78	24	0	0	71,9	70,3	1,64	0,6	0,4	-
28.05.2025	0,773	0,165	362,2	359,47	353,64	351,32	2,32	24	0	0	72,8	71,1	1,68	0,6	0,4	-
29.05.2025	0,588	0,018	360,85	360,44	352,33	352,23	0,1	24	0	0	72,9	71,3	1,61	0,6	0,4	-
30.05.2025	0,632	0,053	369,22	368,12	360,57	359,8	0,77	24	0	0	72,6	71	1,56	0,6	0,4	-
31.05.2025	0,665	0,054	355,6	354,49	347,86	347,1	0,76	24	0	0	69,5	67,8	1,72	0,6	0,4	-
01.06.2025	0,568	-0,027	359,78	360,11	351,45	352,12	-0,67	24	0	0	72	70,3	1,7	0,6	0,4	-
02.06.2025	0,516	-0,053	360,31	361,09	351,93	353,01	-1,08	24	0	0	72,2	70,5	1,63	0,6	0,4	-
03.06.2025	0,507	-0,067	359,22	360,25	350,93	352,26	-1,33	24	0	0	71,7	70,1	1,66	0,6	0,4	-
04.06.2025	0,533	-0,002	359,44	359,36	351,15	351,36	-0,21	24	0	0	71,8	70,3	1,52	0,6	0,4	-
05.06.2025	0,617	0,082	356,81	355,38	348,54	347,41	1,13	24	0	0	72,2	70,7	1,5	0,6	0,4	-
06.06.2025	0,321	-0,164	326	328,45	318,44	321,09	-2,65	24	0	1	72,1	70,6	1,55	0,6	0,4	-
07.06.2025	0,183	-0,352	357,83	363	349,54	354,88	-5,34	24	0	0	72,1	70,6	1,54	0,6	0,4	-
08.06.2025	0,232	-0,349	357,32	362,43	349,13	354,43	-5,3	24	0	0	71,8	70,1	1,67	0,6	0,4	-
09.06.2025	0,237	-0,315	357,57	362,21	349,36	354,17	-4,81	24	0	0	71,8	70,2	1,6	0,6	0,4	-
10.06.2025	0,366	-0,174	358,81	361,47	350,63	353,47	-2,84	24	0	0	71,5	70	1,57	0,6	0,4	-
11.06.2025	0,444	-0,065	359,29	360,34	351,11	352,4	-1,29	24	0	0	71,4	69,9	1,48	0,6	0,4	-
12.06.2025	0,572	-0,014	359,55	359,71	351,31	351,78	-0,47	24	0	0	71,6	69,9	1,68	0,6	0,4	-
13.06.2025	0,577	0,012	352,84	352,44	344,7	344,61	0,09	24	0	0	71,9	70,3	1,61	0,6	0,4	-
14.06.2025	0,571	0,049	351,4	350,59	343,36	342,81	0,55	24	0	0	71,7	70,2	1,51	0,6	0,4	-
15.06.2025	0,582	-0,006	349,37	349,42	341,4	341,74	-0,34	24	0	0	71,6	69,8	1,73	0,6	0,4	-
16.06.2025	0,383	-0,149	349,3	351,53	341,38	343,84	-2,46	24	0	0	71,3	69,7	1,59	0,6	0,4	-
17.06.2025	0,36	-0,169	349,33	351,82	341,31	344,05	-2,74	24	0	0	71,6	70,1	1,57	0,6	0,4	-
18.06.2025	0,355	-0,129	349,16	351,09	341,18	343,35	-2,17	24	0	0	71,5	70	1,44	0,6	0,4	-
19.06.2025	0,352	-0,191	340,89	343,96	333,56	336,85	-3,29	24	0	0	69,2	67,5	1,68	0,6	0,4	-
20.06.2025	0,469	-0,057	342,81	343,66	334,92	336	-1,08	24	0	0	71,9	70,3	1,59	0,6	0,4	-
21.06.2025	0,394	-0,122	343,67	345,49	335,65	337,7	-2,05	24	0	0	72,4	70,9	1,56	0,6	0,4	-
22.06.2025	0,436	-0,082	343,74	344,97	335,74	337,24	-1,5	24	0	0	72,2	70,6	1,58	0,6	0,4	-
23.06.2025	0,438	-0,092	343,5	344,88	335,52	337,16	-1,64	24	0	0	72,2	70,6	1,61	0,6	0,4	-
Итого:	15,486	0	10871,78	10894,57	10621,65	10653,05	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,486															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	379,386	60714,15	61182,69	59232,71	59936,03
23.06.2025	394,872	71585,93	72077,26	69854,36	70589,08

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 13:34:42