

#6730#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Озерова 39-45, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7104
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00212292
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,31	-0,187	402,13	404,96	393,05	396,09	-3,04	24	0	0	71	69,7	1,3	0,6	0,4	-
25.06.2023	0,309	-0,176	398,88	401,56	389,96	392,84	-2,88	24	0	0	70,7	69,4	1,26	0,6	0,4	-
26.06.2023	0,382	-0,125	399,89	401,76	390,89	393	-2,11	24	0	0	70,9	69,6	1,31	0,6	0,4	-
27.06.2023	0,357	-0,147	395,68	397,96	386,79	389,24	-2,45	24	0	0	71	69,6	1,32	0,6	0,4	-
28.06.2023	0,204	-0,285	395,92	400,32	387,25	391,77	-4,52	24	0	0	69,9	68,6	1,28	0,6	0,4	-
29.06.2023	0,181	-0,305	379,28	384,12	371,23	376,24	-5,01	24	0	0	68,5	67,2	1,33	0,6	0,4	-
30.06.2023	0,148	-0,309	387,74	392,41	379,01	383,82	-4,81	24	0	0	71	69,7	1,23	0,6	0,4	-
01.07.2023	0,249	-0,21	390,92	394,09	382,08	385,41	-3,33	24	0	0	71,1	69,9	1,22	0,6	0,4	-
02.07.2023	0,375	-0,161	392,32	394,74	383,48	386,12	-2,64	24	0	0	70,9	69,5	1,42	0,6	0,4	-
03.07.2023	0,381	-0,161	390,53	392,97	381,8	384,46	-2,66	24	0	0	70,7	69,3	1,44	0,6	0,4	-
04.07.2023	0,285	-0,201	391,61	394,63	382,78	386	-3,22	24	0	0	71	69,7	1,28	0,6	0,4	-
05.07.2023	0,364	-0,18	395,66	398,36	386,79	389,73	-2,94	24	0	0	70,9	69,4	1,43	0,6	0,4	-
06.07.2023	0,36	-0,152	396,92	399,22	387,96	390,45	-2,49	24	0	0	71,1	69,8	1,34	0,6	0,4	-
07.07.2023	0,388	-0,137	397,12	399,18	388,28	390,6	-2,32	24	0	0	70,5	69,1	1,37	0,6	0,4	-
08.07.2023	0,361	-0,125	397,84	399,81	388,96	391,1	-2,14	24	0	0	70,7	69,4	1,27	0,6	0,4	-
09.07.2023	0,325	-0,197	396,1	399,07	387,14	390,32	-3,18	24	0	0	71,2	69,8	1,37	0,6	0,4	-
10.07.2023	0,193	-0,283	393,79	398,01	384,81	389,19	-4,38	24	0	0	71,4	70,2	1,24	0,6	0,4	-
11.07.2023	0,238	-0,259	383,58	387,46	374,99	379,07	-4,08	24	0	0	70,6	69,3	1,33	0,6	0,4	-
12.07.2023	0,237	-0,215	364,63	367,9	356,4	359,84	-3,44	24	0	0	71	69,7	1,29	0,6	0,4	-
13.07.2023	0,225	-0,19	351,04	354,13	343,51	346,72	-3,21	24	0	0	69	67,8	1,25	0,6	0,4	-
14.07.2023	0,262	-0,183	360,56	363,41	352,46	355,47	-3,01	24	0	0	70,9	69,6	1,3	0,6	0,4	-
15.07.2023	0,288	-0,174	360,67	363,37	352,57	355,46	-2,89	24	0	0	70,8	69,5	1,35	0,6	0,4	-
16.07.2023	0,289	-0,165	360,64	363,16	352,58	355,27	-2,69	24	0	0	70,7	69,4	1,3	0,6	0,4	-
17.07.2023	0,279	-0,162	358,71	361,18	350,67	353,29	-2,62	24	0	0	70,8	69,5	1,27	0,6	0,4	-
18.07.2023	0,304	-0,148	358,28	360,56	350,28	352,72	-2,44	24	0	0	70,8	69,5	1,31	0,6	0,4	-
19.07.2023	0,29	-0,157	359,04	361,37	351,02	353,56	-2,54	24	0	0	70,7	69,4	1,29	0,6	0,4	-
20.07.2023	0,195	-0,225	361,9	365,35	353,83	357,39	-3,56	24	0	0	70,7	69,5	1,21	0,6	0,4	-
21.07.2023	0,157	-0,277	367,82	372,09	359,58	363,92	-4,34	24	0	0	70,8	69,6	1,21	0,6	0,4	-
22.07.2023	0,233	-0,217	370,69	373,96	362,36	365,8	-3,44	24	0	0	70,8	69,5	1,26	0,6	0,4	-
23.07.2023	0,267	-0,192	372,63	375,59	364,29	367,42	-3,13	24	0	0	70,7	69,5	1,28	0,6	0,4	-
Итого:	8,436	0	11432,52	11522,7	11176,8	11272,31	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,436															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	2094,706	337804,54	335233,29	329815,83	328431,74
23.07.2023	2103,142	349237,06	346755,99	340992,63	339704,05

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.07.2023 10:23:37