

#296688#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Мариупольская 1-3, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 6870  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261231  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,845	0,011	186,92	187,31	0,27	183,38	184,8	0,27	0,27	24	0	0	61,8	51,7	10,06	0,61	0,49	-
20.03.2026	3,078	0,001	283,86	285,01	0,03	277,49	280,37	0,03	0,03	24	0	0	69,9	58,8	11,08	0,65	0,52	-
21.03.2026	3,3	0	282,68	284,55	0	276,01	279,69	0	0	24	0	0	72,8	60,9	11,92	0,65	0,52	-
22.03.2026	3,221	0	285,76	286,64	0	279,02	281,69	0	0	24	0	0	72,8	61,3	11,52	0,67	0,5	-
23.03.2026	2,786	0,005	287,49	287,94	0,15	280,95	282,9	0,15	0,15	24	0	0	71,5	61,7	9,86	0,67	0,5	-
24.03.2026	2,889	0,011	265,28	265,68	0,33	259,22	261,21	0,33	0,33	24	0	0	71,7	60,7	11,05	0,69	0,49	-
25.03.2026	2,543	0,005	216,02	215,96	0,16	211,01	212,34	0,16	0,16	24	0	0	72,2	60,3	11,97	0,65	0,5	-
26.03.2026	3,06	0,008	251,79	251,82	0,22	245,91	247,62	0,22	0,22	24	0	0	72,5	60,1	12,36	0,66	0,51	-
27.03.2026	3,323	0,017	267,15	268,79	0,43	260,86	264,31	0,43	0,43	24	0	0	72,7	60,1	12,62	0,63	0,5	-
28.03.2026	3,249	0,009	277,87	279,1	0,21	271,27	274,3	0,21	0,21	24	0	0	73,1	61,2	11,91	0,64	0,5	-
29.03.2026	3,047	0	274,92	277,4	0	268,45	272,58	0	0	24	0	0	72,9	61,6	11,32	0,64	0,5	-
30.03.2026	2,977	0	251,18	252,22	0	245,28	247,95	0	0	24	0	0	72,9	60,8	12,11	0,64	0,5	-
31.03.2026	3,115	0,001	262,96	263,34	0,05	256,76	258,87	0,05	0,05	24	0	0	72,9	60,8	12,1	0,59	0,49	-
01.04.2026	2,838	0,011	232,98	233,18	0,26	227,47	229,25	0,26	0,26	24	0	1	72,8	60,4	12,39	0,56	0,56	-
02.04.2026	0,627	0,015	114,54	115,66	0,44	113,29	114,8	0,44	0,44	24	0	0	42,3	36,7	5,54	0,62	0,52	-
03.04.2026	3,255	0,005	293,02	294,48	0,14	286,46	289,68	0,14	0,14	24	0	0	70,5	59,1	11,35	0,64	0,5	-
04.04.2026	3,235	0	264,42	266,44	0	258,14	261,93	0	0	24	0	0	73	60,5	12,51	0,65	0,49	-
05.04.2026	2,847	0	238,55	239,8	0	232,9	235,69	0	0	24	0	0	73	60,8	12,19	0,64	0,5	-
06.04.2026	3,111	0,004	255,29	255,98	0,13	249,21	251,67	0,13	0,13	24	0	0	73	60,6	12,42	0,61	0,5	-
07.04.2026	3,227	0	266,8	267,34	0,03	260,51	262,85	0,03	0,03	24	0	0	72,8	60,4	12,35	0,63	0,51	-
08.04.2026	3,463	0	261,88	261,86	0	255,51	257,47	0	0	24	0	0	74	60,5	13,53	0,63	0,52	-
09.04.2026	3,537	0	285,93	286,06	0,01	279,1	281,2	0,01	0,01	24	0	0	73,4	60,8	12,64	0,64	0,51	-
10.04.2026	3,221	0,001	264,25	264,17	0,03	257,92	259,68	0,03	0,03	24	0	0	73,3	60,8	12,45	0,64	0,5	-
11.04.2026	2,982	0	273,34	273,57	0,01	266,87	268,8	0,01	0,01	24	0	0	72,8	61,6	11,14	0,65	0,49	-
12.04.2026	2,859	0,006	254,92	255,04	0,23	248,88	250,62	0,23	0,23	24	0	0	73	61,6	11,4	0,65	0,49	-
13.04.2026	2,739	0,009	241,17	241,2	0,24	235,48	237,02	0,24	0,24	24	0	0	72,8	61,3	11,53	0,65	0,48	-
14.04.2026	2,543	0,013	212,4	212,25	0,31	207,41	208,68	0,31	0,31	24	0	0	72,6	60,4	12,14	0,63	0,48	-
15.04.2026	2,752	0,013	226,39	226,35	0,33	221,07	222,55	0,33	0,33	24	0	0	72,7	60,4	12,35	0,64	0,5	-
16.04.2026	2,969	0	242,05	243,71	0	236,3	239,59	0	0	24	0	0	73	60,5	12,52	0,64	0,5	-
17.04.2026	3,011	0,008	225,61	226,38	0,18	220,22	222,66	0,18	0,18	24	0	0	73,2	59,6	13,59	0,65	0,49	-
18.04.2026	2,728	0,015	229,12	229,26	0,35	223,71	225,36	0,35	0,35	24	0	0	73	60,9	12,07	0,66	0,48	-
Итого:	90,377	0	7776,54	7798,49	4,54	7596,06	7668,13	4,54	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	90,377																	

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
18.03.2026	1453,191	120254,8	120404,65	73,62	117398,13	118359,73	73,58
18.04.2026	1543,568	128031,34	128203,14	78,16	124994,19	126027,86	78,12

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.04.2026 7:42:43