

#6714#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
 Адрес потребителя Мариупольская 1-3, Калининград  
 Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 6870  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00261231  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,838	-0,029	52,26	52,93	51,23	52,29	-1,06	24	0	0	67,2	49,8	17,4	0,62	0,58	16
25.05.2021	0,836	-0,024	50,3	50,91	49,29	50,35	-1,06	24	0	0	66,5	48,5	18,01	0,62	0,57	-
26.05.2021	0,891	-0,019	52,12	52,59	51,09	52	-0,91	24	0	0	67,1	48,8	18,27	0,62	0,57	-
27.05.2021	0,878	-0,017	52,18	52,55	51,11	51,94	-0,83	24	0	0	67,2	49,2	18	0,62	0,57	-
28.05.2021	0,851	-0,008	52,25	52,47	51,22	51,85	-0,63	24	0	0	67,2	49,9	17,25	0,62	0,57	11
29.05.2021	0,862	-0,008	50,53	50,72	49,51	50,16	-0,65	24	0	0	66,8	48,7	18,05	0,62	0,57	12,3
30.05.2021	0,88	-0,004	50,75	50,88	49,73	50,35	-0,62	24	0	0	66,8	48,6	18,3	0,62	0,57	-
31.05.2021	0,852	-0,001	53,1	53,12	52,02	52,48	-0,46	24	0	0	67,1	50,3	16,82	0,62	0,58	16
01.06.2021	0,881	-0,005	49,42	49,54	48,43	48,99	-0,56	24	0	0	67	48,2	18,82	0,61	0,58	-
02.06.2021	0,788	-0,014	42,92	43,24	42,04	42,83	-0,79	24	0	0	66,5	46,8	19,68	0,51	0,5	-
03.06.2021	0,522	0,023	30	29,32	29,46	29,04	0,42	24	0	1	62,9	45,8	17,05	0,62	0,58	15
04.06.2021	0,805	-0,01	43,46	43,8	42,61	43,31	-0,7	24	0	1	66,9	47,2	19,69	0,61	0,58	-
05.06.2021	0,716	-0,005	42,05	42,27	41,24	41,79	-0,55	24	0	0	66,4	48,3	18,04	0,61	0,58	13,4
06.06.2021	0,777	-0,005	43,13	43,31	42,26	42,83	-0,57	24	0	1	66,9	47,8	19,03	0,61	0,58	22
07.06.2021	0,731	-0,024	42,8	43,43	41,92	42,96	-1,04	24	0	1	66,5	47,8	18,64	0,61	0,58	-
08.06.2021	0,691	-0,045	44,93	45,91	43,99	45,37	-1,38	24	0	1	67,1	49,8	17,26	0,61	0,58	18,8
09.06.2021	0,682	-0,039	45,17	46,01	44,21	45,48	-1,27	24	0	1	67	50,1	16,84	0,61	0,58	21
10.06.2021	0,718	-0,023	45,86	46,44	44,91	45,9	-0,99	24	0	0	66,9	49,8	17,12	0,61	0,58	-
11.06.2021	0,752	-0,017	46,43	46,83	45,47	46,29	-0,82	24	0	0	67	49,6	17,42	0,61	0,58	-
12.06.2021	0,742	-0,009	46,15	46,4	45,19	45,85	-0,66	24	0	0	67	49,8	17,14	0,62	0,58	-
13.06.2021	0,773	-0,006	45,98	46,15	45,02	45,6	-0,58	24	0	0	66,8	49	17,8	0,62	0,58	-
14.06.2021	0,744	0	46,18	46,25	45,22	45,71	-0,49	24	0	0	67	50	17,01	0,62	0,58	-
15.06.2021	0,754	0	46,36	46,37	45,4	45,83	-0,43	24	0	0	67,1	50	17,09	0,62	0,58	-
16.06.2021	0,774	0	46,82	46,78	45,86	46,24	-0,38	24	0	0	67,2	49,9	17,33	0,62	0,58	-
17.06.2021	0,777	0,002	47,35	47,26	46,39	46,71	-0,32	24	0	0	67,4	50,2	17,14	0,62	0,58	-
18.06.2021	0,74	0,002	45,77	45,63	44,81	45,09	-0,28	24	0	0	67	50,2	16,86	0,62	0,58	-
19.06.2021	0,713	0,007	47,84	47,55	46,88	46,98	-0,1	24	0	0	67,1	51,8	15,31	0,62	0,58	-
20.06.2021	0,729	0,006	47,8	47,53	46,84	46,97	-0,13	24	0	0	67,1	51,4	15,72	0,62	0,58	-
21.06.2021	0,722	0,006	48,3	47,99	47,34	47,42	-0,08	24	0	0	67	51,7	15,31	0,62	0,58	-
22.06.2021	0,718	0,01	49,17	48,8	48,2	48,2	0	24	0	0	67,3	52,4	14,94	0,62	0,58	-
23.06.2021	0,695	0,012	48,84	48,45	47,88	47,82	0,06	24	0	0	67,3	52,8	14,5	0,62	0,58	-
Итого:	23,832	0	1456,22	1461,43	1426,77	1444,63	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,832															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	1078,26	55696,23	54993,6	54344,06	54241,57
23.06.2021	1102,092	57152,45	56455,03	55770,83	55686,2

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.06.2021 8:02:01