

#133770#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Мариупольская 1-3, Калининград

4402

6870

ВКТ-7

00261231

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,714	0	178,87	180,2	0	174,84	176,52	0	0	24	0	0	71	66,9	4,07	0,62	0,6	-
25.05.2025	0,661	0	174,35	175,73	0	170,38	172,15	0	0	24	0	0	71,3	67,4	3,88	0,62	0,61	-
26.05.2025	0,69	0	177,46	178,88	0	173,42	175,2	0	0	24	0	0	71,3	67,3	3,98	0,62	0,6	-
27.05.2025	0,689	0	185,32	186,83	0	181,12	183,02	0	0	24	0	0	71,3	67,5	3,8	0,62	0,6	-
28.05.2025	0,687	0	188,19	189,7	0	183,94	185,81	0	0	24	0	0	71,1	67,4	3,75	0,61	0,6	-
29.05.2025	0,667	0	185,27	186,75	0	181,08	182,91	0	0	24	0	0	71,2	67,5	3,67	0,62	0,6	-
30.05.2025	0,656	0	172,55	173,84	0	168,63	170,3	0	0	24	0	0	71,3	67,4	3,88	0,62	0,61	-
31.05.2025	0,649	0	174,3	175,63	0	170,36	172,05	0	0	24	0	0	71,1	67,3	3,8	0,62	0,61	-
01.06.2025	0,59	0	171,51	172,86	0	167,61	169,3	0	0	24	0	0	71,2	67,7	3,53	0,62	0,61	-
02.06.2025	0,614	0	175,05	176,43	0	171,12	172,83	0	0	24	0	0	71,1	67,5	3,6	0,62	0,61	-
03.06.2025	0,61	0	177,67	179,07	0	173,66	175,35	0	0	24	0	0	71,1	67,6	3,51	0,62	0,61	-
04.06.2025	0,62	0	180,15	181,58	0	176,08	177,84	0	0	24	0	0	71,1	67,6	3,52	0,62	0,61	-
05.06.2025	0,621	0	182,05	183,54	0	177,93	179,75	0	0	24	0	0	71,1	67,6	3,49	0,62	0,61	-
06.06.2025	0,59	0	180,01	181,5	0	175,95	177,79	0	0	24	0	0	70,9	67,6	3,35	0,62	0,61	-
07.06.2025	0,617	0	182,82	184,35	0	178,69	180,53	0	0	24	0	0	71,1	67,7	3,45	0,62	0,61	-
08.06.2025	0,607	0	179,59	181,1	0	175,59	177,37	0	0	24	0	0	71	67,5	3,46	0,62	0,61	-
09.06.2025	0,533	0	136,63	137,75	0	133,54	134,94	0	0	24	0	0	71	67	3,98	0,62	0,61	-
10.06.2025	0,745	0	180,08	181,52	0	176,06	177,87	0	0	24	0	0	70,7	66,4	4,24	0,62	0,61	-
11.06.2025	0,745	0	175,51	176,92	0	171,57	173,37	0	0	24	0	0	71	66,7	4,34	0,62	0,61	-
12.06.2025	0,719	0	176,42	177,88	0	172,43	174,28	0	0	24	0	0	71,1	66,9	4,18	0,62	0,61	-
13.06.2025	0,723	0	172,29	173,7	0	168,35	170,18	0	0	24	0	0	71,2	66,9	4,3	0,62	0,61	-
14.06.2025	0,682	0	177,86	179,31	0	173,87	175,69	0	0	24	0	0	70,7	66,8	3,92	0,62	0,6	-
15.06.2025	0,768	0	183,25	184,7	0	179,12	180,99	0	0	24	0	0	71,1	66,8	4,28	0,61	0,6	-
16.06.2025	0,641	0	163,98	165,2	0	160,32	161,85	0	0	24	0	0	70,9	66,9	4	0,62	0,6	-
17.06.2025	0,689	0	189,09	189,98	0	184,84	186,12	0	0	24	0	0	71	67,3	3,74	0,47	0,46	-
18.06.2025	0,366	0	102,04	103,01	0	99,89	101,03	0	0	24	0	0	68,6	65	3,66	0,6	0,59	-
19.06.2025	0,671	0	162,05	164,2	0	158,51	160,96	0	0	24	0	0	70,1	65,8	4,22	0,61	0,59	-
20.06.2025	0,708	0	184,18	186,23	0	179,99	182,39	0	0	24	0	0	71,4	67,4	3,93	0,61	0,59	-
21.06.2025	0,689	0	194,94	196,15	0	190,5	192,11	0	0	24	0	0	71,1	67,5	3,61	0,61	0,59	-
22.06.2025	0,725	0	193,02	194,36	0	188,63	190,39	0	0	24	0	0	71,1	67,3	3,83	0,61	0,6	-
23.06.2025	0,74	0	200,86	202,37	0	196,34	198,24	0	0	24	0	0	71,2	67,4	3,77	0,61	0,6	-
Итого:	20,426	0	5457,36	5501,27	0	5334,36	5389,13	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,426																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2025	738,993	51684,8	51588,4	0,14	50508,39	50815,5	0,12
23.06.2025	759,419	57142,16	57089,67	0,14	55842,75	56204,63	0,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:31:35