

#142221#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Мариупольская 1-3, Калининград
4402
6870
ВКТ-7
00261231
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,764	0	194,97	196,49	0	190,58	192,52	0	0	24	0	0	70,7	66,7	4,01	0,45	0,46	-
25.06.2025	0,139	0	44,42	45,05	0	43,7	44,39	0	0	24	0	0	59,8	56,8	2,99	0,33	0,34	-
26.06.2025	0	0	0,39	2,22	0	0,39	2,22	0	0	24	0	0	26,6	29	-2,38	0,33	0,33	-
27.06.2025	0	0	0,99	1,88	0	0,99	1,88	0	0	24	0	0	23,1	25,9	-2,78	0,1	0,1	-
28.06.2025	0	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	24	0	0	19,5	19,9	-0,42	0,1	0,1	-
29.06.2025	0	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	24	0	0	19,5	19,8	-0,3	0,1	0,11	-
30.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19	19,2	-0,21	0,4	0,41	-
01.07.2025	0,002	0	4,95	5,12	0	4,93	5,1	0	0	24	0	0	25,2	24,7	0,54	0,57	0,58	-
02.07.2025	0	0	0,15	0,3	0	0,15	0,3	0	0	24	0	0	20,5	21,7	-1,22	0,54	0,54	-
03.07.2025	0,239	0	83,29	84,87	0	81,96	83,65	0	0	24	0	0	57	53,9	3,11	0,63	0,58	-
04.07.2025	0,698	0	279,75	283,37	0	273,45	277,4	0	0	24	0	0	70,9	68,3	2,55	0,63	0,58	-
05.07.2025	0,707	0	277,49	281,78	0	271,24	275,85	0	0	24	0	0	71	68,4	2,6	0,63	0,58	-
06.07.2025	0,631	0	236,03	241,02	0	230,72	235,95	0	0	24	0	0	71,1	68,3	2,73	0,62	0,58	-
07.07.2025	0,762	0,043	262,89	266,97	1,25	256,9	261,28	1,24	1,24	24	0	0	71,5	68,8	2,66	0,62	0,58	-
08.07.2025	0,684	0	252,17	254,13	0	246,46	248,77	0	0	24	0	0	71,2	68,4	2,77	0,61	0,58	-
09.07.2025	0,675	0	239,04	241,06	0	233,75	236,13	0	0	24	0	0	70,2	67,4	2,87	0,62	0,58	-
10.07.2025	0,686	0	241,43	243,77	0	236,06	238,76	0	0	24	0	0	70,4	67,5	2,9	0,62	0,58	-
11.07.2025	0,68	0	240,77	243,21	0	235,45	238,23	0	0	24	0	0	70	67,2	2,87	0,61	0,58	-
12.07.2025	0,649	0	232,33	234,74	0	227,19	229,89	0	0	24	0	0	70,4	67,6	2,85	0,61	0,58	-
13.07.2025	0,684	0	229,36	231,75	0	224,25	227,01	0	0	24	0	0	70,5	67,4	3,04	0,62	0,58	-
14.07.2025	0,715	0	238,33	240,8	0	233	235,81	0	0	24	0	0	70,7	67,6	3,06	0,62	0,58	-
15.07.2025	0,646	0	236,81	239,3	0	231,5	234,3	0	0	24	0	0	70,9	68,1	2,79	0,62	0,59	-
16.07.2025	0,695	0	231,2	233,59	0	226	228,74	0	0	24	0	0	71	67,9	3,08	0,61	0,59	-
17.07.2025	0,682	0	226,6	228,96	0	221,56	224,26	0	0	24	0	0	70,6	67,5	3,06	0,61	0,58	-
18.07.2025	0,644	0	221,57	223,89	0	216,65	219,32	0	0	24	0	0	70,2	67,2	2,97	0,61	0,58	-
19.07.2025	0,625	0	210,37	212,54	0	205,8	208,3	0	0	24	0	0	69,4	66,4	3,03	0,61	0,58	-
20.07.2025	0,645	0	227,31	229,62	0	222,25	224,85	0	0	24	0	0	70,7	67,8	2,89	0,62	0,58	-
21.07.2025	0,616	0	230,87	233,25	0	225,77	228,45	0	0	24	0	0	70,2	67,5	2,73	0,62	0,58	-
22.07.2025	0,654	0	229,33	231,68	0	224,23	226,94	0	0	24	0	0	70,2	67,3	2,91	0,61	0,59	-
23.07.2025	0,628	0	222,87	225,14	0	217,99	220,53	0	0	24	0	0	70	67,2	2,87	0,61	0,58	-
Итого:	14,55	0	5095,68	5156,52	1,25	4982,92	5050,85	1,24	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,55																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2025	759,419	57142,16	57089,67	0,14	55842,75	56204,63	0,12
23.07.2025	773,969	62237,84	62246,19	1,39	60825,67	61255,48	1,36

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 8:08:41