

#28595#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Мариупольская 1-3, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6870
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261231
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2023 | 0,676 | 29,02 | 28,93 | 0 | 28,46 | 28,68 | -0,22 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 43,1 | 23,8 | 0,64 | 0,58 | - |
| 25.07.2023 | 0,649 | 28,05 | 27,91 | 0 | 27,49 | 27,67 | -0,18 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 43,2 | 23,63 | 0,63 | 0,58 | - |
| 26.07.2023 | 0,697 | 31,93 | 31,82 | 0 | 31,3 | 31,57 | -0,27 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 43,5 | 22,24 | 0,64 | 0,58 | - |
| 27.07.2023 | 0,652 | 28,76 | 28,61 | 0 | 28,19 | 28,37 | -0,18 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 43,5 | 23,19 | 0,63 | 0,58 | - |
| 28.07.2023 | 0,655 | 28,64 | 28,5 | 0 | 28,07 | 28,26 | -0,19 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 43,4 | 23,37 | 0,64 | 0,58 | - |
| 29.07.2023 | 0,665 | 29,37 | 29,27 | 0 | 28,78 | 29,02 | -0,24 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 43,8 | 23,05 | 0,64 | 0,58 | - |
| 30.07.2023 | 0,648 | 28,13 | 28,04 | 0 | 27,6 | 27,8 | -0,2 | 24 | 0 | 0 | 67 | 43,5 | 23,43 | 0,63 | 0,58 | - |
| 31.07.2023 | 0,663 | 29,07 | 29 | 0 | 28,5 | 28,75 | -0,25 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 43,5 | 23,29 | 0,64 | 0,58 | - |
| 01.08.2023 | 0,656 | 27,91 | 27,84 | 0 | 27,37 | 27,6 | -0,23 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 43,3 | 23,96 | 0,62 | 0,58 | - |
| 02.08.2023 | 0,661 | 29,89 | 29,84 | 0 | 29,31 | 29,6 | -0,29 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 43,9 | 22,6 | 0,62 | 0,58 | - |
| 03.08.2023 | 0,625 | 29,61 | 29,48 | 0 | 29,02 | 29,23 | -0,21 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 44,8 | 21,46 | 0,62 | 0,59 | - |
| 04.08.2023 | 0,629 | 28,82 | 28,56 | 0 | 28,25 | 28,32 | -0,07 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 44,4 | 22,29 | 0,62 | 0,59 | - |
| 05.08.2023 | 0,65 | 29,1 | 28,79 | 0 | 28,53 | 28,55 | -0,02 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 43,8 | 22,89 | 0,62 | 0,59 | - |
| 06.08.2023 | 0,614 | 29,34 | 28,98 | 0 | 28,76 | 28,73 | 0,03 | 24 | 0 | 0 | 66 | 44,6 | 21,37 | 0,61 | 0,59 | - |
| 07.08.2023 | 0,644 | 32,07 | 31,73 | 0 | 31,45 | 31,49 | -0,04 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 45 | 20,49 | 0,61 | 0,58 | - |
| 08.08.2023 | 0,634 | 29,95 | 29,55 | 0 | 29,35 | 29,31 | 0,04 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 44,6 | 21,67 | 0,61 | 0,58 | - |
| 09.08.2023 | 0,695 | 30,22 | 29,75 | 0 | 29,61 | 29,51 | 0,1 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 43,3 | 23,55 | 0,61 | 0,58 | - |
| 10.08.2023 | 0,669 | 35,9 | 35,51 | 0 | 35,17 | 35,15 | 0,02 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 48,1 | 18,98 | 0,61 | 0,59 | - |
| 11.08.2023 | 0,65 | 30,5 | 30 | 0 | 29,9 | 29,76 | 0,14 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 44,4 | 21,85 | 0,61 | 0,59 | - |
| 12.08.2023 | 0,642 | 30,96 | 30,39 | 0 | 30,36 | 30,15 | 0,21 | 24 | 0 | 0 | 66 | 44,8 | 21,21 | 0,61 | 0,59 | - |
| 13.08.2023 | 0,651 | 30,37 | 29,75 | 0 | 29,75 | 29,51 | 0,24 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 44,4 | 21,92 | 0,61 | 0,59 | - |
| 14.08.2023 | 0,633 | 29,05 | 28,37 | 0 | 28,49 | 28,13 | 0,36 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 44,4 | 22,2 | 0,62 | 0,58 | - |
| 15.08.2023 | 0,64 | 28,94 | 28,18 | 0 | 28,39 | 27,94 | 0,45 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 43,8 | 22,6 | 0,63 | 0,58 | - |
| 16.08.2023 | 0,623 | 27,1 | 26,36 | 0 | 26,58 | 26,11 | 0,47 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 43,9 | 23,46 | 0,62 | 0,58 | - |
| 17.08.2023 | 0,607 | 27,37 | 26,62 | 0 | 26,84 | 26,38 | 0,46 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 44,2 | 22,67 | 0,62 | 0,58 | - |
| 18.08.2023 | 0,619 | 27,82 | 27,07 | 0 | 27,28 | 26,83 | 0,45 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 44,2 | 22,65 | 0,62 | 0,58 | - |
| 19.08.2023 | 0,601 | 28,34 | 27,6 | 0 | 27,8 | 27,36 | 0,44 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 44,7 | 21,76 | 0,62 | 0,58 | - |
| 20.08.2023 | 0,61 | 27,35 | 26,55 | 0 | 26,81 | 26,31 | 0,5 | 24 | 0 | 0 | 67 | 44,2 | 22,83 | 0,62 | 0,58 | - |
| 21.08.2023 | 0,604 | 27,33 | 26,54 | 0 | 26,82 | 26,3 | 0,52 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 44,6 | 22,56 | 0,62 | 0,58 | - |
| 22.08.2023 | 0,606 | 27,86 | 27,05 | 0 | 27,32 | 26,81 | 0,51 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 44,5 | 22,27 | 0,62 | 0,58 | - |
| 23.08.2023 | 0,634 | 27,24 | 26,42 | 0 | 26,71 | 26,18 | 0,53 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 43,4 | 23,76 | 0,62 | 0,58 | - |
| Итого: | 19,902 | 906,01 | 893,01 | 0 | 888,26 | 885,38 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 19,902 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|
| 23.07.2023 | 750,835 | 32026,27 | 3946,97 | 2,17 | 31269,54 | 21661,56 |
| 23.08.2023 | 770,737 | 32932,28 | 4839,98 | 2,17 | 32157,8 | 22546,94 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2023 7:34:42