

#92728#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Мариупольская 1-3, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6870
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261231
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2024 | 0,614 | 0 | 33,88 | 30,93 | 0 | 33,16 | 30,53 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69 | 50,7 | 18,29 | 0,62 | 0,6 | - |
| 25.07.2024 | 0,598 | 0 | 27,44 | 24,78 | 0 | 26,89 | 24,54 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 44,3 | 22,28 | 0,62 | 0,6 | - |
| 26.07.2024 | 0,619 | 0 | 29,82 | 27,2 | 0 | 29,24 | 26,96 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 45 | 21,17 | 0,62 | 0,6 | - |
| 27.07.2024 | 0,625 | 0 | 29,31 | 26,71 | 0 | 28,73 | 26,47 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 44,8 | 21,87 | 0,62 | 0,6 | - |
| 28.07.2024 | 0,654 | 0 | 32,28 | 29,64 | 0 | 31,68 | 29,39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 45,2 | 20,69 | 0,62 | 0,6 | - |
| 29.07.2024 | 0,68 | 0 | 32,82 | 30,22 | 0 | 32,16 | 29,98 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66 | 44,8 | 21,18 | 0,62 | 0,6 | - |
| 30.07.2024 | 0,652 | 0 | 30,67 | 28,18 | 0 | 30,05 | 27,94 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 44,7 | 21,65 | 0,62 | 0,6 | - |
| 31.07.2024 | 0,648 | 0 | 30,68 | 29,46 | 0 | 30,07 | 29,22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 44,7 | 21,7 | 0,62 | 0,6 | - |
| 01.08.2024 | 0,638 | 0 | 30,59 | 30,5 | 0 | 29,95 | 30,25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 45,2 | 21,39 | 0,62 | 0,6 | - |
| 02.08.2024 | 0,662 | 0 | 30,95 | 30,87 | 0 | 30,3 | 30,62 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 44,6 | 21,91 | 0,61 | 0,59 | - |
| 03.08.2024 | 0,656 | 0 | 31,69 | 31,31 | 0 | 31,07 | 31,05 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 45,1 | 21,11 | 0,62 | 0,59 | - |
| 04.08.2024 | 0,64 | 0 | 30,28 | 30,05 | 0 | 29,67 | 29,81 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 44,8 | 21,63 | 0,62 | 0,59 | - |
| 05.08.2024 | 0,678 | 0 | 30,63 | 30,42 | 0 | 30,01 | 30,18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 44 | 22,6 | 0,61 | 0,59 | - |
| 06.08.2024 | 0,643 | 0 | 31,1 | 30,86 | 0 | 30,48 | 30,62 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 66,1 | 45 | 21,11 | 0,61 | 0,6 | - |
| 07.08.2024 | 0,645 | 0 | 32,12 | 31,83 | 0 | 31,45 | 31,57 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 45,8 | 20,54 | 0,61 | 0,6 | - |
| 08.08.2024 | 0,625 | 0 | 31,81 | 31,59 | 0 | 31,14 | 31,34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 46,3 | 20,12 | 0,61 | 0,6 | - |
| 09.08.2024 | 0,65 | 0 | 31,81 | 31,62 | 0 | 31,14 | 31,38 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 45,5 | 20,9 | 0,61 | 0,6 | - |
| 10.08.2024 | 0,636 | 0 | 31,98 | 31,83 | 0 | 31,32 | 31,59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 45,9 | 20,42 | 0,61 | 0,6 | - |
| 11.08.2024 | 0,687 | 0 | 33,07 | 32,9 | 0 | 32,4 | 32,65 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 45,1 | 21,21 | 0,61 | 0,6 | - |
| 12.08.2024 | 0,695 | 0 | 31,92 | 31,77 | 0 | 31,25 | 31,53 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 44,4 | 22,26 | 0,61 | 0,6 | - |
| 13.08.2024 | 0,672 | 0 | 31,38 | 31,23 | 0 | 30,72 | 30,99 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 44,6 | 21,94 | 0,61 | 0,6 | - |
| 14.08.2024 | 0,628 | 0 | 30,26 | 30,13 | 0 | 29,65 | 29,89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 45,3 | 21,21 | 0,61 | 0,6 | - |
| 15.08.2024 | 0,575 | 0 | 27,34 | 27,23 | 0 | 26,83 | 26,99 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 44,9 | 21,43 | 0,61 | 0,6 | - |
| 16.08.2024 | 0,573 | 0 | 26,01 | 25,87 | 0 | 25,51 | 25,63 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 43,8 | 22,47 | 0,61 | 0,6 | - |
| 17.08.2024 | 0,605 | 0 | 27,78 | 27,64 | 0 | 27,24 | 27,4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 44,1 | 22,13 | 0,61 | 0,59 | - |
| 18.08.2024 | 0,639 | 0 | 28,81 | 28,65 | 0 | 28,26 | 28,4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 43,9 | 22,58 | 0,61 | 0,6 | - |
| 19.08.2024 | 0,637 | 0 | 29,06 | 28,91 | 0 | 28,47 | 28,67 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 44,1 | 22,48 | 0,61 | 0,6 | - |
| 20.08.2024 | 0,612 | 0 | 29,06 | 28,94 | 0 | 28,49 | 28,7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 45 | 21,52 | 0,61 | 0,6 | - |
| 21.08.2024 | 0,622 | 0 | 29,22 | 29,14 | 0 | 28,65 | 28,9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 44,7 | 21,79 | 0,61 | 0,6 | - |
| 22.08.2024 | 0,653 | 0 | 29,67 | 29,68 | 0 | 29,05 | 29,44 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 44,1 | 22,51 | 0,62 | 0,6 | - |
| 23.08.2024 | 0,63 | 0 | 28,32 | 28,38 | 0 | 27,74 | 28,14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 44,5 | 22,66 | 0,62 | 0,6 | - |
| Итого: | 19,791 | 0 | 941,76 | 918,47 | 0 | 922,77 | 910,77 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 19,791 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 23.07.2024 | 11,418 | 576,88 | 540,05 | 0,02 | 566,02 | 535,29 | 0 |
| 23.08.2024 | 31,209 | 1518,64 | 1458,52 | 0,02 | 1488,79 | 1446,06 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2024 15:23:47