

#145094#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Мариупольская 1-3, Калининград
4402
6870
ВКТ-7
00261231
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,658	0	225,34	227,64	0	220,28	222,9	0	0	24	0	0	70,9	67,9	2,98	0,62	0,59	-
25.07.2025	0,631	0	233,34	235,8	0	228,08	230,88	0	0	24	0	0	70,9	68,1	2,76	0,63	0,59	-
26.07.2025	0,618	0	240,67	243,26	0	235,24	238,11	0	0	24	0	0	71,2	68,5	2,62	0,62	0,59	-
27.07.2025	0,577	0	246,02	248,7	0	240,5	243,43	0	0	24	0	0	70,9	68,5	2,39	0,62	0,59	-
28.07.2025	0,61	0	240,82	243,4	0	235,39	238,28	0	0	24	0	0	71	68,4	2,6	0,62	0,58	-
29.07.2025	0,632	0	217,07	219,35	0	212,22	214,8	0	0	24	0	0	70,8	67,8	2,96	0,61	0,59	-
30.07.2025	0,619	0	194,61	196,57	0	190,28	192,58	0	0	24	0	0	70,4	67,2	3,24	0,61	0,59	-
31.07.2025	0,625	0	205	207,08	0	200,4	202,79	0	0	24	0	0	70,9	67,8	3,11	0,62	0,59	-
01.08.2025	0,625	0	228,55	230,94	0	223,36	226,09	0	0	24	0	0	71,2	68,4	2,79	0,62	0,59	-
02.08.2025	0,652	0	231,57	233,99	0	226,34	229,1	0	0	24	0	0	71	68,2	2,87	0,62	0,59	-
03.08.2025	0,663	0	222,82	225,13	0	217,88	220,51	0	0	24	0	0	70,5	67,5	3,03	0,62	0,59	-
04.08.2025	0,653	0	222,27	224,51	0	217,19	219,73	0	0	24	0	0	71,7	68,7	3	0,62	0,59	-
05.08.2025	0,675	0	226,04	228,32	0	220,99	223,6	0	0	24	0	0	70,7	67,7	3,06	0,62	0,59	-
06.08.2025	0,692	0	224,94	227,21	0	219,89	222,52	0	0	24	0	0	70,9	67,7	3,14	0,62	0,59	-
07.08.2025	0,648	0	210,78	212,91	0	206,03	208,47	0	0	24	0	0	71,2	68	3,14	0,61	0,59	-
08.08.2025	0,608	0	203,07	205,11	0	198,53	200,86	0	0	24	0	0	70,6	67,6	3,06	0,61	0,59	-
09.08.2025	0,61	0	201,34	203,37	0	196,86	199,18	0	0	24	0	0	70,5	67,4	3,08	0,62	0,6	-
10.08.2025	0,645	0	200,43	202,44	0	195,92	198,31	0	0	24	0	0	70,6	67,3	3,29	0,62	0,6	-
11.08.2025	0,642	0	197,37	199,36	0	192,97	195,31	0	0	24	0	0	70,5	67,2	3,32	0,62	0,6	-
12.08.2025	0,616	0	200,42	202,3	0	195,94	198,17	0	0	24	0	0	70,6	67,4	3,13	0,62	0,6	-
13.08.2025	0,656	0	204,14	205,88	0	199,54	201,61	0	0	24	0	0	70,9	67,6	3,28	0,62	0,6	-
14.08.2025	0,597	0	177,4	178,87	0	173,46	175,24	0	0	24	0	0	70,4	67	3,45	0,62	0,6	-
15.08.2025	0,587	0	171,74	173,14	0	167,9	169,63	0	0	24	0	0	70,6	67,1	3,49	0,62	0,6	-
16.08.2025	0,599	0	173,03	174,42	0	169,12	170,87	0	0	24	0	0	70,7	67,2	3,53	0,62	0,6	-
17.08.2025	0,584	0	168,82	170,19	0	165,08	166,69	0	0	24	0	0	70,5	67	3,54	0,62	0,6	-
18.08.2025	0,644	0	179,5	180,92	0	175,48	177,25	0	0	24	0	0	70,7	67,1	3,67	0,6	0,59	-
19.08.2025	0,622	0	171,27	172,65	0	167,49	169,19	0	0	24	0	0	70,2	66,5	3,71	0,6	0,59	-
20.08.2025	0,589	0	159,96	161,22	0	156,39	158	0	0	24	0	0	70,4	66,6	3,77	0,61	0,6	-
21.08.2025	0,61	0	160,97	162,21	0	157,39	158,95	0	0	24	0	0	70,6	66,7	3,87	0,61	0,6	-
22.08.2025	0,614	0	164,36	165,65	0	160,67	162,31	0	0	24	0	0	70,7	66,9	3,84	0,61	0,6	-
23.08.2025	0,655	0	156,18	157,37	0	152,71	154,28	0	0	24	0	0	70,4	66,2	4,27	0,61	0,6	-
Итого:	19,456	0	6259,84	6319,91	0	6119,52	6189,64	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,456																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2025	773,969	62237,84	62246,19	1,39	60825,67	61255,48	1,36
23.08.2025	793,425	68497,68	68566,1	1,39	66945,19	67445,12	1,36

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 12:58:40