

#95068#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Мариупольская 1-3, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6870
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261231
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,605	0	28,65	28,75	0	28,11	28,51	0	0	24	0	0	66,8	45,2	21,57	0,62	0,59	-
25.08.2024	0,64	0	30,34	30,46	0	29,74	30,22	0	0	24	0	0	66,1	44,6	21,53	0,62	0,59	-
26.08.2024	0,623	0	29,55	29,7	0	28,96	29,45	0	0	24	0	0	66,6	45,1	21,49	0,62	0,6	-
27.08.2024	0,634	0	28,96	29,12	0	28,4	28,88	0	0	24	0	0	67,1	44,7	22,4	0,62	0,59	-
28.08.2024	0,649	0	29,65	29,84	0	29,04	29,6	0	0	24	0	0	67	44,7	22,33	0,62	0,59	-
29.08.2024	0,615	0	29,29	29,5	0	28,73	29,25	0	0	24	0	0	66,9	45,5	21,41	0,62	0,59	-
30.08.2024	0,623	0	28,38	28,59	0	27,8	28,35	0	0	24	0	0	67,2	44,9	22,36	0,62	0,59	-
31.08.2024	0,624	0	28,44	28,66	0	27,86	28,42	0	0	24	0	0	67,3	44,9	22,39	0,62	0,59	-
01.09.2024	0,657	0	29,99	30,19	0	29,39	29,95	0	0	24	0	0	67,1	44,8	22,28	0,62	0,59	-
02.09.2024	0,643	0	31,87	32,08	0	31,24	31,83	0	0	24	0	0	66,3	45,7	20,59	0,61	0,59	-
03.09.2024	0,673	0	30,88	31,05	0	30,23	30,81	0	0	24	0	0	66,9	44,6	22,32	0,62	0,59	-
04.09.2024	0,646	0	29,09	29,28	0	28,49	29,04	0	0	24	0	0	67,3	44,6	22,73	0,62	0,59	-
05.09.2024	0,614	0	31,53	31,73	0	30,88	31,48	0	0	24	0	0	66,5	46,6	19,9	0,62	0,59	-
06.09.2024	0,612	0	30,15	30,38	0	29,54	30,13	0	0	24	0	0	66,6	46	20,66	0,62	0,59	-
07.09.2024	0,612	0	28,9	29,13	0	28,33	28,89	0	0	24	0	0	67,1	45,4	21,67	0,62	0,59	-
08.09.2024	0,647	0	30,68	30,91	0	30,05	30,67	0	0	24	0	0	66,7	45,2	21,5	0,62	0,6	-
09.09.2024	0,643	0	31,62	31,85	0	30,97	31,6	0	0	24	0	0	66,5	45,7	20,81	0,62	0,6	-
10.09.2024	0,689	0	31,43	31,64	0	30,8	31,4	0	0	24	0	0	67,1	44,7	22,41	0,62	0,6	-
11.09.2024	0,635	0	31,04	31,28	0	30,42	31,04	0	0	24	0	0	66,9	45,9	20,97	0,62	0,6	-
12.09.2024	0,678	0	34,02	34,2	0	33,34	33,91	0	0	24	0	0	66,6	46,3	20,33	0,62	0,6	-
13.09.2024	0,66	0	32,98	33,13	0,01	32,29	32,86	0,01	0,01	24	0	0	67,2	46,8	20,45	0,62	0,6	-
14.09.2024	0,734	0	35,22	35,31	0	34,52	34,99	0	0	24	0	0	67,2	46	21,24	0,62	0,6	-
15.09.2024	0,708	0	35,4	35,55	0	34,69	35,19	0	0	24	0	0	67,2	46,8	20,45	0,62	0,6	-
16.09.2024	0,669	0	35,19	35,35	0	34,46	34,96	0	0	24	0	0	67,1	47,7	19,39	0,62	0,6	-
17.09.2024	0,683	0	33,92	34,08	0	33,23	33,74	0	0	24	0	0	67,5	46,9	20,57	0,62	0,6	-
18.09.2024	0,619	0	33,17	33,35	0	32,49	32,96	0	0	24	0	0	67,5	48,3	19,17	0,62	0,6	-
19.09.2024	0,691	0	35,1	35,25	0	34,38	34,86	0	0	24	0	0	67,4	47,4	20,05	0,62	0,6	-
20.09.2024	0,623	0	31,98	32,15	0	31,33	31,84	0	0	24	0	0	67,3	47,4	19,9	0,62	0,6	-
21.09.2024	0,631	0	33,17	33,36	0	32,49	33,04	0	0	24	0	0	66,9	47,5	19,44	0,62	0,6	-
22.09.2024	0,691	0	34,39	34,53	0	33,7	34,22	0	0	24	0	0	67,2	46,6	20,56	0,62	0,6	-
23.09.2024	0,701	0	33,63	33,78	0	32,94	33,49	0	0	24	0	0	67,4	46,1	21,3	0,62	0,6	-
Итого:	20,172	0	978,61	984,18	0,01	958,84	975,58	0,01	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,172																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2024	31,209	1518,64	1458,52	0,02	1488,79	1446,06	0
23.09.2024	51,381	2497,25	2442,7	0,03	2447,63	2421,64	0,01

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:54:06