

#148530#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Мариупольская 1-3, Калининград
4402
6870
ВКТ-7
00261231
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,645	0	152,75	153,88	0	149,4	150,85	0	0	24	0	0	70,1	65,7	4,32	0,6	0,6	-
25.08.2025	0,532	0	138,79	139,79	0	136,43	137,7	0	0	24	0	0	60,9	57	3,92	0,61	0,6	-
26.08.2025	0,666	0	151,43	152,44	0	148,16	149,55	0	0	24	0	0	69,3	64,8	4,5	0,6	0,6	-
27.08.2025	0,618	0	148,53	149,6	0	145,3	146,69	0	0	24	0	0	69,7	65,4	4,25	0,61	0,6	-
28.08.2025	0,605	0	154,07	155,2	0	150,71	152,17	0	0	24	0	0	69,6	65,6	4,01	0,61	0,6	-
29.08.2025	0,638	0	156,36	157,52	0	152,95	154,39	0	0	24	0	0	70	65,8	4,17	0,61	0,6	-
30.08.2025	0,629	0	157,94	159,14	0	154,48	155,97	0	0	24	0	0	70,1	66,1	4,08	0,61	0,6	-
31.08.2025	0,606	0	156,07	157,27	0	152,63	154,15	0	0	24	0	0	70,3	66,3	3,95	0,61	0,6	-
01.09.2025	0,587	0	159,49	160,72	0	155,97	157,52	0	0	24	0	0	70,3	66,5	3,74	0,6	0,6	-
02.09.2025	0,589	0	150,32	151,67	0	147,02	148,66	0	0	24	0	0	69,9	65,9	4	0,61	0,6	-
03.09.2025	0,625	0	159,27	160,71	0	155,71	157,5	0	0	24	0	0	70,4	66,4	4,02	0,62	0,6	-
04.09.2025	0,536	0	172,43	174,14	0	168,54	170,54	0	0	24	0	0	70,9	67,8	3,17	0,62	0,59	-
05.09.2025	0,287	0	144,25	145,94	0	141,04	142,82	0	0	24	0	0	70,8	68,8	2,02	0,62	0,6	-
06.09.2025	0,453	0	245,74	248,03	0,01	240,28	242,74	0,01	0,01	24	0	0	70,7	68,8	1,88	0,61	0,6	-
07.09.2025	0,669	0	302,23	304,8	0	295,42	298,34	0	0	24	0	0	70,9	68,7	2,26	0,61	0,6	-
08.09.2025	0,639	0	321,45	324,24	0	314,12	317,22	0	0	24	0	0	71,5	69,5	2,02	0,61	0,6	-
09.09.2025	0,626	0	304,56	307,2	0	297,71	300,7	0	0	24	0	0	70,9	68,8	2,1	0,61	0,6	-
10.09.2025	0,604	0	289,99	292,52	0	283,52	286,33	0	0	24	0	0	70,6	68,5	2,13	0,61	0,6	-
11.09.2025	0,641	0	281,64	284,04	0	275,3	278,06	0	0	24	0	0	70,8	68,4	2,33	0,61	0,6	-
12.09.2025	0,623	0	285,43	287,89	0	278,99	281,75	0	0	24	0	0	71,2	68,9	2,23	0,61	0,6	-
13.09.2025	0,63	0	291,01	293,53	0	284,41	287,28	0	0	24	0	0	71,2	68,9	2,21	0,6	0,6	-
14.09.2025	0,618	0	276,38	278,77	0	270,21	272,91	0	0	24	0	0	70,7	68,4	2,29	0,61	0,61	-
15.09.2025	0,623	0	289,12	291,63	0	282,6	285,43	0	0	24	0	0	70,9	68,7	2,2	0,61	0,61	-
16.09.2025	0,636	0	295,09	297,68	0	288,44	291,38	0	0	24	0	0	70,9	68,7	2,19	0,61	0,61	-
17.09.2025	0,645	0	286,13	288,65	0	279,73	282,53	0	0	24	0	0	70,7	68,4	2,31	0,61	0,61	-
18.09.2025	0,657	0	296,64	299,27	0	289,99	292,95	0	0	24	0	0	70,8	68,5	2,27	0,61	0,61	-
19.09.2025	0,652	0	293,52	296,17	0	286,86	289,83	0	0	24	0	0	71,3	69	2,26	0,61	0,61	-
20.09.2025	0,614	0	244,51	246,73	0	239,02	241,57	0	0	24	0	0	70,8	68,2	2,57	0,61	0,61	-
21.09.2025	0,603	0	249,91	252,19	0	244,32	246,86	0	0	24	0	0	70,9	68,4	2,46	0,61	0,61	-
22.09.2025	0,611	0	242	244,2	0	236,65	239,12	0	0	24	0	0	70,3	67,8	2,58	0,61	0,61	-
23.09.2025	0,638	0	237,03	239,2	0	231,72	234,2	0	0	24	0	0	70,8	68	2,75	0,6	0,61	-
Итого:	18,745	0	7034,08	7094,76	0,01	6877,63	6947,71	0,01	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,745																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2025	793,425	68497,68	68566,1	1,39	66945,19	67445,12	1,36
23.09.2025	812,17	75531,76	75660,86	1,4	73822,82	74392,83	1,37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 10:53:55