

#98913#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Мариупольская 1-3, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6870
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261231
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2024 | 0,644 | 0 | 32,71 | 32,88 | 0 | 32,04 | 32,61 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67 | 46,8 | 20,19 | 0,62 | 0,6 | - |
| 25.09.2024 | 0,647 | 0 | 32,61 | 32,73 | 0 | 31,94 | 32,45 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 47 | 20,23 | 0,62 | 0,6 | - |
| 26.09.2024 | 0,693 | 0 | 33,67 | 33,77 | 0 | 32,98 | 33,49 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 46,2 | 21,03 | 0,62 | 0,6 | - |
| 27.09.2024 | 0,655 | 0 | 32,78 | 32,87 | 0 | 32,13 | 32,58 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 46,7 | 20,45 | 0,62 | 0,61 | - |
| 28.09.2024 | 0,712 | 0 | 34,43 | 34,48 | 0 | 33,73 | 34,16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67 | 46 | 21,1 | 0,62 | 0,61 | - |
| 29.09.2024 | 0,77 | 0 | 36,08 | 36,11 | 0 | 35,36 | 35,8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 45,3 | 21,79 | 0,62 | 0,61 | - |
| 30.09.2024 | 0,753 | 0 | 33,66 | 33,71 | 0 | 32,95 | 33,39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 44 | 22,87 | 0,53 | 0,51 | - |
| 01.10.2024 | 0,722 | 0 | 36,99 | 37,06 | 0 | 36,31 | 36,76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 63,5 | 43,6 | 19,86 | 0,47 | 0,43 | - |
| 02.10.2024 | 0,724 | 0 | 31,88 | 32,04 | 0 | 31,21 | 31,8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 43,6 | 23,2 | 0,49 | 0,44 | - |
| 03.10.2024 | 0,737 | 0 | 33,52 | 33,8 | 0 | 32,86 | 33,56 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 44 | 22,38 | 0,51 | 0,44 | - |
| 04.10.2024 | 0,761 | 0 | 34,46 | 34,8 | 0 | 33,8 | 34,54 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 44 | 22,47 | 0,51 | 0,44 | - |
| 05.10.2024 | 0,808 | 0 | 36,71 | 37,02 | 0 | 35,99 | 36,71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 43,8 | 22,44 | 0,51 | 0,44 | - |
| 06.10.2024 | 0,814 | 0 | 34,86 | 35,11 | 0 | 34,14 | 34,87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 43,1 | 23,88 | 0,56 | 0,45 | - |
| 07.10.2024 | 0,759 | 0 | 34,42 | 34,71 | 0 | 33,7 | 34,45 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 44,3 | 22,54 | 0,66 | 0,47 | - |
| 08.10.2024 | 1,694 | 0 | 64,95 | 64,8 | 0 | 63,61 | 64,3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 41 | 26,65 | 0,69 | 0,48 | - |
| 09.10.2024 | 2,312 | 0 | 86,52 | 85,97 | 0 | 84,71 | 85,25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 41 | 27,32 | 0,69 | 0,48 | - |
| 10.10.2024 | 2,125 | 0 | 77,08 | 76,53 | 0 | 75,43 | 75,95 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 40,6 | 28,13 | 0,68 | 0,49 | - |
| 11.10.2024 | 2,297 | 0 | 86,2 | 85,63 | 0 | 84,39 | 84,88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 41,4 | 27,22 | 0,68 | 0,5 | - |
| 12.10.2024 | 2,505 | 0 | 98,57 | 97,6 | 0 | 96,49 | 96,74 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 42,5 | 25,94 | 0,67 | 0,5 | - |
| 13.10.2024 | 2,787 | 0 | 107,92 | 105,94 | 0 | 105,61 | 105,05 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69 | 42,7 | 26,39 | 0,68 | 0,5 | - |
| 14.10.2024 | 2,581 | 0 | 93,62 | 91,65 | 0 | 91,61 | 90,89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 41,1 | 28,16 | 0,68 | 0,5 | - |
| 15.10.2024 | 2,579 | 0 | 94,51 | 92,59 | 0 | 92,49 | 91,85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 41 | 27,87 | 0,67 | 0,51 | - |
| 16.10.2024 | 2,853 | 0 | 114,12 | 112,38 | 0 | 111,74 | 111,4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 42,9 | 25,51 | 0,68 | 0,51 | - |
| 17.10.2024 | 2,805 | 0 | 109,87 | 108,49 | 0 | 107,52 | 107,56 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69 | 42,9 | 26,1 | 0,68 | 0,51 | - |
| 18.10.2024 | 2,693 | 0 | 105,41 | 104,29 | 0 | 103,18 | 103,42 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 42,5 | 26,11 | 0,69 | 0,5 | - |
| 19.10.2024 | 2,628 | 0 | 99,5 | 98,46 | 0 | 97,38 | 97,63 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 42,2 | 26,99 | 0,68 | 0,51 | - |
| 20.10.2024 | 2,729 | 0 | 106,36 | 105,42 | 0 | 104,12 | 104,5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 42,5 | 26,21 | 0,69 | 0,5 | - |
| 21.10.2024 | 2,507 | 0 | 93,32 | 92,37 | 0 | 91,35 | 91,59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 41,2 | 27,45 | 0,69 | 0,49 | - |
| 22.10.2024 | 2,275 | 0 | 80,6 | 79,63 | 0 | 78,88 | 79,02 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69 | 40,1 | 28,83 | 0,57 | 0,45 | - |
| 23.10.2024 | 1,801 | 0,001 | 101,15 | 100,69 | 0,03 | 99,58 | 100,01 | 0,03 | 0,03 | 24 | 0 | 0 | 55,4 | 37,2 | 18,17 | 0,42 | 0,38 | - |
| Итого: | 49,37 | 0 | 1998,48 | 1983,53 | 0,03 | 1957,23 | 1967,21 | 0,03 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 49,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 23.09.2024 | 51,381 | 2497,25 | 2442,7 | 0,03 | 2447,63 | 2421,64 | 0,01 |
| 23.10.2024 | 100,751 | 4495,73 | 4426,23 | 0,06 | 4404,86 | 4388,85 | 0,04 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2024 8:05:26