

# #112366#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Мариупольская 1-3, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 6870  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261231  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	3,683	0	191,05	190,06	0	186,32	187,41	0	0	24	0	0	74,8	55	19,76	0,66	0,52	1,8
25.12.2024	3,617	0	209,55	208,84	0	204,53	205,83	0	0	24	0	0	73,4	55,7	17,67	0,65	0,53	2,1
26.12.2024	3,489	0	249,65	249,6	0	243,99	245,88	0	0	24	0	0	71,1	56,9	14,28	0,65	0,53	3,8
27.12.2024	3,311	0	262,28	262,49	0,01	256,44	258,43	0,01	0,01	24	0	0	70,5	57,6	12,88	0,63	0,54	5,3
28.12.2024	3,432	0	330,73	331,82	0	323,61	326,57	0	0	24	0	0	69,2	58,6	10,6	0,65	0,53	4,3
29.12.2024	3,579	0	252,01	251,84	0	246,31	248,09	0	0	24	0	0	71,1	56,6	14,53	0,64	0,54	3,9
30.12.2024	3,552	0	248,56	248,35	0	243,04	244,76	0	0	24	0	0	70,4	55,8	14,6	0,64	0,54	4,8
31.12.2024	3,686	0	235,61	235,14	0	230,45	231,94	0	0	24	0	0	70	54	15,98	0,65	0,54	5,5
01.01.2025	3,356	0	225,23	224,81	0	220,27	221,64	0	0	24	0	0	70,2	55	15,21	0,65	0,53	4,2
02.01.2025	3,762	0	221,2	220,48	0	216,07	217,39	0	0	24	0	0	72,2	54,8	17,4	0,66	0,53	4
03.01.2025	4,132	0	186,01	184,62	0	181,14	182,05	0	0	24	0	0	77,4	54,6	22,79	0,65	0,53	-0,5
04.01.2025	4,337	0	188,18	186,65	0	183,08	184,02	0	0	24	0	0	78,8	55,1	23,66	0,65	0,53	-0,9
05.01.2025	4,419	0	187,47	185,85	0	182,3	183,21	0	0	24	0	0	79,3	55,1	24,21	0,65	0,53	-1,8
06.01.2025	4,226	0	196,13	194,73	0	190,93	191,93	0	0	24	0	0	77,8	55,7	22,12	0,64	0,54	-1,4
07.01.2025	3,462	0,001	257,39	257,35	0,02	251,67	253,51	0,02	0,02	24	0	0	70,5	56,8	13,74	0,64	0,54	4,9
08.01.2025	3,842	0	248,07	247,7	0	242,28	244,02	0	0	24	0	0	72,3	56,5	15,84	0,65	0,53	2,3
09.01.2025	4,022	0	211,15	210,16	0	205,84	207,12	0	0	24	0	0	75,3	55,8	19,53	0,65	0,53	0,7
10.01.2025	3,833	0	216,47	215,63	0	211,15	212,46	0	0	24	0	0	74,3	56,2	18,13	0,65	0,54	-
11.01.2025	4,181	0	206,4	205,2	0	200,97	202,17	0	0	24	0	0	77,1	56,3	20,79	0,65	0,53	-
12.01.2025	4,21	0	194,92	193,56	0	189,77	190,78	0	0	24	0	0	77,6	55,5	22,17	0,64	0,53	-
13.01.2025	4,259	0	202,09	200,77	0	196,76	197,9	0	0	24	0	0	77,3	55,7	21,62	0,64	0,54	-
14.01.2025	4,269	0	209,1	207,86	0	203,76	204,9	0	0	24	0	0	76,3	55,4	20,92	0,63	0,53	-
15.01.2025	3,631	0	251,66	251,62	0	245,86	247,81	0	0	24	0	0	71,8	57,1	14,75	0,63	0,54	-
16.01.2025	3,804	0	265,29	265,32	0	259,22	261,36	0	0	24	0	0	71,6	56,9	14,67	0,64	0,54	-
17.01.2025	3,669	0	267,3	267,43	0	261,21	263,38	0	0	24	0	0	71,4	57,4	14,03	0,63	0,54	-
18.01.2025	3,641	0	301,32	301,76	0	294,63	297,06	0	0	24	0	0	70,4	58,1	12,34	0,63	0,54	-
19.01.2025	3,955	0	291,47	291,62	0	284,8	287,12	0	0	24	0	0	71,5	57,6	13,88	0,64	0,53	-
20.01.2025	4,146	0	229,01	228,21	0	223,3	224,8	0	0	24	0	0	75,2	56,7	18,55	0,65	0,53	-
21.01.2025	4,025	0	205,82	204,76	0	200,52	201,71	0	0	24	0	0	76,6	56,6	20,05	0,66	0,53	-
22.01.2025	4,164	0	202,68	201,47	0	197,39	198,54	0	0	24	0	0	77	55,9	21,08	0,65	0,53	-
23.01.2025	4,076	0	205,74	204,66	0	200,44	201,67	0	0	24	0	0	76,6	56,3	20,32	0,65	0,53	-
Итого:	119,77	0	7149,54	7130,36	0,03	6978,05	7025,46	0,03	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	119,77																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2024	301,678	15057,83	14946,19	0,08	14727,36	14776,13	0,06
23.01.2025	421,448	22207,37	22076,55	0,11	21705,41	21801,59	0,09

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.01.2025 8:04:39