

#6663#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2022 по 23.02.2022

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Тихорецкая 43, Калининград
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 8857
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00261563
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2022 | 0,553 | 0,148 | 61,17 | 57,76 | 60,07 | 56,96 | 3,11 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 55,6 | 6,83 | 0,41 | 0,31 | 0,2 |
| 25.01.2022 | 0,525 | 0,127 | 60,74 | 57,88 | 59,65 | 57,04 | 2,61 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,7 | 6,78 | 0,41 | 0,31 | 3,1 |
| 26.01.2022 | 0,597 | 0,188 | 61,78 | 57,56 | 60,65 | 56,72 | 3,93 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,7 | 6,81 | 0,41 | 0,31 | 1,6 |
| 27.01.2022 | 0,552 | 0,14 | 61,07 | 57,82 | 59,95 | 56,98 | 2,97 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,6 | 6,84 | 0,42 | 0,32 | 3,8 |
| 28.01.2022 | 0,525 | 0,118 | 60,76 | 57,95 | 59,65 | 57,15 | 2,5 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 55,6 | 6,82 | 0,41 | 0,31 | 3 |
| 29.01.2022 | 0,527 | 0,123 | 60,73 | 57,88 | 59,64 | 57,08 | 2,56 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 55,6 | 6,85 | 0,4 | 0,3 | 0,7 |
| 30.01.2022 | 0,581 | 0,16 | 61,16 | 57,39 | 60,07 | 56,6 | 3,47 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 55,4 | 7,01 | 0,41 | 0,31 | 3,4 |
| 31.01.2022 | 0,573 | 0,154 | 61,28 | 57,57 | 60,16 | 56,82 | 3,34 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,5 | 6,95 | 0,41 | 0,32 | 0,9 |
| 01.02.2022 | 0,586 | 0,173 | 61,46 | 57,51 | 60,36 | 56,72 | 3,64 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,6 | 6,86 | 0,4 | 0,31 | - |
| 02.02.2022 | 0,525 | 0,126 | 60,66 | 57,77 | 59,56 | 56,93 | 2,63 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 55,7 | 6,77 | 0,4 | 0,3 | - |
| 03.02.2022 | 0,554 | 0,153 | 60,98 | 57,48 | 59,87 | 56,67 | 3,2 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,7 | 6,78 | 0,4 | 0,3 | - |
| 04.02.2022 | 0,511 | 0,122 | 60,46 | 57,71 | 59,36 | 56,86 | 2,5 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,8 | 6,66 | 0,4 | 0,3 | - |
| 05.02.2022 | 0,595 | 0,193 | 61,68 | 57,34 | 60,56 | 56,53 | 4,03 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,8 | 6,71 | 0,4 | 0,3 | - |
| 06.02.2022 | 0,555 | 0,156 | 61,04 | 57,41 | 59,93 | 56,58 | 3,35 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,8 | 6,66 | 0,4 | 0,3 | - |
| 07.02.2022 | 0,56 | 0,162 | 61,25 | 57,58 | 60,13 | 56,73 | 3,4 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,8 | 6,62 | 0,4 | 0,3 | - |
| 08.02.2022 | 0,548 | 0,144 | 61,13 | 57,79 | 60,02 | 56,91 | 3,11 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,8 | 6,71 | 0,4 | 0,3 | - |
| 09.02.2022 | 0,522 | 0,125 | 60,68 | 57,8 | 59,58 | 56,94 | 2,64 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,8 | 6,7 | 0,4 | 0,3 | - |
| 10.02.2022 | 0,533 | 0,129 | 60,82 | 57,74 | 59,71 | 56,9 | 2,81 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,8 | 6,69 | 0,4 | 0,3 | - |
| 11.02.2022 | 0,54 | 0,152 | 61 | 57,62 | 59,87 | 56,76 | 3,11 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,9 | 6,65 | 0,4 | 0,3 | - |
| 12.02.2022 | 0,575 | 0,165 | 61,4 | 57,52 | 60,27 | 56,72 | 3,55 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,7 | 6,81 | 0,4 | 0,3 | - |
| 13.02.2022 | 0,547 | 0,146 | 60,92 | 57,53 | 59,81 | 56,7 | 3,11 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,8 | 6,74 | 0,4 | 0,3 | 3,3 |
| 14.02.2022 | 0,518 | 0,119 | 60,56 | 57,69 | 59,44 | 56,84 | 2,6 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,9 | 6,65 | 0,4 | 0,3 | 4 |
| 15.02.2022 | 0,592 | 0,189 | 61,75 | 57,44 | 60,6 | 56,59 | 4,01 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,9 | 6,65 | 0,4 | 0,3 | 3,4 |
| 16.02.2022 | 0,539 | 0,146 | 60,94 | 57,57 | 59,82 | 56,7 | 3,12 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,9 | 6,61 | 0,4 | 0,31 | 5,5 |
| 17.02.2022 | 0,513 | 0,124 | 60,3 | 57,5 | 59,21 | 56,67 | 2,54 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,8 | 6,64 | 0,4 | 0,31 | 5,8 |
| 18.02.2022 | 0,52 | 0,13 | 60,48 | 57,55 | 59,38 | 56,74 | 2,64 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,8 | 6,68 | 0,4 | 0,31 | 4,6 |
| 19.02.2022 | 0,56 | 0,154 | 61,07 | 57,56 | 59,96 | 56,75 | 3,21 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 55,7 | 6,79 | 0,4 | 0,3 | 4,5 |
| 20.02.2022 | 0,518 | 0,115 | 60,35 | 57,63 | 59,27 | 56,81 | 2,46 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,7 | 6,76 | 0,4 | 0,31 | 2,8 |
| 21.02.2022 | 0,532 | 0,13 | 60,67 | 57,68 | 59,57 | 56,86 | 2,71 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,7 | 6,8 | 0,4 | 0,31 | 5,8 |
| 22.02.2022 | 0,532 | 0,126 | 60,65 | 57,77 | 59,58 | 56,92 | 2,66 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,7 | 6,78 | 0,4 | 0,3 | 1,2 |
| 23.02.2022 | 0,585 | 0,169 | 61,32 | 57,41 | 60,21 | 56,6 | 3,61 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,6 | 6,88 | 0,4 | 0,31 | - |
| Итого: | 16,993 | 0 | 1890,26 | 1786,41 | 1855,91 | 1760,78 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 16,993 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.01.2022 | 328,767 | 35291,22 | 33259,26 | 34665,1 | 32799,85 |
| 23.02.2022 | 345,76 | 37181,48 | 35045,67 | 36521,01 | 34560,63 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2022 8:09:31