

#6679#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2023 по 23.02.2023

Потребитель Мастер, ООО, УК
 Адрес потребителя Тихорецкая 43, Калининград
 Номер абонента 4342
 Порядковый номер 8857
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261563
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2023	0,496	0,097	64,13	61,88	62,93	60,92	2,01	24	0	0	62,6	56,2	6,33	0,4	0,3	-1,5
25.01.2023	0,545	0,146	64,88	61,62	63,68	60,66	3,02	24	0	0	62,6	56,2	6,32	0,4	0,31	-1,9
26.01.2023	0,52	0,121	64,62	61,9	63,42	60,94	2,48	24	0	0	62,6	56,2	6,33	0,52	0,27	-1,7
27.01.2023	0,269	0,042	37,16	36,2	36,46	35,64	0,82	14	10	1	62,6	56,3	6,31	0,4	0,3	-0,5
28.01.2023	0,495	0,098	63,92	61,73	62,72	60,77	1,95	24	0	0	62,6	56,2	6,37	0,4	0,3	-0,9
29.01.2023	0,529	0,129	64,24	61,34	63,04	60,38	2,66	24	0	0	62,6	56,2	6,41	0,4	0,31	0,4
30.01.2023	0,544	0,138	64,49	61,39	63,29	60,43	2,86	24	0	0	62,5	56,1	6,45	0,4	0,3	2
31.01.2023	0,511	0,113	64,31	61,75	63,11	60,79	2,32	24	0	0	62,6	56,2	6,37	0,4	0,31	3,1
01.02.2023	0,538	0,138	64,59	61,51	63,4	60,56	2,84	24	0	0	62,6	56,2	6,41	0,4	0,3	3
02.02.2023	0,571	0,165	65,5	61,76	64,29	60,8	3,49	24	0	0	62,6	56,2	6,32	0,41	0,31	1,6
03.02.2023	0,534	0,135	65,03	62,03	63,83	61,07	2,76	24	0	0	62,5	56,2	6,3	0,4	0,3	-0,5
04.02.2023	0,524	0,125	64,8	62,03	63,6	61,07	2,53	24	0	0	62,6	56,2	6,37	0,4	0,3	-1,1
05.02.2023	0,574	0,174	65,24	61,47	64,04	60,51	3,53	24	0	0	62,6	56,2	6,37	0,4	0,3	-2,2
06.02.2023	0,522	0,124	63,92	61,08	62,72	60,12	2,6	24	0	0	62,5	56,2	6,36	0,4	0,3	-0,5
07.02.2023	0,503	0,112	63,92	61,44	62,72	60,48	2,24	24	0	0	62,6	56,2	6,33	0,4	0,3	1,4
08.02.2023	0,516	0,12	64,19	61,47	62,99	60,51	2,48	24	0	0	62,6	56,2	6,34	0,4	0,3	0,3
09.02.2023	0,526	0,126	64,22	61,36	63,02	60,4	2,62	24	0	0	62,6	56,2	6,35	0,4	0,31	-0,8
10.02.2023	0,492	0,095	63,46	61,3	62,26	60,34	1,92	24	0	0	62,6	56,1	6,46	0,4	0,31	1,9
11.02.2023	0,538	0,137	63,77	60,66	62,57	59,7	2,87	24	0	0	62,5	56,1	6,4	0,39	0,3	3,4
12.02.2023	0,518	0,12	63,35	60,68	62,16	59,73	2,43	24	0	0	62,6	56,1	6,45	0,4	0,3	0,4
13.02.2023	0,509	0,118	63,01	60,39	61,81	59,43	2,38	24	0	0	62,5	56,1	6,45	0,4	0,3	4,9
14.02.2023	0,495	0,103	63,21	60,87	62,01	59,91	2,1	24	0	0	62,6	56,2	6,4	0,4	0,3	3,3
15.02.2023	0,523	0,127	63,79	60,86	62,59	59,9	2,69	24	0	0	62,6	56,3	6,32	0,4	0,3	2,9
16.02.2023	0,519	0,129	63,77	60,83	62,57	59,87	2,7	24	0	0	62,6	56,3	6,29	0,4	0,31	2,2
17.02.2023	0,49	0,105	63,48	61,13	62,28	60,17	2,11	24	0	0	62,6	56,3	6,26	0,4	0,3	4,5
18.02.2023	0,509	0,112	63,54	61	62,34	60,04	2,3	24	0	0	62,5	56,1	6,43	0,39	0,29	5,6
19.02.2023	0,507	0,114	63,33	60,72	62,14	59,77	2,37	24	0	0	62,6	56,2	6,34	0,4	0,31	3,1
20.02.2023	0,542	0,142	66,08	62,92	64,87	61,96	2,91	24	0	0	62,5	56,3	6,21	0,4	0,3	2,8
21.02.2023	0,493	0,097	65,48	63,26	64,28	62,3	1,98	24	0	0	62,6	56,3	6,23	0,4	0,31	-
22.02.2023	0,545	0,147	66,37	63,05	65,17	62,09	3,08	24	0	0	62,6	56,4	6,12	0,4	0,31	-
23.02.2023	0,484	0,09	65,26	63,19	64,06	62,23	1,83	24	0	0	62,6	56,4	6,19	0,41	0,31	-
Итого:	15,881	0	1967,06	1882,82	1930,37	1853,49	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,881															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 734

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2023	63,133	7590,8	7270,29	7457,87	7168,78
23.02.2023	79,014	9557,86	9153,11	9388,24	9022,27

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.02.2023 8:22:24