

#6674#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК
 Адрес потребителя Тихорецкая 43, Калининград
 Номер абонента 4342
 Порядковый номер 8857
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261563
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	0,552	0,155	58,57	54,99	57,56	54,27	3,29	24	0	0	62,6	55,7	6,88	0,4	0,29	8,2
25.02.2021	0,544	0,152	58,55	55,02	57,54	54,3	3,24	24	0	0	62,6	55,8	6,81	0,4	0,29	10,7
26.02.2021	0,586	0,188	59,15	54,86	58,12	54,14	3,98	24	0	0	62,6	55,7	6,91	0,4	0,29	4,9
27.02.2021	0,555	0,159	58,44	54,81	57,43	54,09	3,34	24	0	0	62,6	55,6	6,94	0,4	0,28	3,2
28.02.2021	0,607	0,205	59,19	54,55	58,16	53,83	4,33	24	0	0	62,4	55,4	6,99	0,41	0,29	3
01.03.2021	0,595	0,188	59	54,62	57,97	53,9	4,07	24	0	0	62,4	55,4	7	0,41	0,29	2,5
02.03.2021	0,577	0,166	58,56	54,72	57,56	54	3,56	24	0	0	62,6	55,4	7,1	0,4	0,29	3,2
03.03.2021	0,563	0,158	58,48	54,85	57,48	54,13	3,35	24	0	0	62,6	55,5	7,07	0,41	0,29	1,3
04.03.2021	0,576	0,172	58,48	54,51	57,46	53,79	3,67	24	0	0	62,5	55,5	7,04	0,41	0,3	1,3
05.03.2021	0,56	0,15	58,07	54,53	57,08	53,81	3,27	24	0	0	62,6	55,4	7,13	0,41	0,3	-0,7
06.03.2021	0,594	0,18	58,68	54,52	57,68	53,8	3,88	24	0	0	62,6	55,4	7,18	0,41	0,29	1,4
07.03.2021	0,582	0,171	58,54	54,59	57,5	53,87	3,63	24	0	0	62,5	55,4	7,18	0,4	0,28	1,7
08.03.2021	0,624	0,204	59,15	54,46	58,12	53,74	4,38	24	0	0	62,5	55,3	7,25	0,41	0,29	0
09.03.2021	0,545	0,133	57,92	54,74	56,93	54,02	2,91	24	0	0	62,6	55,4	7,21	0,41	0,3	-1,7
10.03.2021	0,546	0,142	58,01	54,72	57,04	54	3,04	24	0	0	62,6	55,4	7,13	0,4	0,29	-0,7
11.03.2021	0,54	0,135	57,92	54,79	56,92	54,07	2,85	24	0	0	62,6	55,4	7,18	0,41	0,29	-0,8
12.03.2021	0,556	0,151	57,96	54,45	56,99	53,73	3,26	24	0	0	62,5	55,4	7,09	0,4	0,29	4,6
13.03.2021	0,565	0,165	58,1	54,35	57,11	53,63	3,48	24	0	0	62,6	55,5	7,09	0,41	0,29	4,9
14.03.2021	0,577	0,17	58,24	54,28	57,25	53,56	3,69	24	0	0	62,5	55,4	7,07	0,4	0,29	3,7
15.03.2021	0,6	0,194	58,65	54,19	57,64	53,47	4,17	24	0	0	62,6	55,5	7,06	0,41	0,29	3,2
16.03.2021	0,573	0,174	58,35	54,38	57,34	53,66	3,68	24	0	0	62,6	55,5	7,02	0,41	0,29	2,5
17.03.2021	0,52	0,119	57,31	54,53	56,34	53,81	2,53	24	0	0	62,5	55,4	7,1	0,41	0,3	1,6
18.03.2021	0,571	0,167	57,58	53,7	56,59	52,99	3,6	24	0	0	62,6	55,4	7,15	0,41	0,29	1
19.03.2021	0,589	0,182	58,54	54,36	57,52	53,64	3,88	24	0	0	62,5	55,4	7,1	0,41	0,29	-1,1
20.03.2021	0,52	0,116	57,4	54,69	56,43	53,97	2,46	24	0	0	62,5	55,4	7,18	0,4	0,29	-1,1
21.03.2021	0,603	0,188	58,56	54,21	57,54	53,49	4,05	24	0	0	62,6	55,4	7,2	0,41	0,3	1,8
22.03.2021	0,581	0,171	58,31	54,34	57,31	53,62	3,69	24	0	0	62,6	55,4	7,11	0,41	0,29	2,6
23.03.2021	0,533	0,135	57,78	54,67	56,77	53,95	2,82	24	0	0	62,6	55,5	7,07	0,41	0,3	-
Итого:	15,934	0	1633,49	1527,43	1605,38	1507,28	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,934															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	164,567	16621,69	15523,34	16321,19	15306,64
23.03.2021	180,501	18255,18	17050,77	17926,57	16813,92

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.03.2021 20:12:43