

#6662#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 43, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 8857
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261563
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	0,534	0,127	60,64	57,62	59,52	56,83	2,69	24	0	0	62,5	55,7	6,82	0,4	0,31	4,7
25.02.2022	0,52	0,113	60,47	57,77	59,36	56,99	2,37	24	0	0	62,5	55,6	6,85	0,4	0,3	4,4
26.02.2022	0,543	0,141	60,8	57,47	59,67	56,68	2,99	24	0	0	62,5	55,8	6,74	0,4	0,3	2,9
27.02.2022	0,555	0,151	60,88	57,39	59,78	56,59	3,19	24	0	0	62,5	55,7	6,79	0,4	0,31	0,6
28.02.2022	0,537	0,142	60,72	57,5	59,6	56,68	2,92	24	0	0	62,6	55,8	6,73	0,4	0,31	0,5
01.03.2022	0,526	0,135	60,51	57,46	59,43	56,65	2,78	24	0	0	62,5	55,8	6,7	0,41	0,31	-1,2
02.03.2022	0,506	0,111	60,07	57,49	59	56,69	2,31	24	0	0	62,5	55,8	6,69	0,4	0,3	-0,1
03.03.2022	0,575	0,174	61,1	57,09	59,97	56,3	3,67	24	0	0	62,5	55,8	6,73	0,41	0,31	2,7
04.03.2022	0,534	0,143	60,58	57,39	59,49	56,57	2,92	24	0	0	62,5	55,8	6,69	0,41	0,32	2,1
05.03.2022	0,548	0,151	60,75	57,3	59,66	56,49	3,17	24	0	0	62,5	55,8	6,71	0,41	0,31	-2,2
06.03.2022	0,527	0,13	60,38	57,39	59,3	56,59	2,71	24	0	0	62,5	55,8	6,7	0,41	0,31	-1,1
07.03.2022	0,486	0,111	58,36	55,8	57,31	55	2,31	24	0	0	62,5	55,9	6,59	0,4	0,31	1,7
08.03.2022	0,505	0,119	60,48	57,86	59,39	56,98	2,41	24	0	0	62,5	55,9	6,63	0,41	0,32	2,8
09.03.2022	0,541	0,144	60,98	57,7	59,88	56,83	3,05	24	0	0	62,5	55,9	6,64	0,4	0,31	1,3
10.03.2022	0,528	0,134	60,75	57,66	59,64	56,82	2,82	24	0	0	62,5	55,8	6,64	0,41	0,32	-2,5
11.03.2022	0,504	0,115	60,29	57,76	59,22	56,92	2,3	24	0	0	62,5	55,8	6,71	0,41	0,31	-1,2
12.03.2022	0,516	0,119	60,37	57,62	59,29	56,76	2,53	24	0	0	62,5	55,8	6,66	0,4	0,3	-0,6
13.03.2022	0,532	0,141	60,63	57,47	59,54	56,63	2,91	24	0	0	62,5	55,8	6,66	0,4	0,31	0
14.03.2022	0,5	0,115	60,12	57,54	59,06	56,68	2,38	24	0	0	62,5	55,9	6,61	0,41	0,31	1,5
15.03.2022	0,507	0,118	60,22	57,55	59,14	56,73	2,41	24	0	0	62,5	55,8	6,67	0,41	0,31	1,8
16.03.2022	0,53	0,139	60,53	57,41	59,44	56,58	2,86	24	0	0	62,5	55,8	6,67	0,41	0,31	2,3
17.03.2022	0,485	0,098	59,8	57,56	58,75	56,74	2,01	24	0	0	62,5	55,9	6,64	0,4	0,31	3,3
18.03.2022	0,536	0,144	60,4	57,15	59,33	56,33	3	24	0	0	62,5	55,9	6,62	0,4	0,3	4,3
19.03.2022	0,493	0,107	59,76	57,35	58,72	56,54	2,18	24	0	0	62,5	55,9	6,66	0,4	0,3	2,6
20.03.2022	0,491	0,104	59,53	57,1	58,48	56,29	2,19	24	0	0	62,5	55,9	6,63	0,41	0,31	2,2
21.03.2022	0,452	0,073	59,12	57,45	58,09	56,58	1,51	24	0	0	62,5	56	6,57	0,41	0,31	3,3
22.03.2022	0,476	0,097	59,45	57,28	58,41	56,41	2	24	0	0	62,6	56	6,53	0,4	0,3	4,9
23.03.2022	0,523	0,136	60,1	57,03	59,03	56,21	2,82	24	0	0	62,6	56	6,57	0,4	0,31	-
Итого:	14,51	0	1687,79	1607,16	1657,5	1584,09	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,51															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	345,76	37181,48	35045,67	36521,01	34560,63
23.03.2022	360,27	38869,27	36652,83	38178,51	36144,72

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2022 8:30:37