

#6680#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель Мастер, ООО, УК
 Адрес потребителя Тихорецкая 43, Калининград
 Номер абонента 4342
 Порядковый номер 8857
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261563
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	0,518	0,128	65,9	63,12	64,7	62,16	2,54	24	0	0	62,6	56,4	6,15	0,4	0,31	3,1
25.02.2023	0,493	0,105	65,54	63,14	64,34	62,18	2,16	24	0	0	62,6	56,5	6,05	0,4	0,3	1,3
26.02.2023	0,545	0,145	65,91	62,66	64,71	61,7	3,01	24	0	0	62,6	56,4	6,17	0,4	0,3	0,3
27.02.2023	0,516	0,124	65,05	62,32	63,85	61,36	2,49	24	0	0	62,6	56,4	6,22	0,4	0,3	-1,2
28.02.2023	0,523	0,127	65,13	62,33	63,93	61,37	2,56	24	0	0	62,6	56,3	6,25	0,4	0,31	-1,2
01.03.2023	0,524	0,125	65,1	62,23	63,9	61,27	2,63	24	0	0	62,6	56,4	6,22	0,4	0,31	3,1
02.03.2023	0,515	0,121	64,96	62,23	63,76	61,27	2,49	24	0	0	62,6	56,4	6,18	0,4	0,31	1,9
03.03.2023	0,518	0,123	64,98	62,17	63,78	61,21	2,57	24	0	0	62,6	56,4	6,21	0,4	0,3	3,6
04.03.2023	0,529	0,128	64,86	61,9	63,66	60,94	2,72	24	0	0	62,6	56,3	6,3	0,39	0,3	1,8
05.03.2023	0,507	0,112	64,33	61,74	63,13	60,78	2,35	24	0	0	62,6	56,3	6,27	0,4	0,3	-0,5
06.03.2023	0,534	0,138	64,88	61,77	63,68	60,81	2,87	24	0	0	62,6	56,4	6,24	0,4	0,31	-0,9
07.03.2023	0,496	0,104	64,37	61,97	63,17	61,01	2,16	24	0	0	62,6	56,4	6,22	0,4	0,31	-1,6
08.03.2023	0,514	0,115	64,35	61,75	63,15	60,79	2,36	24	0	0	62,6	56,2	6,34	0,4	0,31	-0,2
09.03.2023	0,564	0,166	65,31	61,63	64,11	60,67	3,44	24	0	0	62,5	56,3	6,23	0,4	0,31	-3,2
10.03.2023	0,494	0,1	64,14	61,83	62,94	60,87	2,07	24	0	0	62,6	56,3	6,29	0,4	0,3	-2,6
11.03.2023	0,514	0,117	64,21	61,55	63,01	60,59	2,42	24	0	0	62,6	56,2	6,32	0,39	0,3	-1
12.03.2023	0,502	0,099	63,87	61,51	62,67	60,55	2,12	24	0	0	62,6	56,2	6,4	0,4	0,31	-0,3
13.03.2023	0,488	0,093	63,78	61,67	62,58	60,71	1,87	24	0	0	62,6	56,2	6,33	0,4	0,31	0
14.03.2023	0,478	0,09	63,88	61,83	62,68	60,87	1,81	24	0	0	62,6	56,3	6,29	0,39	0,3	8,8
15.03.2023	0,481	0,103	59,42	57,01	58,32	56,21	2,11	23	1	1	62,6	56	6,56	0,38	0,3	4,4
16.03.2023	0,508	0,115	60,04	57,45	58,96	56,59	2,37	24	0	0	62,6	55,9	6,7	0,39	0,3	1,8
17.03.2023	0,496	0,107	60,34	57,96	59,27	57,06	2,21	24	0	0	62,5	55,9	6,62	0,38	0,3	2,2
18.03.2023	0,491	0,102	60,16	57,86	59,08	56,97	2,11	24	0	0	62,6	55,9	6,62	0,38	0,3	6,6
19.03.2023	0,519	0,134	60,64	57,62	59,52	56,74	2,78	24	0	0	62,6	56,1	6,51	0,39	0,3	8,8
20.03.2023	0,471	0,091	60,03	57,91	58,92	57	1,92	24	0	0	62,6	56,1	6,44	0,38	0,3	-
21.03.2023	0,507	0,123	60,54	57,77	59,44	56,85	2,59	24	0	0	62,6	56,1	6,52	0,38	0,3	-
22.03.2023	0,537	0,15	60,9	57,49	59,77	56,6	3,17	24	0	0	62,6	56,1	6,47	0,39	0,3	-
23.03.2023	0,497	0,116	60,25	57,65	59,16	56,75	2,41	24	0	0	62,6	56,1	6,45	0,39	0,3	-
Итого:	14,279	0	1772,87	1698,07	1740,19	1671,88	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,279															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 671

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	79,014	9557,86	9153,11	9388,24	9022,27
23.03.2023	93,293	11330,73	10851,18	11128,43	10694,15

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 28.03.2023 7:32:18