

#72609#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2024 по 01.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК
Тихорецкая 43, Калининград
4342

| Заводской номер счётчика 00261563 | Показания прибора, Гкал 01.03.2024 | Предыдущие показания, Гкал 23.02.2024 | Разность показаний, Гкал |
|---|--|---|-----------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 5,999 | 1,88 | 4.119 |

Подпись исполнителя _____



#72608#

Отчёт за период с 23.02.2024 по 01.03.2024.

Номер абонента 4342
 Порядковый номер 8857
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261563
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 04.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | t1, °C | t2, °C | td, | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|-----------|------|------------|------------|
| 24.02.2024 | - | 0,492 | 0,108 | 53,53 | 50,92 | 52,57 | 50,2 | 2,37 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,2 | 7,28 | 0,36 | 0,31 |
| 25.02.2024 | - | 0,559 | 0,173 | 54,43 | 50,44 | 53,47 | 49,72 | 3,75 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 55,2 | 7,23 | 0,37 | 0,32 |
| 26.02.2024 | - | 0,497 | 0,117 | 53,49 | 50,71 | 52,53 | 49,99 | 2,54 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,3 | 7,23 | 0,37 | 0,32 |
| 27.02.2024 | - | 0,489 | 0,112 | 53,28 | 50,64 | 52,32 | 49,92 | 2,4 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,3 | 7,21 | 0,37 | 0,32 |
| 28.02.2024 | - | 0,508 | 0,128 | 53,2 | 50,2 | 52,24 | 49,48 | 2,76 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,2 | 7,29 | 0,37 | 0,32 |
| 29.02.2024 | - | 0,522 | 0,135 | 53,4 | 50,18 | 52,44 | 49,46 | 2,98 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,2 | 7,31 | 0,38 | 0,32 |
| 01.03.2024 | - | 0,494 | 0,113 | 52,91 | 50,22 | 51,95 | 49,5 | 2,45 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 55,1 | 7,35 | 0,37 | 0,32 |
| Итого: | - | 3,561 | 0,886 | 374,24 | 353,31 | 367,52 | 348,27 | 19,25 | 168 | 0 | - | 62,47 | 55,21 | 7,27 | 0,37 | 0,32 |

Общее время работы системы 168 час.

Период нормальной работы системы 168 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т |
|------------|------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 23.02.2024 | 1,88 | 237,81 | 224,14 | 185,56 | 174,89 |
| 01.03.2024 | 5,999 | 665,79 | 627,29 | 605,85 | 572,28 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
