

#296687#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Мастер, ООО, УК  
Адрес потребителя Тихорецкая 43, Калининград  
Номер абонента 4342  
Порядковый номер 8857  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261563  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	0,469	0,081	53,53	51,56	52,57	50,84	1,73	24	0	0	62,4	55,1	7,24	1,01	0,1	-
20.03.2026	0,475	0,097	53,84	51,66	52,88	50,94	1,94	24	0	0	62,4	55,2	7,12	1,01	0,1	-
21.03.2026	0,47	0,091	53,63	51,51	52,67	50,79	1,88	24	0	0	62,4	55,2	7,16	1,02	0,1	-
22.03.2026	0,5	0,113	54,06	51,45	53,09	50,73	2,36	24	0	0	62,4	55,2	7,15	1,03	0,1	-
23.03.2026	0,493	0,114	54,29	51,66	53,33	50,94	2,39	24	0	0	62,4	55,4	7,03	1,02	0,1	-
24.03.2026	0,515	0,127	54,63	51,65	53,67	50,93	2,74	24	0	0	62,4	55,4	7	1,01	0,1	-
25.03.2026	0,494	0,112	54,23	51,58	53,27	50,86	2,41	24	0	0	62,4	55,4	6,98	1,01	0,1	-
26.03.2026	0,52	0,134	54,63	51,47	53,67	50,75	2,92	24	0	0	62,4	55,4	6,96	1	0,1	-
27.03.2026	0,495	0,114	54,24	51,56	53,28	50,84	2,44	24	0	0	62,4	55,4	7,04	1,01	0,1	-
28.03.2026	0,549	0,16	54,99	51,36	54,03	50,64	3,39	24	0	0	62,4	55,3	7,09	1,03	0,1	-
29.03.2026	0,523	0,137	54,37	51,2	53,41	50,48	2,93	24	0	0	62,4	55,3	7,1	1,02	0,1	-
30.03.2026	0,508	0,122	54,22	51,41	53,26	50,69	2,57	24	0	0	62,4	55,2	7,14	1,01	0,1	-
31.03.2026	0,496	0,111	53,95	51,37	52,99	50,65	2,34	24	0	0	62,4	55,3	7,13	1,01	0,1	-
01.04.2026	0,514	0,125	54,26	51,29	53,3	50,57	2,73	24	0	0	62,4	55,3	7,11	1,01	0,1	-
02.04.2026	0,482	0,099	53,72	51,38	52,76	50,66	2,1	24	0	0	62,3	55,2	7,11	1,02	0,1	-
03.04.2026	0,488	0,104	53,77	51,31	52,81	50,59	2,22	24	0	0	62,4	55,2	7,14	0,99	0,1	-
04.04.2026	0,48	0,096	53,5	51,23	52,54	50,51	2,03	24	0	0	62,3	55,2	7,17	1,04	0,1	-
05.04.2026	0,512	0,12	54	51,12	53,04	50,4	2,64	24	0	0	62,4	55,2	7,16	0,95	0,1	-
06.04.2026	0,526	0,133	54,2	51,09	53,24	50,37	2,87	24	0	0	62,3	55,1	7,27	1,04	0,1	-
07.04.2026	0,518	0,123	53,98	51,11	53,02	50,39	2,63	24	0	0	62,3	55	7,31	0,99	0,11	-
08.04.2026	0,425	0,093	44,92	42,72	44,12	42,12	2	20	4	1	62,3	54,9	7,37	1,01	0,1	-
09.04.2026	0,518	0,12	54,23	51,39	53,27	50,67	2,6	24	0	0	62,3	55	7,3	1,03	0,1	-
10.04.2026	0,511	0,12	54,14	51,33	53,18	50,61	2,57	24	0	0	62,3	55,1	7,23	1,03	0,1	-
11.04.2026	0,543	0,148	54,72	51,34	53,76	50,62	3,14	24	0	0	62,4	55,2	7,19	1,02	0,1	-
12.04.2026	0,5	0,113	54,19	51,52	53,23	50,8	2,43	24	0	0	62,4	55,3	7,11	1,01	0,1	-
13.04.2026	0,495	0,111	54,15	51,59	53,19	50,87	2,32	24	0	0	62,4	55,2	7,16	1,02	0,1	-
14.04.2026	0,483	0,101	54,03	51,63	53,07	50,91	2,16	24	0	0	62,4	55,4	7,02	1,03	0,1	-
15.04.2026	0,462	0,084	53,83	51,77	52,87	51,05	1,82	24	0	0	62,4	55,4	6,96	1,02	0,1	-
16.04.2026	0,491	0,114	54,3	51,72	53,34	51	2,34	24	0	0	62,4	55,4	7	1,02	0,1	-
17.04.2026	0,492	0,108	54,3	51,79	53,34	51,07	2,27	24	0	0	62,4	55,3	7,11	1,02	0,1	-
18.04.2026	0,478	0,098	54,17	51,85	53,21	51,13	2,08	24	0	0	62,4	55,4	7	1,02	0,1	-
Итого:	15,425	0	1669,02	1586,62	1639,41	1564,42	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,425															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 740

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	348,106	39467,67	37594,32	38732,01	37029,29
18.04.2026	363,531	41136,69	39180,94	40371,42	38593,71

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.04.2026 10:10:46