

#6677#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК
 Адрес потребителя Тихорецкая 43, Калининград
 Номер абонента 4342
 Порядковый номер 8857
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261563
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	0,545	0,145	57,79	54,44	56,8	53,72	3,08	24	0	0	62,6	55,6	7	0,41	0,3	4,8
25.03.2021	0,568	0,173	58,19	54,31	57,21	53,59	3,62	24	0	0	62,6	55,6	7	0,42	0,3	6,9
26.03.2021	0,572	0,178	58,23	54,18	57,23	53,46	3,77	24	0	0	62,6	55,7	6,93	0,41	0,3	5,1
27.03.2021	0,531	0,138	57,75	54,49	56,79	53,77	3,02	24	0	0	62,6	55,7	6,89	0,4	0,29	8,7
28.03.2021	0,653	0,246	59,47	53,86	58,41	53,14	5,27	24	0	0	62,6	55,7	6,93	0,41	0,3	5,8
29.03.2021	0,553	0,162	57,8	54,05	56,8	53,33	3,47	24	0	0	62,6	55,8	6,84	0,41	0,3	7,8
30.03.2021	0,563	0,174	58,03	54,1	57,03	53,38	3,65	24	0	0	62,6	55,7	6,89	0,41	0,29	9,8
31.03.2021	0,559	0,169	58,1	54,2	57,1	53,48	3,62	24	0	0	62,6	55,7	6,84	0,41	0,3	8,7
01.04.2021	0,589	0,199	58,29	53,77	57,29	53,05	4,24	24	0	0	62,6	55,7	6,88	0,41	0,3	4,7
02.04.2021	0,55	0,151	57,47	53,97	56,49	53,25	3,24	24	0	0	62,6	55,6	7,01	0,4	0,29	3,8
03.04.2021	0,559	0,163	57,52	53,86	56,55	53,14	3,41	24	0	0	62,6	55,6	7	0,4	0,28	3,8
04.04.2021	0,61	0,203	58,12	53,41	57,1	52,69	4,41	24	0	0	62,6	55,5	7,08	0,4	0,29	4,2
05.04.2021	0,555	0,157	57,64	54,05	56,65	53,33	3,32	24	0	0	62,6	55,5	7,04	0,4	0,29	2,7
06.04.2021	0,568	0,157	57,73	54,07	56,75	53,35	3,4	24	0	0	62,6	55,4	7,19	0,41	0,29	2,6
07.04.2021	0,591	0,182	58,17	53,93	57,16	53,21	3,95	24	0	0	62,6	55,4	7,13	0,4	0,29	2,8
08.04.2021	0,558	0,156	57,77	54,2	56,79	53,48	3,31	24	0	0	62,6	55,4	7,12	0,4	0,29	4,3
09.04.2021	0,605	0,2	58,58	53,95	57,56	53,23	4,33	24	0	0	62,6	55,5	7,05	0,4	0,29	7,2
10.04.2021	0,531	0,14	57,33	54,1	56,35	53,38	2,97	24	0	0	62,6	55,6	6,95	0,4	0,29	4,9
11.04.2021	0,584	0,189	57,81	53,49	56,81	52,77	4,04	24	0	0	62,6	55,6	6,96	0,41	0,29	10,3
12.04.2021	0,55	0,165	57,26	53,41	56,26	52,69	3,57	24	0	0	62,6	55,8	6,82	0,41	0,29	7,7
13.04.2021	0,555	0,164	57,85	54,1	56,86	53,38	3,48	24	0	0	62,6	55,7	6,9	0,4	0,29	4,7
14.04.2021	0,537	0,141	57,38	54,08	56,4	53,36	3,04	24	0	0	62,6	55,6	7,01	0,4	0,29	4,1
15.04.2021	0,604	0,205	58,21	53,57	57,19	52,85	4,34	24	0	0	62,6	55,6	7,02	0,4	0,29	5,8
16.04.2021	0,566	0,165	57,64	53,76	56,63	53,04	3,59	24	0	0	62,6	55,5	7,01	0,41	0,31	5,6
17.04.2021	0,207	-0,176	50,65	54,78	49,75	54,04	-4,29	24	0	0	62,8	54,9	7,9	0,39	0,29	8,3
18.04.2021	0,541	0,154	57,9	54,38	56,9	53,65	3,25	24	0	0	62,7	55,8	6,82	0,39	0,29	10,4
19.04.2021	0,518	0,136	56,14	53,01	55,17	52,29	2,88	24	0	0	62,6	55,8	6,9	0,4	0,29	11
20.04.2021	0,494	0,127	55,49	52,53	54,51	51,81	2,7	24	0	0	62,7	55,9	6,73	0,41	0,29	9,9
21.04.2021	0,53	0,156	58,05	54,4	57,03	53,69	3,34	24	0	0	62,7	56,2	6,53	0,41	0,29	8,6
22.04.2021	0,517	0,134	58,66	55,44	57,64	54,72	2,92	24	0	0	62,6	56	6,53	0,41	0,3	4,6
23.04.2021	0,534	0,134	60,04	56,87	58,96	56,12	2,84	24	0	0	62,6	55,8	6,8	0,41	0,29	-
Итого:	16,997	0	1787,06	1676,76	1756,17	1654,39	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,997															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	180,501	18255,18	17050,77	17926,57	16813,92
23.04.2021	197,498	20042,24	18727,53	19682,74	18468,31

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 20:54:01