

#79913#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 43, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 8857
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261563
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	0,518	0,14	52,18	48,94	51,22	48,22	3	24	0	0	62,5	55	7,45	0,37	0,31	3,6
25.03.2024	0,558	0,172	52,8	48,79	51,84	48,07	3,77	24	0	0	62,5	55	7,44	0,37	0,32	3,9
26.03.2024	0,489	0,113	51,73	49,02	50,78	48,3	2,48	24	0	0	62,4	55	7,37	0,37	0,32	5,5
27.03.2024	0,507	0,131	52,23	49,19	51,27	48,47	2,8	24	0	0	62,4	55	7,4	0,37	0,32	9,1
28.03.2024	0,52	0,146	52,64	49,26	51,68	48,54	3,14	24	0	0	62,4	55,2	7,26	0,37	0,32	11,8
29.03.2024	0,507	0,135	52,71	49,52	51,75	48,8	2,95	24	0	0	62,5	55,3	7,15	0,37	0,32	10,7
30.03.2024	0,478	0,112	52,31	49,69	51,35	48,97	2,38	24	0	0	62,5	55,4	7,13	0,37	0,31	13,4
31.03.2024	0,47	0,114	52,27	49,59	51,31	48,87	2,44	24	0	0	62,5	55,6	6,97	0,37	0,31	16,7
01.04.2024	0,482	0,13	52,48	49,44	51,52	48,72	2,8	24	0	0	62,5	55,7	6,84	0,37	0,32	-
02.04.2024	0,468	0,109	52,08	49,48	51,12	48,76	2,36	24	0	0	62,5	55,5	6,99	0,37	0,32	-
03.04.2024	0,498	0,128	52,14	49,12	51,18	48,4	2,78	24	0	0	62,5	55,2	7,25	0,37	0,32	-
04.04.2024	0,556	0,173	52,88	48,89	51,92	48,17	3,75	24	0	0	62,5	55,1	7,37	0,38	0,32	-
05.04.2024	0,521	0,145	55,38	52,04	54,34	51,23	3,11	24	0	0	62,5	55,6	6,9	0,39	0,32	-
06.04.2024	0,495	0,12	60,38	57,69	59,28	56,74	2,54	24	0	0	62,6	56,2	6,39	0,39	0,32	-
07.04.2024	0,515	0,137	60,54	57,48	59,42	56,52	2,9	24	0	0	62,6	56,3	6,33	0,4	0,33	-
08.04.2024	0,47	0,121	55,13	52,45	54,16	51,58	2,58	24	0	0	62,6	56,2	6,42	0,39	0,32	-
09.04.2024	0,476	0,139	57,92	54,84	56,93	54,01	2,92	24	0	0	62,6	56,7	5,9	0,39	0,32	-
10.04.2024	0,483	0,128	58,6	55,51	57,61	54,79	2,82	24	0	0	61,4	55,2	6,15	0,39	0,32	-
11.04.2024	0,522	0,128	58,83	55,73	57,81	55,01	2,8	24	0	0	62,5	55,8	6,76	0,4	0,33	-
12.04.2024	0,511	0,115	57,96	55,18	56,97	54,46	2,51	24	0	0	62,5	55,6	6,93	0,4	0,33	-
13.04.2024	0,531	0,127	57,91	54,83	56,92	54,11	2,81	24	0	0	62,5	55,5	7,04	0,39	0,32	-
14.04.2024	0,534	0,115	57,51	54,7	56,53	53,98	2,55	24	0	0	62,4	55,1	7,35	0,4	0,33	-
15.04.2024	0,552	0,138	57,71	54,44	56,72	53,72	3	24	0	0	62,5	55,2	7,3	0,4	0,33	-
16.04.2024	0,542	0,132	57,3	54,14	56,33	53,42	2,91	24	0	0	62	54,8	7,28	0,36	0,33	-
17.04.2024	0,559	0,135	57,3	54,02	56,31	53,3	3,01	24	0	0	62,4	54,9	7,46	0,25	0,33	-
18.04.2024	0,573	0,151	57,4	53,84	56,43	53,12	3,31	24	0	0	62,4	54,9	7,54	0,4	0,33	-
19.04.2024	0,517	0,113	56,62	53,9	55,66	53,18	2,48	24	0	0	62,5	55,2	7,26	0,3	0,33	-
20.04.2024	0,509	0,113	56,47	53,81	55,51	53,09	2,42	24	0	0	62,5	55,3	7,15	0,25	0,32	-
21.04.2024	0,507	0,117	56,45	53,71	55,49	52,99	2,5	24	0	0	62,5	55,4	7,09	0,21	0,33	-
22.04.2024	0,527	0,134	56,66	53,53	55,7	52,81	2,89	24	0	0	62,5	55,4	7,08	0,38	0,31	-
23.04.2024	0,447	0,12	46,11	43,36	45,3	42,73	2,57	24	0	1	62,5	55,3	7,2	0,4	0,32	-
Итого:	15,842	0	1710,63	1616,13	1680,36	1593,08	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,842															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	16,69	1764,84	1667,23	1684,74	1597,1
23.04.2024	32,532	3475,47	3283,36	3365,1	3190,18

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 16:01:03