

#126174#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Тихорецкая 43, Калининград
4342
8857
ВКТ-7
00261563
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,503	0,116	55,76	53,07	54,8	52,35	2,45	24	0	0	62,3	55,3	6,94	0,87	0,1	5,5
25.03.2025	0,492	0,108	55,64	53,08	54,68	52,36	2,32	24	0	0	62,3	55,4	6,92	0,93	0,1	4,4
26.03.2025	0,52	0,129	55,94	52,89	54,98	52,17	2,81	24	0	0	62,4	55,5	6,93	0,93	0,1	6,9
27.03.2025	0,527	0,139	56,06	52,79	55,09	52,07	3,02	24	0	0	62,4	55,5	6,9	0,93	0,1	5,7
28.03.2025	0,504	0,116	55,7	52,92	54,74	52,2	2,54	24	0	0	62,4	55,6	6,86	0,93	0,1	8,9
29.03.2025	0,485	0,106	55,5	52,97	54,54	52,25	2,29	24	0	0	62,5	55,7	6,81	0,93	0,1	9,9
30.03.2025	0,503	0,114	55,49	52,85	54,53	52,13	2,4	24	0	0	62,5	55,4	7,04	0,92	0,1	6,8
31.03.2025	0,468	0,094	55,15	52,95	54,19	52,23	1,96	24	0	0	62,4	55,6	6,84	0,9	0,1	5,9
01.04.2025	0,555	0,154	56,39	52,82	55,42	52,1	3,32	24	0	0	62,3	55,3	7,03	0,93	0,1	-
02.04.2025	0,5	0,114	55,5	52,82	54,54	52,1	2,44	24	0	0	62,4	55,5	6,97	0,93	0,1	-
03.04.2025	0,489	0,109	55,48	52,9	54,52	52,17	2,35	24	0	0	62,4	55,6	6,82	0,93	0,1	-
04.04.2025	0,497	0,114	54,65	51,94	53,69	51,22	2,47	24	0	0	62,5	55,6	6,94	0,93	0,1	-
05.04.2025	0,491	0,105	54,46	51,92	53,5	51,2	2,3	24	0	0	62,2	55,2	7,05	0,93	0,1	-
06.04.2025	0,504	0,119	54,89	51,98	53,93	51,26	2,67	24	0	0	61,6	54,6	7,01	0,93	0,1	-
07.04.2025	0,518	0,128	55,16	52,18	54,21	51,46	2,75	24	0	0	62,2	55,2	7,08	0,93	0,1	-
08.04.2025	0,537	0,146	55,63	52,21	54,67	51,49	3,18	24	0	0	62	55	6,94	0,93	0,1	-
09.04.2025	0,494	0,111	54,88	52,23	53,92	51,51	2,41	24	0	0	62	55,1	6,93	0,93	0,1	-
10.04.2025	0,482	0,104	54,65	52,09	53,7	51,37	2,33	24	0	0	61,3	54,4	6,84	0,93	0,1	-
11.04.2025	0,474	0,096	54,44	52,08	53,48	51,36	2,12	24	0	0	61,9	55	6,93	0,93	0,1	-
12.04.2025	0,495	0,115	54,6	51,87	53,64	51,15	2,49	24	0	0	62,3	55,4	6,94	0,93	0,1	-
13.04.2025	0,482	0,107	54,46	51,87	53,5	51,15	2,35	24	0	0	62,4	55,6	6,81	0,93	0,1	-
14.04.2025	0,489	0,124	54,61	51,81	53,65	51,09	2,56	24	0	0	62,5	55,8	6,73	0,93	0,1	-
15.04.2025	0,509	0,139	54,91	51,69	53,95	50,97	2,98	24	0	0	62,5	55,8	6,73	0,93	0,1	-
16.04.2025	0,487	0,114	54,49	51,79	53,53	51,07	2,46	24	0	0	62,4	55,6	6,8	0,93	0,1	-
17.04.2025	0,522	0,146	54,98	51,62	54,02	50,9	3,12	24	0	0	62,4	55,7	6,76	0,93	0,1	-
18.04.2025	0,496	0,13	54,64	51,59	53,67	50,87	2,8	24	0	0	62,5	55,9	6,66	0,92	0,1	-
19.04.2025	0,491	0,116	54,26	51,48	53,3	50,76	2,54	24	0	0	62,5	55,7	6,83	0,93	0,1	-
20.04.2025	0,468	0,093	53,82	51,53	52,86	50,81	2,05	24	0	0	62,5	55,6	6,9	0,93	0,1	-
21.04.2025	0,495	0,114	54,07	51,41	53,11	50,69	2,42	24	0	0	62,5	55,4	7,06	0,93	0,1	-
22.04.2025	0,523	0,129	54,22	51,17	53,26	50,45	2,81	24	0	0	62,4	55,2	7,19	0,93	0,1	-
23.04.2025	0,55	0,154	54,45	50,87	53,49	50,15	3,34	24	0	0	62,4	55,1	7,23	0,93	0,1	-
Итого:	15,55	0	1704,88	1617,39	1675,11	1595,06	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,55															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	184,813	21104,56	20083,21	20684,56	19758,22
23.04.2025	200,363	22809,44	21700,6	22359,67	21353,28

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 8:00:34