

#6670#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК
 Адрес потребителя Тихорецкая 43, Калининград
 Номер абонента 4342
 Порядковый номер 8857
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261563
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	0,562	0,161	60,28	56,48	59,18	55,76	3,42	24	0	0	62,6	55,8	6,83	0,4	0,29	4
25.04.2021	0,598	0,187	60,63	56,29	59,56	55,57	3,99	24	0	0	62,6	55,8	6,86	0,41	0,29	3,7
26.04.2021	0,558	0,155	59,84	56,21	58,78	55,49	3,29	24	0	0	62,6	55,7	6,89	0,41	0,29	2,9
27.04.2021	0,557	0,153	59,65	56,07	58,6	55,35	3,25	24	0	0	62,6	55,7	6,88	0,4	0,29	4,1
28.04.2021	0,575	0,174	60,06	56,01	59	55,29	3,71	24	0	0	62,6	55,8	6,81	0,4	0,29	6,7
29.04.2021	0,545	0,147	59,54	56	58,48	55,28	3,2	24	0	0	62,6	55,9	6,76	0,41	0,3	9,3
30.04.2021	0,481	0,107	58,51	55,92	57,55	55,22	2,33	24	0	0	60,8	54,2	6,52	0,4	0,29	7
01.05.2021	0,647	0,226	60,47	55,29	59,39	54,57	4,82	24	0	0	62,6	55,5	7,08	0,41	0,3	7,3
02.05.2021	0,57	0,148	59,09	55,61	58,1	54,89	3,21	24	0	0	62,5	55,2	7,29	0,4	0,29	6,2
03.05.2021	0,597	0,161	59,19	55,38	58,16	54,66	3,5	24	0	0	62,5	55,1	7,47	0,41	0,29	5,8
04.05.2021	0,596	0,166	59,13	55,22	58,11	54,5	3,61	24	0	0	62,6	55,2	7,4	0,4	0,29	9,6
05.05.2021	0,587	0,165	59,11	55,27	58,06	54,55	3,51	24	0	0	62,6	55,2	7,32	0,4	0,29	10,4
06.05.2021	0,649	0,213	59,86	54,94	58,8	54,22	4,58	24	0	0	62,5	55,1	7,43	0,4	0,29	6,9
07.05.2021	0,598	0,167	58,8	54,94	57,78	54,22	3,56	24	0	0	62,6	55,1	7,48	0,4	0,29	6,9
08.05.2021	0,596	0,168	58,61	54,75	57,61	54,03	3,58	24	0	0	62,6	55,1	7,47	0,41	0,3	6,3
09.05.2021	0,593	0,17	58,58	54,65	57,57	53,93	3,64	24	0	0	62,6	55,2	7,4	0,4	0,29	11,1
10.05.2021	0,589	0,175	58,59	54,6	57,59	53,88	3,71	24	0	0	62,6	55,4	7,23	0,4	0,29	17,8
11.05.2021	0,552	0,157	57,63	54,08	56,65	53,36	3,29	24	0	0	62,6	55,6	7,01	0,4	0,29	19,7
12.05.2021	0,533	0,161	56,14	52,47	55,17	51,75	3,42	24	0	0	62,6	55,9	6,76	0,4	0,29	19,2
13.05.2021	0,508	0,139	55,72	52,5	54,75	51,78	2,97	24	0	0	62,6	55,9	6,71	0,4	0,29	9,9
14.05.2021	0,569	0,187	56,82	52,56	55,83	51,84	3,99	24	0	0	62,6	55,8	6,81	0,4	0,29	10,6
15.05.2021	0,55	0,154	57,74	54,23	56,77	53,51	3,26	24	0	0	62,6	55,7	6,98	0,4	0,29	10
16.05.2021	0,6	0,194	58,41	54	57,41	53,28	4,13	24	0	0	62,6	55,5	7,1	0,4	0,29	12,5
17.05.2021	0,553	0,157	57,33	53,73	56,36	53,01	3,35	24	0	0	62,6	55,6	7,01	0,4	0,29	14,5
18.05.2021	0,568	0,171	57,41	53,46	56,41	52,74	3,67	24	0	0	62,6	55,6	7,02	0,4	0,29	11,4
19.05.2021	0,603	0,197	57,88	53,33	56,87	52,61	4,26	24	0	0	62,6	55,5	7,16	0,38	0,29	10,4
20.05.2021	0,551	0,151	54,38	50,84	53,42	50,12	3,3	24	0	0	62,6	55,1	7,51	0,38	0,29	-
21.05.2021	0,565	0,163	51,19	47,34	50,23	46,62	3,61	24	0	0	62,6	54,6	7,98	0,37	0,29	14
22.05.2021	0,52	0,125	50,37	47,35	49,41	46,63	2,78	24	0	0	62,6	54,6	8	0,37	0,28	-
23.05.2021	0,589	0,181	51,01	46,79	50,05	46,07	3,98	24	0	0	62,6	54,5	8,13	0,37	0,29	-
Итого:	17,159	0	1731,97	1616,31	1701,65	1594,73	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,159															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	197,498	20042,24	18727,53	19682,74	18468,31
23.05.2021	214,657	21774,21	20343,84	21384,39	20063,04

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.05.2021 11:34:56