

#6660#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель Мастер, ООО, УК  
 Адрес потребителя Тихорецкая 43, Калининград  
 Номер абонента 4342  
 Порядковый номер 8857  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00261563  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2022	0,483	0,116	56,47	53,79	55,51	53,07	2,44	24	0	0	62,6	55,9	6,65	0,4	0,3	-
25.04.2022	0,511	0,147	56,17	52,86	55,18	52,14	3,04	24	0	0	62,6	55,9	6,66	0,4	0,3	-
26.04.2022	0,489	0,108	57,05	54,61	56,08	53,89	2,19	24	0	0	62,5	55,7	6,88	0,39	0,3	-
27.04.2022	0,515	0,119	57,28	54,46	56,3	53,74	2,56	24	0	0	62,3	55,2	7,07	0,39	0,3	-
28.04.2022	0,538	0,138	57,34	54,23	56,35	53,51	2,84	24	0	0	62,5	55,3	7,21	0,4	0,3	-
29.04.2022	0,522	0,118	56,96	54,2	56	53,48	2,52	24	0	0	62,5	55,3	7,23	0,39	0,3	-
30.04.2022	0,519	0,117	56,96	54,21	55,99	53,49	2,5	24	0	0	62,5	55,3	7,23	0,4	0,3	-
01.05.2022	0,532	0,13	57,14	54,08	56,15	53,36	2,79	24	0	0	62,5	55,4	7,19	0,39	0,3	-
02.05.2022	0,548	0,141	57,32	54,07	56,34	53,35	2,99	24	0	0	62,6	55,3	7,25	0,39	0,3	-
03.05.2022	0,545	0,136	57,2	54,02	56,23	53,3	2,93	24	0	0	62,5	55,2	7,28	0,39	0,3	-
04.05.2022	0,538	0,132	57,02	53,95	56,06	53,23	2,83	24	0	0	62,5	55,3	7,27	0,39	0,3	-
05.05.2022	0,546	0,144	57,1	53,86	56,12	53,14	2,98	24	0	0	62,5	55,3	7,26	0,39	0,3	-
06.05.2022	0,53	0,133	56,87	53,84	55,9	53,12	2,78	24	0	0	62,5	55,4	7,19	0,4	0,3	-
07.05.2022	0,483	0,088	56,12	54,02	55,16	53,3	1,86	24	0	0	62,6	55,4	7,14	0,4	0,3	-
08.05.2022	0,495	0,104	56,4	54,04	55,44	53,32	2,12	24	0	0	62,5	55,4	7,17	0,4	0,3	-
09.05.2022	0,503	0,106	56,42	53,96	55,45	53,24	2,21	24	0	0	62,5	55,4	7,18	0,39	0,3	-
10.05.2022	0,502	0,106	56,42	53,93	55,44	53,21	2,23	24	0	0	62,6	55,4	7,14	0,4	0,3	-
11.05.2022	0,501	0,114	56,35	53,68	55,38	52,96	2,42	24	0	0	62,6	55,6	7,02	0,4	0,3	-
12.05.2022	0,496	0,112	56,33	53,78	55,37	53,06	2,31	24	0	0	62,6	55,5	7,04	0,4	0,3	-
13.05.2022	0,495	0,108	56,28	53,76	55,31	53,04	2,27	24	0	0	62,6	55,5	7,07	0,39	0,3	-
14.05.2022	0,564	0,165	57,17	53,37	56,19	52,65	3,54	24	0	0	62,5	55,4	7,15	0,39	0,3	-
15.05.2022	0,483	0,094	54,7	52,49	53,75	51,78	1,97	24	0	0	62,5	55,3	7,27	0,4	0,3	-
16.05.2022	0,515	0,121	56,2	53,39	55,24	52,67	2,57	24	0	0	62,5	55,4	7,17	0,39	0,3	-
17.05.2022	0,525	0,128	56,26	53,34	55,3	52,62	2,68	24	0	0	62,5	55,3	7,24	0,4	0,3	-
18.05.2022	0,557	0,154	56,76	53,2	55,8	52,48	3,32	24	0	0	62,5	55,3	7,22	0,39	0,3	-
19.05.2022	0,507	0,126	53,94	51,01	53,02	50,32	2,7	23	1	1	62,6	55,4	7,17	0,4	0,31	-
20.05.2022	0,54	0,146	56,4	53,08	55,43	52,36	3,07	24	0	0	62,6	55,4	7,17	0,4	0,3	-
21.05.2022	0,487	0,103	55,63	53,22	54,66	52,5	2,16	24	0	0	62,6	55,5	7,1	0,39	0,3	-
22.05.2022	0,537	0,14	56,08	52,9	55,12	52,18	2,94	24	0	0	62,5	55,3	7,27	0,4	0,3	-
23.05.2022	0,506	0,117	57,85	55,18	56,8	54,41	2,39	24	0	0	62,2	55,2	7	0,42	0,31	-
Итого:	15,512	0	1696,19	1610,53	1667,07	1588,92	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,512															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2022	375,621	40695,96	38399,37	39973,3	37867,06
23.05.2022	391,133	42392,15	40009,9	41640,37	39455,98

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 26.05.2022 17:58:06