

#6668#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 43, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 8857
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261563
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,485	0,098	61,53	59,32	60,37	58,36	2,01	24	0	0	62,6	56,2	6,45	0,38	0,3	-
25.04.2023	0,502	0,11	61,13	58,68	60	57,73	2,27	24	0	0	62,6	56	6,6	0,38	0,3	-
26.04.2023	0,533	0,123	61,29	58,44	60,14	57,55	2,59	24	0	0	62,5	55,7	6,86	0,38	0,3	-
27.04.2023	0,551	0,134	61,51	58,42	60,35	57,55	2,8	24	0	0	62,5	55,5	6,97	0,38	0,3	-
28.04.2023	0,513	0,093	60,99	58,79	59,85	57,85	2	24	0	0	62,5	55,5	7,02	0,38	0,3	-
29.04.2023	0,543	0,122	61,44	58,63	60,29	57,73	2,56	24	0	0	62,6	55,6	6,99	0,37	0,29	-
30.04.2023	0,509	0,091	60,98	58,8	59,85	57,89	1,96	24	0	0	62,5	55,6	6,97	0,38	0,29	-
01.05.2023	0,52	0,102	61,05	58,68	59,91	57,77	2,14	24	0	0	62,6	55,5	7,02	0,38	0,3	-
02.05.2023	0,531	0,118	61,36	58,66	60,22	57,75	2,47	24	0	0	62,5	55,6	6,92	0,38	0,3	-
03.05.2023	0,511	0,092	60,94	58,75	59,8	57,84	1,96	24	0	0	62,5	55,6	6,97	0,38	0,3	-
04.05.2023	0,543	0,123	61,36	58,41	60,23	57,53	2,7	24	0	0	62,5	55,6	6,98	0,38	0,3	-
05.05.2023	0,54	0,123	61,35	58,54	60,22	57,64	2,58	24	0	0	62,5	55,5	6,99	0,38	0,3	-
06.05.2023	0,505	0,089	60,86	58,75	59,73	57,83	1,9	24	0	0	62,5	55,5	6,98	0,38	0,3	-
07.05.2023	0,518	0,096	60,94	58,64	59,83	57,73	2,1	24	0	0	62,5	55,6	6,98	0,38	0,29	-
08.05.2023	0,506	0,095	60,81	58,68	59,7	57,75	1,95	24	0	0	62,6	55,6	6,92	0,37	0,29	-
09.05.2023	0,505	0,099	60,75	58,51	59,65	57,58	2,07	24	0	0	62,6	55,7	6,82	0,4	0,29	-
10.05.2023	0,45	0,095	53,29	51,07	52,31	50,26	2,05	21	3	1	62,6	55,8	6,77	0,7	0,2	-
11.05.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	62,6	55,9	6,65	0,7	0,2	-
12.05.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	62,6	56	6,57	0,7	0,2	-
13.05.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	62,6	56,1	6,5	0,7	0,2	-
14.05.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	62,6	56,3	6,38	0,56	0,24	-
15.05.2023	0,192	0,046	22,9	21,85	22,46	21,49	0,97	9	15	1	62,6	56,1	6,51	0,38	0,29	-
16.05.2023	0,482	0,094	60,52	58,41	59,44	57,46	1,98	24	0	0	62,6	56	6,54	0,38	0,29	-
17.05.2023	0,487	0,091	60,32	58,21	59,23	57,29	1,94	24	0	0	62,6	55,9	6,65	0,38	0,3	-
18.05.2023	0,491	0,091	60,27	58,21	59,19	57,31	1,88	24	0	0	62,6	55,8	6,8	0,38	0,3	-
19.05.2023	0,497	0,096	60,41	58,21	59,32	57,29	2,03	24	0	0	62,6	55,8	6,8	0,38	0,29	-
20.05.2023	0,438	0,046	59,72	58,68	58,67	57,72	0,95	24	0	0	62,6	55,9	6,69	0,37	0,29	-
21.05.2023	0,452	0,067	60	58,49	58,92	57,53	1,39	24	0	0	62,6	56,1	6,55	0,38	0,3	-
22.05.2023	0,466	0,088	60,3	58,37	59,19	57,41	1,78	24	0	0	62,6	56,2	6,45	0,38	0,3	-
23.05.2023	0,471	0,101	60,59	58,44	59,49	57,48	2,01	24	0	0	62,6	56,3	6,34	0,38	0,29	-
Итого:	12,741	0	1536,61	1478,64	1508,36	1455,32	0	606	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,741															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 606

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	108,731	13239,94	12679,79	13002,4	12493,73
23.05.2023	121,472	14776,55	14158,43	14510,76	13949,05

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 7:37:10