

#6671#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.05.2021 по 22.06.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК
 Адрес потребителя Тихорецкая 43, Калининград
 Номер абонента 4342
 Порядковый номер 8857
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261563
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,55	0,149	50,67	47,2	49,71	46,48	3,23	24	0	0	62,6	54,5	8,07	0,37	0,29	16
25.05.2021	0,569	0,164	51,06	47,18	50,1	46,46	3,64	24	0	0	62,6	54,6	8	0,37	0,29	-
26.05.2021	0,564	0,157	51,36	47,65	50,4	46,93	3,47	24	0	0	62,6	54,5	8,03	0,39	0,29	-
27.05.2021	0,555	0,148	54,52	51	53,51	50,29	3,22	24	0	0	62,6	55,1	7,56	0,41	0,29	-
28.05.2021	0,531	0,122	58,74	55,85	57,72	55,13	2,59	24	0	0	62,6	55,5	7,09	0,4	0,29	11
29.05.2021	0,543	0,13	58,48	55,4	57,5	54,68	2,82	24	0	0	62,6	55,4	7,23	0,4	0,29	12,3
30.05.2021	0,585	0,169	58,89	54,91	57,85	54,19	3,66	24	0	0	62,6	55,4	7,19	0,41	0,3	-
31.05.2021	0,55	0,14	59,42	56,19	58,36	55,38	2,98	24	0	0	62,6	55,6	7,02	0,42	0,3	16
01.06.2021	0,559	0,148	61,68	58,29	60,54	57,34	3,2	24	0	0	62,6	55,9	6,76	0,42	0,3	-
02.06.2021	0,603	0,193	62,15	57,82	61	56,92	4,08	24	0	0	62,7	55,9	6,76	0,42	0,3	-
03.06.2021	0,55	0,151	61,14	57,77	60,04	56,82	3,22	24	0	0	62,7	56	6,62	0,42	0,3	15
04.06.2021	0,578	0,185	61,54	57,47	60,39	56,51	3,88	24	0	0	62,7	56,2	6,51	0,42	0,3	-
05.06.2021	0,533	0,148	59,89	56,54	58,82	55,68	3,14	24	0	0	62,7	56,2	6,49	0,42	0,3	13,4
06.06.2021	0,542	0,16	60,09	56,46	59,01	55,6	3,41	24	0	0	62,7	56,2	6,45	0,42	0,3	22
07.06.2021	0,519	0,145	58,79	55,43	57,77	54,65	3,12	24	0	0	62,7	56,3	6,4	0,41	0,29	-
08.06.2021	0,556	0,175	60,11	56,14	59,02	55,28	3,74	24	0	0	62,7	56,3	6,38	0,42	0,3	18,8
09.06.2021	0,515	0,152	58,15	54,66	57,14	53,94	3,2	24	0	0	62,7	56,4	6,33	0,42	0,29	21
10.06.2021	0,484	0,126	57,62	54,7	56,63	53,98	2,65	24	0	0	62,7	56,3	6,36	0,42	0,3	-
11.06.2021	0,517	0,155	58,04	54,46	57,04	53,74	3,3	24	0	0	62,7	56,3	6,36	0,42	0,3	-
12.06.2021	0,526	0,149	58,51	55,05	57,5	54,33	3,17	24	0	0	62,7	56,2	6,48	0,42	0,3	-
13.06.2021	0,51	0,123	59,51	56,55	58,43	55,83	2,6	24	0	0	62,7	56	6,66	0,42	0,3	-
14.06.2021	0,484	0,106	58,01	55,49	57,02	54,77	2,25	24	0	0	62,7	56,1	6,6	0,42	0,3	-
15.06.2021	0,488	0,119	56,94	54,23	55,97	53,51	2,46	24	0	0	62,7	56,1	6,61	0,42	0,3	-
16.06.2021	0,54	0,165	57,88	54,11	56,9	53,39	3,51	24	0	0	62,7	56,1	6,57	0,42	0,3	-
17.06.2021	0,484	0,122	56,85	54,01	55,88	53,29	2,59	24	0	0	62,7	56,2	6,51	0,41	0,29	-
18.06.2021	0,474	0,12	56,42	53,66	55,46	52,94	2,52	24	0	0	62,7	56,3	6,36	0,4	0,28	-
19.06.2021	0,438	0,101	56,19	53,9	55,23	53,18	2,05	24	0	0	62,7	56,6	6,16	0,41	0,29	-
20.06.2021	0,473	0,14	56,81	53,63	55,83	52,91	2,92	24	0	0	62,8	56,8	5,94	0,41	0,29	-
21.06.2021	0,417	0,093	56,15	54	55,19	53,28	1,91	24	0	0	62,8	56,9	5,83	0,42	0,3	-
22.06.2021	0,415	0,101	56,21	53,94	55,24	53,22	2,02	24	0	0	62,7	57	5,73	0,41	0,29	-
Итого:	15,652	0	1731,82	1633,69	1701,2	1610,65	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,652															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	214,657	21774,21	20343,84	21384,39	20063,04
22.06.2021	230,309	23506,03	21977,53	23085,59	21673,69

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.06.2021 15:17:13