

#85930#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК
Тихорецкая 43, Калининград
4342

Заводской номер счётчика 00261563	Показания прибора, Гкал 23.06.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	54,801	46,769	8.032

Подпись исполнителя



#85620#

Отчёт за период с 23.05.2024 по 23.06.2024.

Номер абонента 4342
 Порядковый номер 8857
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261563
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.06.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	ТекErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2024	-	0,418	0,057	51,36	49,92	50,4	49,2	1,2	24	0	1	62,6	55,4	7,2	0,1	0,28
25.05.2024	-	0,434	0,088	51,9	49,81	50,94	49,09	1,85	24	0	0	62,5	55,6	6,91	0,11	0,25
26.05.2024	-	0,431	0,081	51,61	49,67	50,65	48,95	1,7	24	0	0	62,6	55,6	6,99	0,11	0,28
27.05.2024	-	0,474	0,125	52,23	49,35	51,27	48,63	2,64	24	0	0	62,6	55,7	6,86	0,11	0,22
28.05.2024	-	0,419	0,045	50,88	49,83	49,92	49,11	0,81	24	0	0	62,6	54,8	7,75	0,11	0,27
29.05.2024	-	0,454	0,094	51,75	49,56	50,79	48,84	1,95	24	0	0	62,6	55,4	7,17	0,11	0,24
30.05.2024	-	0,418	0,056	50,97	49,72	50,01	49	1,01	24	0	0	62,5	55	7,49	0,11	0,25
31.05.2024	-	0,453	0,103	51,71	49,24	50,75	48,52	2,23	24	0	0	62,6	55,6	6,91	0,11	0,26
01.06.2024	-	0,429	0,082	51,42	49,37	50,46	48,65	1,81	24	0	0	62,6	55,7	6,82	0,11	0,22
02.06.2024	-	0,445	0,091	51,35	49,2	50,39	48,48	1,91	24	0	0	62,6	55,5	7,1	0,1	0,18
03.06.2024	-	0,449	0,098	51,37	49,02	50,41	48,3	2,11	24	0	0	62,5	55,5	7,01	0,11	0,19
04.06.2024	-	0,507	0,146	52,11	48,73	51,15	48,01	3,14	24	0	0	62,5	55,4	7,1	0,48	0,2
05.06.2024	-	0,137	0,017	20,02	19,32	19,68	19,06	0,62	24	0	1	58,7	53,2	5,56	0,7	0,19
06.06.2024	-	0,003	0,005	1,77	1,24	1,77	1,24	0,53	24	0	1	20,8	21,4	-0,63	0,7	0,11
07.06.2024	-	0,001	0,002	1,05	0,95	1,05	0,95	0,1	24	0	1	20,7	21,1	-0,44	0,65	0,1
08.06.2024	-	0,001	0,002	1,33	1,09	1,33	1,09	0,24	24	0	1	19,9	20,4	-0,51	0,22	0,1
09.06.2024	-	0,001	0,001	0,99	0,99	0,99	0,99	0	24	0	1	19,8	20,2	-0,34	0,1	0,1
10.06.2024	-	0,001	0,001	1,09	0,95	1,09	0,95	0,14	24	0	0	19,7	20	-0,26	0,1	0,1
11.06.2024	-	0	0	0,84	0,89	0,84	0,89	-0,05	24	0	0	19,2	19,6	-0,38	0,1	0,1
12.06.2024	-	0	0,001	0,97	0,93	0,97	0,93	0,04	24	0	0	19,2	19,5	-0,28	0,1	0,1
13.06.2024	-	0	0	0,49	0,32	0,49	0,32	0,17	24	0	0	18,7	19,3	-0,6	0,1	0,1
14.06.2024	-	0	0	0,52	0,32	0,52	0,32	0,2	24	0	0	18,5	18,7	-0,16	0,1	0,1
15.06.2024	-	0,001	0,003	0,79	0,49	0,79	0,49	0,3	24	0	0	19,1	19,3	-0,16	0,1	0,1
16.06.2024	-	0,003	0,003	0,96	0,54	0,96	0,54	0,42	24	0	0	19,1	19,3	-0,17	0,1	0,1
17.06.2024	-	0,001	0,007	19,61	18,86	19,61	18,86	0,75	24	0	0	20,6	21	-0,37	0,1	0,11
18.06.2024	-	0,036	0,02	54,66	53,18	54,58	53,11	1,47	24	0	0	23,2	23	0,18	0,16	0,24
19.06.2024	-	0,569	0,163	57,4	53,69	56,44	52,98	3,46	24	0	0	62,2	54,9	7,35	0,14	0,25
20.06.2024	-	0,491	0,103	56,24	53,74	55,28	53,02	2,26	24	0	0	62,5	55,4	7,08	0,12	0,31
21.06.2024	-	0,476	0,097	55,87	53,54	54,91	52,82	2,09	24	0	0	62,5	55,6	6,99	0,12	0,28
22.06.2024	-	0,489	0,108	55,8	53,31	54,84	52,59	2,25	24	0	0	62,6	55,5	7,04	0,11	0,24
23.06.2024	-	0,491	0,114	55,73	53,06	54,76	52,34	2,42	24	0	0	62,6	55,6	6,96	0,11	0,26
Итого:	-	8,032	1,713	1004,79	960,83	988,04	948,27	39,77	744	0	-	44,53	40,59	3,94	0,18	0,19

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2024	46,769	4992,11	4723,28	4852,77	4608,95
23.06.2024	54,801	5996,9	5684,11	5840,81	5557,22

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
