

#6658#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 43, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 8857
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261563
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 24.06.2022 | 0,412 | 0,054 | 53,82 | 52,52 | 52,86 | 51,8 | 1,06 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 55,8 | 6,86 | 0,38 | 0,3 | - |
| 25.06.2022 | 0,432 | 0,089 | 54,28 | 52,21 | 53,35 | 51,5 | 1,85 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 55 | 6,47 | 0,38 | 0,29 | - |
| 26.06.2022 | 0,412 | 0,076 | 53,79 | 52,08 | 52,83 | 51,36 | 1,47 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 56,2 | 6,43 | 0,38 | 0,29 | - |
| 27.06.2022 | 0,446 | 0,125 | 53,26 | 50,47 | 52,3 | 49,75 | 2,55 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 56,5 | 6,19 | 0,39 | 0,29 | - |
| 28.06.2022 | 0,39 | 0,081 | 51,49 | 49,67 | 50,58 | 48,93 | 1,65 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 56,6 | 6,13 | 0,41 | 0,27 | - |
| 29.06.2022 | 0,35 | 0,104 | 45,91 | 43,69 | 45,11 | 43,02 | 2,09 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 57,2 | 5,48 | 0,38 | 0,3 | - |
| 30.06.2022 | 0,422 | 0,106 | 56,84 | 54,46 | 55,87 | 53,73 | 2,14 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 57 | 5,68 | 0,38 | 0,3 | - |
| 01.07.2022 | 0,394 | 0,077 | 56,25 | 54,44 | 55,29 | 53,71 | 1,58 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 57 | 5,73 | 0,39 | 0,3 | - |
| 02.07.2022 | 0,418 | 0,089 | 56,28 | 54,16 | 55,32 | 53,44 | 1,88 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 56,8 | 5,89 | 0,38 | 0,29 | - |
| 03.07.2022 | 0,44 | 0,105 | 56,81 | 54,41 | 55,85 | 53,69 | 2,16 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 56,6 | 6,05 | 0,38 | 0,3 | - |
| 04.07.2022 | 0,421 | 0,074 | 57,39 | 55,6 | 56,43 | 54,83 | 1,6 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 56,6 | 6,09 | 0,39 | 0,3 | - |
| 05.07.2022 | 0,398 | 0,069 | 55,07 | 53,44 | 54,14 | 52,71 | 1,43 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 56,6 | 6,11 | 0,4 | 0,29 | - |
| 06.07.2022 | 0,414 | 0,11 | 52,73 | 50,26 | 51,79 | 49,49 | 2,3 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 56,8 | 5,84 | 0,39 | 0,3 | - |
| 07.07.2022 | 0,411 | 0,068 | 58,91 | 57,34 | 57,84 | 56,46 | 1,38 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 56,7 | 5,93 | 0,42 | 0,31 | - |
| 08.07.2022 | 0,45 | 0,075 | 66,78 | 65,05 | 65,58 | 64,09 | 1,49 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 56,9 | 5,79 | 0,42 | 0,32 | - |
| 09.07.2022 | 0,417 | 0,038 | 66,03 | 65,04 | 64,83 | 64,08 | 0,75 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 56,8 | 5,86 | 0,41 | 0,31 | - |
| 10.07.2022 | 0,466 | 0,089 | 66,12 | 64,09 | 64,92 | 63,13 | 1,79 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 56,8 | 5,87 | 0,42 | 0,31 | - |
| 11.07.2022 | 0,447 | 0,078 | 63,59 | 61,72 | 62,39 | 60,76 | 1,63 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 56,8 | 5,91 | 0,42 | 0,31 | - |
| 12.07.2022 | 0,434 | 0,066 | 63,33 | 61,76 | 62,13 | 60,8 | 1,33 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 56,7 | 5,97 | 0,42 | 0,31 | - |
| 13.07.2022 | 0,466 | 0,092 | 64 | 61,87 | 62,8 | 60,91 | 1,89 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 56,8 | 5,94 | 0,41 | 0,31 | - |
| 14.07.2022 | 0,454 | 0,077 | 65,25 | 63,51 | 64,05 | 62,55 | 1,5 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 56,7 | 5,97 | 0,42 | 0,32 | - |
| 15.07.2022 | 0,464 | 0,086 | 65,29 | 63,31 | 64,09 | 62,35 | 1,74 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 56,7 | 5,96 | 0,41 | 0,31 | - |
| 16.07.2022 | 0,454 | 0,075 | 64,88 | 63,12 | 63,68 | 62,16 | 1,52 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 56,7 | 5,97 | 0,41 | 0,31 | - |
| 17.07.2022 | 0,434 | 0,056 | 64,28 | 62,92 | 63,08 | 61,96 | 1,12 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 56,6 | 6,06 | 0,41 | 0,31 | - |
| 18.07.2022 | 0,45 | 0,069 | 64,22 | 62,61 | 63,02 | 61,65 | 1,37 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 56,6 | 6,11 | 0,42 | 0,31 | - |
| 19.07.2022 | 0,463 | 0,085 | 64,48 | 62,55 | 63,28 | 61,59 | 1,69 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 56,7 | 6 | 0,41 | 0,31 | - |
| 20.07.2022 | 0,451 | 0,078 | 64,2 | 62,36 | 63 | 61,4 | 1,6 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 56,8 | 5,92 | 0,42 | 0,31 | - |
| 21.07.2022 | 0,455 | 0,102 | 63,08 | 60,8 | 61,88 | 59,84 | 2,04 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 57 | 5,74 | 0,41 | 0,31 | - |
| 22.07.2022 | 0,421 | 0,09 | 61,88 | 59,87 | 60,7 | 58,91 | 1,79 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 57,2 | 5,57 | 0,42 | 0,31 | - |
| 23.07.2022 | 0,409 | 0,073 | 61,72 | 60,01 | 60,54 | 59,05 | 1,49 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 57,2 | 5,57 | 0,41 | 0,31 | - |
| Итого: | 12,895 | 0 | 1791,96 | 1735,34 | 1759,53 | 1709,65 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 12,895 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.06.2022 | 400,717 | 43538,05 | 41100,66 | 42766,85 | 40532,33 |
| 23.07.2022 | 413,612 | 45330,01 | 42836 | 44526,38 | 42241,98 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2022 7:52:37