

#90515#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 22.07.2024

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 43, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 8857
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261563
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,5	0,12	55,79	52,96	54,83	52,24	2,59	24	0	0	62,6	55,6	6,96	0,11	0,3	-
25.06.2024	0,453	0,103	50,33	47,79	49,47	47,14	2,33	24	0	1	62,6	55,6	7,01	0,11	0,33	-
26.06.2024	0,477	0,114	55,6	52,95	54,64	52,23	2,41	24	0	0	62,6	55,9	6,68	0,11	0,33	-
27.06.2024	0,448	0,097	54,42	52,14	53,46	51,42	2,04	24	0	0	62,6	56	6,65	0,11	0,34	-
28.06.2024	0,455	0,131	53,86	50,91	52,9	50,19	2,71	24	0	0	62,6	56,4	6,24	0,1	0,26	-
29.06.2024	0,445	0,11	53,67	51,09	52,71	50,37	2,34	24	0	0	62,6	56,2	6,36	0,11	0,26	-
30.06.2024	0,414	0,087	53,03	50,98	52,07	50,26	1,81	24	0	0	62,6	56,3	6,33	0,1	0,22	-
01.07.2024	0,421	0,087	52,72	50,59	51,76	49,87	1,89	24	0	0	62,6	56,2	6,42	0,1	0,15	-
02.07.2024	0,429	0,084	52,94	50,94	51,98	50,22	1,76	24	0	0	62,6	55,9	6,7	0,1	0,11	-
03.07.2024	0,462	0,094	53,71	51,41	52,75	50,69	2,06	24	0	0	62,5	55,6	6,96	0,1	0,14	-
04.07.2024	0,472	0,102	53,39	50,92	52,43	50,2	2,23	24	0	0	62,6	55,5	7,07	0,1	0,18	-
05.07.2024	0,443	0,062	52,67	51,18	51,71	50,46	1,25	24	0	0	62,5	55	7,49	0,1	0,22	-
06.07.2024	0,454	0,092	53,17	50,99	52,21	50,27	1,94	24	0	0	62,6	55,5	7,02	0,1	0,27	-
07.07.2024	0,459	0,102	53,13	50,75	52,17	50,03	2,14	24	0	0	62,6	55,6	6,92	0,1	0,25	-
08.07.2024	0,464	0,101	53,28	50,88	52,32	50,16	2,16	24	0	0	62,6	55,6	6,94	0,1	0,27	-
09.07.2024	0,452	0,1	53,21	50,86	52,25	50,14	2,11	24	0	0	62,6	55,7	6,86	0,1	0,24	-
10.07.2024	0,444	0,095	56,7	54,55	55,67	53,7	1,97	24	0	0	62,6	56,3	6,32	0,1	0,21	-
11.07.2024	0,456	0,109	58,71	56,29	57,67	55,37	2,3	24	0	0	62,6	56,6	6,04	0,1	0,27	-
12.07.2024	0,424	0,106	56,28	53,83	55,32	53,11	2,21	24	0	0	62,6	56,8	5,79	0,1	0,16	-
13.07.2024	0,419	0,085	57,19	55,15	56,22	54,43	1,79	24	0	0	62,6	56,6	5,97	0,1	0,18	-
14.07.2024	0,439	0,099	57,51	55,16	56,54	54,42	2,12	24	0	0	62,6	56,6	6,05	0,1	0,23	-
15.07.2024	0,436	0,098	57,25	54,92	56,28	54,2	2,08	24	0	0	62,6	56,7	5,97	0,1	0,32	-
16.07.2024	0,429	0,13	55,4	52,44	54,44	51,72	2,72	24	0	0	62,6	57,1	5,55	0,1	0,23	-
17.07.2024	0,398	0,102	54,4	52,03	53,44	51,31	2,13	24	0	0	62,6	57,1	5,56	0,1	0,15	-
18.07.2024	0,417	0,107	54,55	52,06	53,59	51,34	2,25	24	0	0	62,6	56,9	5,75	0,1	0,11	-
19.07.2024	0,435	0,097	55,89	53,6	54,93	52,88	2,05	24	0	0	62,6	56,4	6,17	0,1	0,13	-
20.07.2024	0,447	0,108	56,03	53,48	55,06	52,76	2,3	24	0	0	62,6	56,4	6,17	0,1	0,17	-
21.07.2024	0,437	0,101	55,72	53,39	54,76	52,67	2,09	24	0	0	62,6	56,5	6,16	0,1	0,21	-
22.07.2024	0,433	0,101	55,61	53,24	54,65	52,52	2,13	24	0	0	62,6	56,5	6,1	0,1	0,17	-
Итого:	12,862	0	1586,16	1517,48	1558,23	1496,32	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,862															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	54,801	5996,9	5684,11	5840,81	5557,22
22.07.2024	67,663	7583,06	7201,59	7399,04	7053,54

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.07.2024 15:03:45