

#142220#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Тихорецкая 43, Калининград

4342

8857

ВКТ-7

00261563

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,496	0,109	53,15	50,53	52,19	49,81	2,38	24	0	0	62,3	55	7,28	0,93	0,1	-
25.06.2025	0,484	0,1	52,52	50,11	51,56	49,39	2,17	24	0	0	62,3	55	7,29	0,92	0,1	-
26.06.2025	0,477	0,111	51,77	49,12	50,82	48,4	2,42	24	0	0	62,3	55,2	7,07	0,93	0,1	-
27.06.2025	0,446	0,08	51,31	49,35	50,35	48,63	1,72	24	0	0	62,3	55,3	7,06	0,93	0,1	-
28.06.2025	0,443	0,081	51,15	49,15	50,19	48,43	1,76	24	0	0	62,4	55,3	7,11	0,93	0,1	-
29.06.2025	0,439	0,078	50,99	49,08	50,03	48,36	1,67	24	0	0	62,2	55,2	7,09	0,93	0,1	-
30.06.2025	0,464	0,098	51,33	49,01	50,37	48,29	2,08	24	0	0	62,4	55,3	7,1	0,93	0,1	-
01.07.2025	0,457	0,097	51,33	49,02	50,37	48,3	2,07	24	0	0	62,4	55,3	7,02	0,9	0,12	-
02.07.2025	0,345	0,079	38,64	36,82	37,92	36,28	1,64	18	6	1	62,5	55,6	6,9	0,94	0,1	-
03.07.2025	0,44	0,089	51,28	49,11	50,32	48,39	1,93	24	0	0	62,5	55,7	6,77	0,93	0,1	-
04.07.2025	0,466	0,112	51,57	48,97	50,61	48,25	2,36	24	0	0	62,5	55,6	6,88	0,93	0,1	-
05.07.2025	0,441	0,083	51,22	49,15	50,26	48,43	1,83	24	0	0	62,5	55,5	6,95	0,94	0,1	-
06.07.2025	0,456	0,104	51,51	49,05	50,55	48,33	2,22	24	0	0	62,5	55,6	6,85	0,92	0,1	-
07.07.2025	0,451	0,101	51,43	49,03	50,47	48,31	2,16	24	0	0	62,5	55,7	6,8	0,94	0,1	-
08.07.2025	0,441	0,091	51,22	49,02	50,26	48,3	1,96	24	0	0	62,5	55,6	6,82	0,93	0,1	-
09.07.2025	0,475	0,114	51,56	48,83	50,6	48,11	2,49	24	0	0	62,5	55,5	6,99	0,93	0,1	-
10.07.2025	0,451	0,078	51,2	49,23	50,24	48,51	1,73	24	0	0	62,4	55,2	7,22	0,93	0,1	-
11.07.2025	0,486	0,107	52,4	49,85	51,44	49,13	2,31	24	0	0	62,5	55,2	7,23	0,93	0,1	-
12.07.2025	0,459	0,076	51,87	50,03	50,91	49,31	1,6	24	0	0	62,5	55	7,42	0,93	0,1	-
13.07.2025	0,478	0,103	52,44	49,97	51,48	49,25	2,23	24	0	0	62,4	55,3	7,14	0,94	0,1	-
14.07.2025	0,459	0,095	52,27	49,95	51,31	49,23	2,08	24	0	0	62,5	55,5	6,99	0,94	0,1	-
15.07.2025	0,465	0,098	52,27	49,9	51,31	49,18	2,13	24	0	0	62,5	55,5	6,99	0,94	0,1	-
16.07.2025	0,441	0,077	51,83	49,92	50,87	49,2	1,67	24	0	0	62,5	55,4	7,04	0,94	0,1	-
17.07.2025	0,446	0,087	49,91	47,76	48,99	47,07	1,92	23	1	1	62,5	55,3	7,17	0,93	0,1	-
18.07.2025	0,472	0,1	52,27	49,78	51,31	49,06	2,25	24	0	0	62,5	55,5	7,04	0,94	0,1	-
19.07.2025	0,454	0,088	51,91	49,77	50,95	49,05	1,9	24	0	0	62,5	55,5	7,01	0,94	0,1	-
20.07.2025	0,449	0,089	51,91	49,77	50,95	49,05	1,9	24	0	0	62,5	55,6	6,92	0,94	0,1	-
21.07.2025	0,452	0,099	52,11	49,78	51,15	49,06	2,09	24	0	0	62,5	55,7	6,83	0,94	0,1	-
22.07.2025	0,452	0,096	52,06	49,73	51,1	49,01	2,09	24	0	0	62,6	55,8	6,79	0,94	0,1	-
23.07.2025	0,444	0,087	51,74	49,63	50,78	48,91	1,87	24	0	0	62,5	55,6	6,89	0,94	0,1	-
Итого:	13,629	0	1538,17	1470,42	1509,66	1449,03	0	713	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,629															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

713

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	224,859	25535,8	24301,11	25040,88	23919,95
23.07.2025	238,488	27073,97	25771,53	26550,54	25368,98

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 14:08:30