

#6669#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК
 Адрес потребителя Тихорецкая 43, Калининград
 Номер абонента 4342
 Порядковый номер 8857
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261563
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,493	0,121	59,8	57,1	58,73	56,2	2,53	24	0	0	62,6	56,2	6,39	0,41	0,29	-
25.07.2021	0,439	0,075	58,17	56,41	57,18	55,56	1,62	24	0	0	62,6	56,3	6,28	0,41	0,29	-
26.07.2021	0,4	0,063	56,33	54,77	55,37	54,05	1,32	24	0	0	62,6	56,5	6,1	0,41	0,29	-
27.07.2021	0,421	0,088	56,63	54,6	55,66	53,88	1,78	24	0	0	62,6	56,6	6,05	0,41	0,29	-
28.07.2021	0,421	0,091	56,59	54,49	55,63	53,77	1,86	24	0	0	62,6	56,6	5,99	0,42	0,29	-
29.07.2021	0,381	0,035	55,27	54,61	54,3	53,89	0,41	24	0	0	62,6	56	6,61	0,42	0,3	-
30.07.2021	0,37	-0,009	55,23	55,48	54,27	54,76	-0,49	24	0	0	62,6	55,3	7,24	0,42	0,3	-
31.07.2021	0,383	0,013	55,07	54,79	54,11	54,07	0,04	24	0	0	62,6	55,6	7	0,41	0,29	-
01.08.2021	0,423	0,058	55,45	54,19	54,49	53,47	1,02	24	0	0	62,6	55,7	6,84	0,45	0,29	-
02.08.2021	0,373	0,087	45,41	43,41	44,62	42,84	1,78	19	5	1	62,6	56,1	6,43	0,42	0,3	-
03.08.2021	0,43	0,028	57,19	56,52	56,21	55,8	0,41	24	0	0	62,5	55,2	7,34	0,42	0,3	-
04.08.2021	0,4	-0,014	56,04	56,5	55,08	55,78	-0,7	24	0	0	62,5	54,7	7,82	0,42	0,3	-
05.08.2021	0,373	-0,034	55,3	56,19	54,34	55,47	-1,13	24	0	0	62,5	54,7	7,81	0,42	0,3	-
06.08.2021	0,421	0,003	55,96	55,9	55	55,18	-0,18	24	0	0	62,5	54,7	7,79	0,42	0,3	-
07.08.2021	0,447	0,049	57,14	56	56,17	55,28	0,89	24	0	0	62,5	55,3	7,22	0,42	0,3	-
08.08.2021	0,501	0,122	58,8	55,97	57,81	55,25	2,56	24	0	0	62,5	56	6,54	0,42	0,3	-
09.08.2021	0,457	0,087	57,86	55,8	56,89	55,07	1,82	24	0	0	62,5	56	6,53	0,42	0,3	-
10.08.2021	0,513	0,137	58,4	55,23	57,38	54,49	2,89	24	0	0	62,6	56	6,55	0,42	0,3	-
11.08.2021	0,476	0,1	57,44	55,06	56,46	54,34	2,12	24	0	0	62,6	55,9	6,66	0,42	0,31	-
12.08.2021	0,478	0,101	57,47	55,08	56,48	54,36	2,12	24	0	0	62,6	55,9	6,68	0,42	0,31	-
13.08.2021	0,479	0,109	57,51	54,98	56,52	54,26	2,26	24	0	0	62,6	56	6,61	0,42	0,3	-
14.08.2021	0,454	0,085	57,15	55,09	56,19	54,37	1,82	24	0	0	62,6	56	6,55	0,41	0,3	-
15.08.2021	0,507	0,139	58,03	54,93	57,04	54,21	2,83	24	0	0	62,6	56	6,52	0,42	0,3	-
16.08.2021	0,453	0,089	57,14	55,08	56,18	54,36	1,82	24	0	0	62,6	56	6,52	0,42	0,31	-
17.08.2021	0,468	0,095	57,23	54,95	56,25	54,23	2,02	24	0	0	62,6	55,9	6,63	0,42	0,3	-
18.08.2021	0,486	0,107	57,42	54,94	56,46	54,22	2,24	24	0	0	62,6	55,8	6,75	0,42	0,3	-
19.08.2021	0,468	0,088	57,09	54,99	56,13	54,27	1,86	24	0	0	62,5	55,8	6,77	0,41	0,3	-
20.08.2021	0,474	0,084	56,78	54,8	55,79	54,08	1,71	24	0	0	62,6	55,4	7,11	0,42	0,31	-
21.08.2021	0,483	0,102	57,2	54,79	56,22	54,07	2,15	24	0	0	62,6	55,8	6,8	0,41	0,3	-
22.08.2021	0,479	0,1	57,21	54,91	56,22	54,19	2,03	24	0	0	62,6	55,7	6,81	0,42	0,31	-
23.08.2021	0,471	0,089	57	54,88	56,03	54,16	1,87	24	0	0	62,5	55,7	6,84	0,42	0,3	-
Итого:	13,822	0	1755,31	1702,44	1725,21	1679,93	0	739	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,822															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 739

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2021	237,846	24526,02	22954,1	24088,93	22637,61
23.08.2021	251,668	26281,33	24656,54	25814,14	24317,54

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.08.2021 8:22:56