

#6659#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель Мастер, ООО, УК
 Адрес потребителя Тихорецкая 43, Калининград
 Номер абонента 4342
 Порядковый номер 8857
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261563
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,417	0,075	61,58	59,9	60,42	58,94	1,48	24	0	0	62,7	57	5,73	0,41	0,31	-
25.07.2022	0,456	0,109	62,01	59,57	60,84	58,61	2,23	24	0	0	62,7	57	5,74	0,41	0,31	-
26.07.2022	0,445	0,094	62,1	59,94	60,92	58,98	1,94	24	0	0	62,7	56,9	5,77	0,41	0,31	-
27.07.2022	0,473	0,097	63,93	61,67	62,73	60,71	2,02	24	0	0	62,7	56,7	5,98	0,41	0,31	-
28.07.2022	0,457	0,086	62,42	60,46	61,23	59,5	1,73	24	0	0	62,7	56,6	6,1	0,41	0,31	-
29.07.2022	0,486	0,105	63,57	61,17	62,37	60,21	2,16	24	0	0	62,7	56,6	6,11	0,41	0,31	-
30.07.2022	0,433	0,071	62,02	60,42	60,83	59,46	1,37	24	0	0	62,7	56,6	6,03	0,41	0,31	-
31.07.2022	0,438	0,078	60,75	58,92	59,6	57,96	1,64	24	0	0	62,7	56,6	6,04	0,41	0,31	-
01.08.2022	0,452	0,08	62,75	60,93	61,55	59,97	1,58	24	0	0	62,7	56,6	6,07	0,41	0,31	-
02.08.2022	0,46	0,091	62,6	60,53	61,42	59,57	1,85	24	0	0	62,7	56,6	6,05	0,4	0,3	-
03.08.2022	0,421	0,071	59,82	58,13	58,74	57,19	1,55	24	0	0	62,7	56,8	5,86	0,4	0,29	-
04.08.2022	0,38	0,055	55,57	54,16	54,61	53,44	1,17	24	0	0	62,7	56,8	5,88	0,41	0,3	-
05.08.2022	0,377	0,055	56,58	55,28	55,6	54,47	1,13	24	0	0	62,7	57	5,76	0,41	0,31	-
06.08.2022	0,354	0,023	57,6	57,23	56,64	56,27	0,37	24	0	0	62,7	56,8	5,9	0,41	0,3	-
07.08.2022	0,37	0,033	57,33	56,67	56,37	55,76	0,61	24	0	0	62,7	56,6	6,03	0,41	0,3	-
08.08.2022	0,365	0,039	55,13	54,15	54,17	53,43	0,74	24	0	0	62,7	56,6	6,1	0,41	0,3	-
09.08.2022	0,399	0,067	56,34	54,78	55,36	54,01	1,35	24	0	0	62,7	56,6	6,05	0,41	0,31	-
10.08.2022	0,437	0,089	60,09	58,12	59,01	57,16	1,85	24	0	0	62,7	56,8	5,93	0,41	0,3	-
11.08.2022	0,4	0,063	57,47	56,11	56,48	55,27	1,21	24	0	0	62,7	56,6	6,07	0,41	0,3	-
12.08.2022	0,376	0,054	55,01	53,77	54,05	53,05	1	24	0	0	62,7	56,6	6,05	0,41	0,3	-
13.08.2022	0,366	0,05	55,14	53,96	54,18	53,23	0,95	24	0	0	62,7	56,8	5,92	0,41	0,3	-
14.08.2022	0,36	0,045	55,61	54,65	54,65	53,86	0,79	24	0	0	62,7	56,8	5,89	0,41	0,3	-
15.08.2022	0,348	0,047	54,82	53,69	53,86	52,97	0,89	24	0	0	62,7	57	5,69	0,4	0,29	-
16.08.2022	0,352	0,052	54,87	53,65	53,91	52,93	0,98	24	0	0	62,7	57,1	5,65	0,41	0,3	-
17.08.2022	0,382	0,076	56,15	54,45	55,15	53,67	1,48	24	0	0	62,7	57,2	5,56	0,41	0,3	-
18.08.2022	0,352	0,054	55,27	54,01	54,31	53,26	1,05	24	0	0	62,8	57,2	5,58	0,41	0,3	-
19.08.2022	0,318	0,026	54,33	53,64	53,37	52,92	0,45	24	0	0	62,8	57,2	5,55	0,41	0,3	-
20.08.2022	0,323	0,028	54,33	53,62	53,37	52,89	0,48	24	0	0	62,8	57,2	5,59	0,41	0,3	-
21.08.2022	0,356	0,047	55,32	54,22	54,35	53,45	0,9	24	0	0	62,8	57	5,7	0,41	0,3	-
22.08.2022	0,361	0,055	54,42	53,18	53,46	52,4	1,06	24	0	0	62,7	56,9	5,8	0,41	0,29	-
23.08.2022	0,344	0,063	51,04	49,55	50,08	48,83	1,25	24	0	0	62,7	57,1	5,62	0,41	0,29	-
Итого:	12,258	0	1795,97	1750,53	1763,63	1724,37	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,258															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2022	413,612	45330,01	42836	44526,38	42241,98
23.08.2022	425,87	47125,98	44586,53	46290,01	43966,35

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.08.2022 10:10:48