

#28594#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель Мастер, ООО, УК
 Адрес потребителя Тихорецкая 43, Калининград
 Номер абонента 4342
 Порядковый номер 8857
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261563
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,466	0,101	55,78	53,38	54,82	52,66	2,16	24	0	0	62,6	55,9	6,64	0,41	0,34	-
25.07.2023	0,469	0,093	56,65	54,36	55,67	53,64	2,03	24	0	0	62,6	55,9	6,69	0,42	0,34	-
26.07.2023	0,467	0,094	56,5	54,27	55,54	53,55	1,99	24	0	0	62,6	55,8	6,73	0,42	0,34	-
27.07.2023	0,457	0,085	56,2	54,19	55,24	53,47	1,77	24	0	0	62,5	55,8	6,77	0,42	0,34	-
28.07.2023	0,493	0,117	56,76	54,01	55,78	53,29	2,49	24	0	0	62,5	55,8	6,77	0,41	0,34	-
29.07.2023	0,448	0,078	56,06	54,18	55,1	53,46	1,64	24	0	0	62,6	55,8	6,74	0,41	0,34	-
30.07.2023	0,469	0,102	56,46	54,11	55,5	53,39	2,11	24	0	0	62,6	55,9	6,66	0,41	0,34	-
31.07.2023	0,479	0,115	56,58	54	55,62	53,28	2,34	24	0	0	62,6	55,9	6,67	0,4	0,33	-
01.08.2023	0,479	0,11	56,5	53,94	55,54	53,22	2,32	24	0	0	62,6	55,9	6,68	0,41	0,34	-
02.08.2023	0,449	0,082	55,86	53,87	54,9	53,15	1,75	24	0	0	62,5	55,9	6,67	0,41	0,34	-
03.08.2023	0,462	0,098	56,14	53,9	55,18	53,18	2	24	0	0	62,6	56	6,63	0,42	0,35	-
04.08.2023	0,436	0,08	55,69	53,84	54,73	53,12	1,61	24	0	0	62,6	56	6,59	0,41	0,34	-
05.08.2023	0,416	0,063	55,27	53,8	54,31	53,08	1,23	24	0	0	62,6	55,9	6,61	0,4	0,34	-
06.08.2023	0,426	0,07	55,32	53,64	54,36	52,92	1,44	24	0	0	62,6	56	6,58	0,42	0,35	-
07.08.2023	0,431	0,076	55,31	53,51	54,35	52,79	1,56	24	0	0	62,6	56	6,6	0,41	0,35	-
08.08.2023	0,453	0,084	55,39	53,4	54,43	52,68	1,75	24	0	0	62,6	55,7	6,82	0,41	0,34	-
09.08.2023	0,469	0,099	55,44	53,26	54,48	52,54	1,94	24	0	0	62,6	55,6	6,92	0,41	0,34	-
10.08.2023	0,465	0,088	55,3	53,25	54,34	52,53	1,81	24	0	0	62,5	55,5	7,01	0,42	0,35	-
11.08.2023	0,471	0,095	55,55	53,34	54,59	52,62	1,97	24	0	0	62,5	55,6	6,94	0,42	0,34	-
12.08.2023	0,447	0,079	55,22	53,39	54,26	52,67	1,59	24	0	0	62,6	55,7	6,85	0,41	0,34	-
13.08.2023	0,448	0,085	55,24	53,25	54,28	52,53	1,75	24	0	0	62,6	55,8	6,76	0,4	0,33	-
14.08.2023	0,444	0,082	55,12	53,17	54,16	52,45	1,71	24	0	0	62,6	55,9	6,68	0,41	0,34	-
15.08.2023	0,428	0,074	55,08	53,27	54,12	52,55	1,57	24	0	0	62,6	56,1	6,49	0,41	0,34	-
16.08.2023	0,403	0,065	54,84	53,3	53,88	52,58	1,3	24	0	0	62,6	56,3	6,31	0,41	0,34	-
17.08.2023	0,416	0,071	54,66	52,99	53,7	52,27	1,43	24	0	0	62,6	56,1	6,47	0,41	0,34	-
18.08.2023	0,413	0,069	54,47	52,82	53,51	52,1	1,41	24	0	0	62,6	56,1	6,45	0,41	0,34	-
19.08.2023	0,382	0,053	53,75	52,49	52,79	51,77	1,02	24	0	0	62,6	56,3	6,33	0,41	0,34	-
20.08.2023	0,393	0,075	52,79	51,04	51,83	50,32	1,51	24	0	0	62,6	56,4	6,2	0,41	0,34	-
21.08.2023	0,4	0,086	50,92	49,01	49,96	48,29	1,67	24	0	0	62,6	56,1	6,41	0,41	0,33	-
22.08.2023	0,39	0,074	49,69	47,94	48,73	47,22	1,51	24	0	0	62,5	56	6,5	0,41	0,34	-
23.08.2023	0,41	0,075	52,18	50,35	51,22	49,63	1,59	24	0	0	62,6	56	6,6	0,41	0,34	-
Итого:	13,679	0	1706,72	1645,27	1676,92	1622,95	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,679															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	142,999	17397,66	16678,87	17084,49	16433,14
23.08.2023	156,678	19104,38	18324,14	18761,41	18056,09

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 28.08.2023 15:44:45