

#91916#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/24г.-23/08/24г.

Абонент: _____ УК Мастер

Адрес: _____ Тихорецкая,43

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 9.00°C

Заводской номер 00261563

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0xФ3D9

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.07.2024	62,62	56,49	6,13	55,87	54,91	53,19	52,47	2,44	1,03	1,74	0,45	0,116	24	0	
24.07.2024	62,62	56,11	6,51	56,63	55,67	54,49	53,77	1,9	1,04	1,3	0,448	0,09	24	0	
25.07.2024	62,6	56,22	6,38	56,33	55,35	54,02	53,29	2,06	1,03	1,57	0,448	0,099	24	0	
26.07.2024	62,61	56,16	6,45	57,07	56,09	54,33	53,61	2,48	1,03	1,45	0,476	0,115	24	0	
27.07.2024	62,61	56,24	6,37	56,34	55,38	54,19	53,47	1,91	1,04	1,87	0,439	0,089	24	0	
28.07.2024	62,61	56,12	6,49	56,42	55,46	53,73	53,01	2,45	1,03	1,61	0,473	0,111	24	0	
29.07.2024	62,56	55,88	6,68	56,13	55,17	53,4	52,68	2,49	1,02	1,1	0,486	0,117	24	0	
30.07.2024	62,57	55,93	6,64	56,3	55,33	53,28	52,56	2,77	1,04	1,28	0,496	0,131	24	0	
31.07.2024	62,57	55,94	6,63	55,86	54,9	53,34	52,62	2,28	1,04	1,51	0,469	0,108	24	0	
01.08.2024	62,57	55,98	6,59	55,88	54,92	53,26	52,54	2,38	1,04	1,84	0,472	0,11	24	0	
02.08.2024	62,55	55,93	6,62	55,57	54,61	53,02	52,3	2,31	1,04	1,85	0,468	0,109	24	0	
03.08.2024	62,58	55,98	6,6	55,48	54,52	53,1	52,38	2,14	1,05	2,02	0,459	0,101	24	0	
04.08.2024	62,59	55,99	6,6	55,89	54,91	53,04	52,32	2,59	1,05	2,03	0,484	0,123	24	0	
05.08.2024	62,56	55,98	6,58	55,17	54,21	52,77	52,05	2,16	1,04	1,92	0,453	0,1	24	0	
06.08.2024	62,56	56,08	6,48	54,51	53,55	51,83	51,11	2,44	1,04	2,07	0,464	0,113	24	0	
07.08.2024	62,57	56,14	6,43	54,34	53,38	51,76	51,04	2,34	1,04	2,21	0,452	0,11	24	0	
08.08.2024	62,58	56,16	6,42	54,02	53,06	51,62	50,9	2,16	1,04	2,15	0,44	0,103	24	0	
09.08.2024	62,59	56,17	6,42	53,92	52,96	51,49	50,77	2,19	1,04	2,09	0,445	0,103	24	0	
10.08.2024	62,56	56,09	6,47	53,63	52,67	51,57	50,85	1,82	1,03	1,54	0,424	0,086	24	0	
11.08.2024	62,56	55,98	6,58	53,76	52,8	51,34	50,62	2,18	1,03	1,23	0,448	0,101	24	0	
12.08.2024	62,55	55,93	6,62	53,47	52,51	51,15	50,43	2,08	1,03	1,35	0,444	0,098	24	0	
13.08.2024	62,55	55,77	6,78	54,29	53,33	51,85	51,13	2,2	1,04	1,29	0,462	0,104	24	0	
14.08.2024	62,58	55,73	6,85	54,63	53,67	52,13	51,41	2,26	1,04	1,92	0,471	0,109	24	0	
15.08.2024	62,6	55,99	6,61	54,1	53,14	52,25	51,53	1,61	1,05	2,34	0,425	0,075	24	0	
16.08.2024	62,6	56,11	6,49	54,31	53,35	52,08	51,36	1,99	1,05	2,44	0,437	0,098	24	0	
17.08.2024	62,6	55,65	6,95	53,44	52,48	52,23	51,51	0,97	1,04	2,22	0,409	0,054	24	0	
18.08.2024	62,61	56,07	6,54	53,52	52,56	51,8	51,08	1,48	1,05	2,48	0,411	0,074	24	0	*
19.08.2024	62,56	56,14	6,42	52,36	51,4	49,95	49,23	2,17	1,03	1,63	0,429	0,105	24	0	
20.08.2024	62,56	56,08	6,48	52,16	51,2	49,88	49,16	2,04	1,04	1,57	0,427	0,096	24	0	
21.08.2024	62,56	56,07	6,49	52,1	51,14	50,2	49,48	1,66	1,04	1,55	0,41	0,078	24	0	
22.08.2024	62,53	55,77	6,76	53,17	52,21	51,35	50,63	1,58	1,03	1,09	0,427	0,076	24	0	
23.08.2024	62,56	55,76	6,8	53,41	52,45	51,18	50,46	1,99	1,04	1,14	0,447	0,094	24	0	
Итого:				1750	1719,29	1674,8	1651,77	67,52			14,393	3,196	768	0	
Средние:	62,57	56,02	6,55						1,03	1,73					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/07/2424:00	7583,06	7399,04	7201,59	7053,54	345,5	67,663	15,915	3684	336
23/08/2424:00	9333,14	9118,33	8876,41	8705,31	413,02	82,056	19,111	4452	336
Итого:	1750,08	1719,29	1674,82	1651,77	67,52	14,393	3,196	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 4845ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

