

#145093#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Тихорецкая 43, Калининград
4342
8857
ВКТ-7
00261563
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,44	0,079	51,51	49,52	50,55	48,8	1,75	24	0	0	62,5	55,5	6,95	0,94	0,1	-
25.07.2025	0,435	0,083	50,99	48,98	50,03	48,26	1,77	24	0	0	62,5	55,7	6,85	0,94	0,1	-
26.07.2025	0,418	0,062	51,21	49,58	50,25	48,86	1,39	24	0	0	62,5	55,7	6,84	0,94	0,1	-
27.07.2025	0,439	0,089	51,35	49,27	50,39	48,55	1,84	24	0	0	62,6	55,7	6,88	0,94	0,1	-
28.07.2025	0,452	0,086	51,09	49,06	50,13	48,34	1,79	24	0	0	62,5	55,4	7,18	0,93	0,1	-
29.07.2025	0,454	0,09	51,2	49,01	50,24	48,29	1,95	24	0	0	62,5	55,4	7,06	0,93	0,1	-
30.07.2025	0,451	0,085	50,99	48,91	50,03	48,19	1,84	24	0	0	62,5	55,4	7,16	0,94	0,1	-
31.07.2025	0,451	0,091	50,96	48,78	50	48,06	1,94	24	0	0	62,5	55,4	7,12	0,93	0,1	-
01.08.2025	0,432	0,073	50,46	48,68	49,5	47,96	1,54	24	0	0	62,5	55,4	7,13	0,93	0,1	-
02.08.2025	0,43	0,074	50,48	48,72	49,52	48	1,52	24	0	0	62,5	55,4	7,11	0,93	0,1	-
03.08.2025	0,462	0,101	50,83	48,43	49,87	47,71	2,16	24	0	0	62,5	55,4	7,11	0,94	0,1	-
04.08.2025	0,445	0,077	50,57	48,68	49,61	47,96	1,65	24	0	0	62,5	55,2	7,28	0,96	0,1	-
05.08.2025	0,442	0,08	50,41	48,46	49,46	47,74	1,72	24	0	0	62,5	55,3	7,17	0,95	0,1	-
06.08.2025	0,44	0,07	50,06	48,27	49,1	47,55	1,55	24	0	0	62,4	55,1	7,33	0,93	0,13	-
07.08.2025	0,257	0,051	27,25	25,84	26,74	25,46	1,28	24	0	1	62	54,7	7,31	0,94	0,1	-
08.08.2025	0,462	0,108	54,98	52,46	54,01	51,74	2,27	24	0	0	62,5	56,1	6,42	0,97	0,1	-
09.08.2025	0,43	0,077	54,3	52,45	53,34	51,73	1,61	24	0	0	62,4	55,9	6,48	0,96	0,1	-
10.08.2025	0,417	0,073	53,85	52,14	52,89	51,42	1,47	24	0	0	62,3	55,9	6,43	0,99	0,1	-
11.08.2025	0,442	0,089	54,11	52,01	53,15	51,29	1,86	24	0	0	62,5	56	6,52	0,99	0,1	-
12.08.2025	0,388	0,04	52,47	51,55	51,53	50,83	0,7	24	0	0	62,5	55,8	6,75	0,99	0,1	-
13.08.2025	0,427	0,085	53,78	51,75	52,82	51,03	1,79	24	0	0	62,5	56,2	6,35	0,99	0,1	-
14.08.2025	0,435	0,093	53,83	51,58	52,87	50,86	2,01	24	0	0	62,6	56,3	6,23	0,99	0,1	-
15.08.2025	0,419	0,086	53,52	51,42	52,56	50,7	1,86	24	0	0	62,6	56,4	6,14	0,98	0,1	-
16.08.2025	0,426	0,098	53,06	50,78	52,1	50,06	2,04	24	0	0	62,6	56,4	6,13	0,98	0,1	-
17.08.2025	0,402	0,068	51,31	49,62	50,35	48,9	1,45	24	0	0	62,5	56,1	6,42	1	0,1	-
18.08.2025	0,432	0,099	51,79	49,43	50,83	48,71	2,12	24	0	0	62,5	56,1	6,35	1	0,1	-
19.08.2025	0,425	0,094	51,64	49,37	50,68	48,65	2,03	24	0	0	62,5	56,1	6,39	0,98	0,1	-
20.08.2025	0,425	0,087	51,44	49,31	50,48	48,59	1,89	24	0	0	62,5	56	6,51	0,99	0,1	-
21.08.2025	0,468	0,122	52,04	49,15	51,08	48,43	2,65	24	0	0	62,4	56	6,5	0,98	0,1	-
22.08.2025	0,457	0,117	51,72	49	50,76	48,28	2,48	24	0	0	62,4	55,9	6,55	0,98	0,1	-
23.08.2025	0,447	0,101	51,29	48,88	50,33	48,16	2,17	24	0	0	62,4	55,7	6,7	0,97	0,1	-
Итого:	13,35	0	1584,49	1521,09	1555,2	1499,11	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,35															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	238,488	27073,97	25771,53	26550,54	25368,98
23.08.2025	251,838	28658,46	27292,62	28105,74	26868,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:26:13