

#6672#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК
 Адрес потребителя Тихорецкая 43, Калининград
 Номер абонента 4342
 Порядковый номер 8857
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261563
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,476	0,105	54,85	52,37	53,91	51,68	2,23	23	1	1	62,6	55,6	6,91	0,41	0,3	-
25.08.2021	0,519	0,133	57,53	54,49	56,55	53,77	2,78	24	0	0	62,6	55,7	6,89	0,41	0,3	-
26.08.2021	0,437	0,047	54	52,87	53,06	52,18	0,88	24	0	0	62,6	55,1	7,47	0,41	0,31	-
27.08.2021	0,383	-0,051	54,78	56,12	53,82	55,4	-1,58	24	0	0	62,6	54,1	8,42	0,4	0,3	-
28.08.2021	0,506	0,128	58,33	55,42	57,34	54,7	2,64	24	0	0	62,6	55,9	6,69	0,4	0,3	-
29.08.2021	0,516	0,136	58,48	55,33	57,46	54,61	2,85	24	0	0	62,6	55,9	6,63	0,39	0,29	-
30.08.2021	0,483	0,124	55,23	52,4	54,26	51,7	2,56	24	0	0	62,6	55,9	6,67	0,4	0,3	-
31.08.2021	0,529	0,139	59,84	56,56	58,78	55,82	2,96	24	0	0	62,6	56	6,61	0,4	0,3	-
01.09.2021	0,52	0,13	59,33	56,23	58,29	55,5	2,79	24	0	0	62,7	56	6,67	0,4	0,3	-
02.09.2021	0,528	0,135	59,27	56,11	58,22	55,39	2,83	24	0	0	62,6	55,9	6,79	0,39	0,3	-
03.09.2021	0,525	0,133	59,13	56,05	58,12	55,33	2,79	24	0	0	62,6	55,8	6,81	0,39	0,3	-
04.09.2021	0,537	0,135	59,35	56,11	58,31	55,39	2,92	24	0	0	62,6	55,8	6,85	0,38	0,29	-
05.09.2021	0,572	0,167	59,63	55,77	58,6	55,05	3,55	24	0	0	62,6	55,7	6,89	0,39	0,3	-
06.09.2021	0,514	0,111	58,89	56,19	57,87	55,47	2,4	24	0	0	62,6	55,7	6,94	0,39	0,29	-
07.09.2021	0,502	0,106	58,63	56,08	57,62	55,36	2,26	24	0	0	62,6	55,8	6,87	0,39	0,29	-
08.09.2021	0,509	0,115	58,65	56	57,65	55,28	2,37	24	0	0	62,6	55,8	6,84	0,39	0,3	-
09.09.2021	0,468	0,084	58,41	56,35	57,4	55,63	1,77	24	0	0	62,7	55,9	6,73	0,4	0,3	-
10.09.2021	0,468	0,089	58,5	56,39	57,49	55,67	1,82	24	0	0	62,7	56	6,63	0,4	0,29	-
11.09.2021	0,475	0,101	58,02	55,57	57,02	54,85	2,17	24	0	0	62,7	56,2	6,49	0,39	0,28	-
12.09.2021	0,483	0,13	55,9	52,97	54,92	52,2	2,72	24	0	0	62,7	56,2	6,47	0,4	0,3	-
13.09.2021	0,466	0,089	60,19	58,21	59,09	57,25	1,84	24	0	0	62,7	56,3	6,4	0,4	0,3	-
14.09.2021	0,473	0,095	59,53	57,36	58,46	56,5	1,96	24	0	0	62,6	56,1	6,54	0,4	0,3	-
15.09.2021	0,506	0,117	59,67	56,91	58,63	56,12	2,51	24	0	0	62,7	56	6,65	0,4	0,3	-
16.09.2021	0,5	0,108	59,49	56,9	58,45	56,15	2,3	24	0	0	62,6	55,9	6,72	0,4	0,3	-
17.09.2021	0,492	0,099	59,48	57,11	58,44	56,33	2,11	24	0	0	62,6	55,9	6,73	0,4	0,3	-
18.09.2021	0,528	0,12	60,16	57,29	59,07	56,52	2,55	24	0	0	62,6	55,7	6,91	0,39	0,29	-
19.09.2021	0,54	0,127	60,23	57,3	59,17	56,55	2,62	24	0	0	62,6	55,5	7,03	0,4	0,29	-
20.09.2021	0,529	0,114	59,94	57,2	58,85	56,47	2,38	24	0	0	62,6	55,5	7,13	0,4	0,3	-
21.09.2021	0,554	0,133	60,13	56,94	59,05	56,22	2,83	24	0	0	62,6	55,4	7,17	0,39	0,3	-
22.09.2021	0,374	0,074	58,52	56,63	57,8	56,09	1,71	24	0	0	50,8	45,4	5,4	0,4	0,3	-
23.09.2021	0,495	0,109	59,03	56,8	58,14	56,2	1,94	24	0	0	56,5	49,3	7,18	0,4	0,3	-
Итого:	15,407	0	1813,12	1734,03	1781,84	1711,38	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,407															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	251,668	26281,33	24656,54	25814,14	24317,54
23.09.2021	267,075	28094,45	26390,57	27595,98	26028,92

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.09.2021 20:54:38