

#34677#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 43, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 8857
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261563
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,432	0,097	52,44	50,2	51,48	49,48	2	24	0	0	62,5	56	6,58	0,41	0,34	-
25.08.2023	0,416	0,071	52,78	51,09	51,82	50,37	1,45	24	0	0	62,6	55,8	6,75	0,41	0,34	-
26.08.2023	0,406	0,066	52,66	51,07	51,7	50,35	1,35	24	0	0	62,6	55,9	6,62	0,41	0,34	-
27.08.2023	0,43	0,081	53,51	51,64	52,55	50,92	1,63	24	0	0	62,6	55,9	6,72	0,41	0,34	-
28.08.2023	0,431	0,075	53,11	51,37	52,15	50,65	1,5	24	0	0	62,6	55,7	6,89	0,41	0,34	-
29.08.2023	0,46	0,093	53,36	51,11	52,4	50,39	2,01	24	0	0	62,5	55,6	6,97	0,41	0,34	-
30.08.2023	0,443	0,087	53,2	51,27	52,24	50,55	1,69	24	0	0	62,5	55,6	6,96	0,41	0,34	-
31.08.2023	0,447	0,08	52,92	51,04	51,96	50,32	1,64	24	0	0	62,5	55,4	7,11	0,41	0,34	-
01.09.2023	0,455	0,082	53,02	51,08	52,06	50,36	1,7	24	0	0	62,5	55,2	7,23	0,41	0,34	-
02.09.2023	0,44	0,068	52,53	50,84	51,57	50,12	1,45	24	0	0	62,5	55,2	7,23	0,4	0,33	-
03.09.2023	0,45	0,074	52,7	50,85	51,74	50,13	1,61	24	0	0	62,5	55,3	7,24	0,4	0,34	-
04.09.2023	0,454	0,079	52,68	50,76	51,72	50,04	1,68	24	0	0	62,5	55,2	7,28	0,4	0,34	-
05.09.2023	0,454	0,086	51,89	49,84	50,93	49,12	1,81	24	0	0	62,5	55,2	7,32	0,4	0,34	-
06.09.2023	0,466	0,103	51,15	48,77	50,19	48,05	2,14	24	0	0	62,5	55,2	7,35	0,4	0,34	-
07.09.2023	0,476	0,109	51,45	48,95	50,49	48,23	2,26	24	0	0	62,5	55,2	7,36	0,4	0,34	-
08.09.2023	0,454	0,092	51,17	49,02	50,21	48,3	1,91	24	0	0	62,5	55,2	7,34	0,4	0,34	-
09.09.2023	0,436	0,078	50,73	48,88	49,77	48,16	1,61	24	0	0	62,5	55,2	7,28	0,4	0,35	-
10.09.2023	0,383	0,068	43,47	41,79	42,66	41,19	1,47	22	2	1	62,6	55,2	7,34	0,4	0,34	-
11.09.2023	0,44	0,087	52,19	50,21	51,23	49,49	1,74	24	0	0	62,6	55,5	7,01	0,4	0,34	-
12.09.2023	0,417	0,035	50,71	49,99	49,75	49,27	0,48	24	0	0	62,5	54,6	7,98	0,4	0,34	-
13.09.2023	0,451	0,099	51,83	49,5	50,87	48,78	2,09	24	0	0	62,6	55,6	6,96	0,4	0,34	-
14.09.2023	0,429	0,076	51,37	49,56	50,41	48,84	1,57	24	0	0	62,5	55,4	7,1	0,41	0,35	-
15.09.2023	0,464	0,095	51,58	49,34	50,62	48,62	2	24	0	0	62,5	55,2	7,33	0,41	0,35	-
16.09.2023	0,449	0,077	50,62	48,75	49,68	48,03	1,65	24	0	0	62,5	55	7,52	0,4	0,34	-
17.09.2023	0,449	0,078	51,6	49,76	50,66	49,04	1,62	24	0	0	62,5	55,1	7,41	0,41	0,34	-
18.09.2023	0,448	0,075	51,72	49,88	50,76	49,16	1,6	24	0	0	62,5	55,2	7,37	0,41	0,34	-
19.09.2023	0,439	0,092	50,76	48,61	49,8	47,89	1,91	24	0	0	62,5	55,5	7,05	0,4	0,34	-
20.09.2023	0,49	0,135	51,34	48,3	50,38	47,58	2,8	24	0	0	62,5	55,4	7,15	0,4	0,34	-
21.09.2023	0,443	0,094	50,74	48,57	49,78	47,85	1,93	24	0	0	62,5	55,4	7,14	0,4	0,34	-
22.09.2023	0,422	0,085	49,77	47,85	48,81	47,14	1,67	24	0	0	62,5	55,4	7,1	0,4	0,33	-
23.09.2023	0,406	0,058	49,59	48,11	48,63	47,39	1,24	24	0	0	62,5	55,4	7,15	0,4	0,34	-
Итого:	13,68	0	1598,59	1538	1569,02	1515,81	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,68															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	156,678	19104,38	18324,14	18761,41	18056,09
23.09.2023	170,358	20702,97	19862,14	20330,43	19571,9

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 12:09:52