

#93904#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/24г.-22/09/24г.

Абонент: _ООО Мастер

Адрес: __Тихорецкая,43

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 9.00°C

Заводской номер 00261563

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0xF3D9

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.08.2024	62,56	55,76	6,8	53,41	52,45	51,18	50,46	1,99	1,04	1,14	0,447	0,094	24	0	
24.08.2024	62,56	55,95	6,61	52,4	51,45	50,54	49,82	1,63	1,04	1,6	0,414	0,079	24	0	
25.08.2024	62,57	56,04	6,53	52,93	51,97	50,69	49,97	2	1,03	1,6	0,432	0,094	24	0	
26.08.2024	62,56	55,81	6,75	53,92	52,96	51,41	50,69	2,27	1,03	1,15	0,461	0,11	24	0	
27.08.2024	62,56	55,74	6,82	53,58	52,62	51,36	50,64	1,98	1,03	1,15	0,451	0,095	24	0	
28.08.2024	62,5	55,56	6,94	51,6	50,69	49,1	48,42	2,27	1,03	1,35	0,454	0,107	24	0	*
29.08.2024	62,55	55,88	6,67	54,17	53,21	51,51	50,79	2,42	1,04	1,99	0,466	0,11	24	0	
30.08.2024	62,6	56,26	6,34	53,36	52,4	50,64	49,92	2,48	1,04	2,51	0,448	0,113	24	0	
31.08.2024	62,59	56,05	6,54	53,87	52,91	51,19	50,47	2,44	1,03	1,55	0,46	0,114	24	0	
01.09.2024	62,59	55,8	6,79	54,16	53,2	51,73	51,01	2,19	1,03	1,09	0,463	0,104	24	0	
02.09.2024	62,57	55,68	6,89	53,9	52,94	51,28	50,56	2,38	1,04	1,09	0,474	0,112	24	0	
03.09.2024	62,57	55,8	6,77	54,35	53,39	51,36	50,64	2,75	1,04	1,3	0,489	0,129	24	0	
04.09.2024	62,58	55,5	7,08	53,12	52,16	51,13	50,41	1,75	1,04	1,27	0,447	0,085	24	0	
05.09.2024	62,56	55,8	6,76	53,19	52,23	50,8	50,08	2,15	1,04	1,19	0,452	0,097	24	0	
06.09.2024	62,58	55,84	6,74	53,5	52,54	50,77	50,05	2,49	1,04	1,25	0,47	0,116	24	0	
07.09.2024	62,58	56	6,58	51,98	51,02	49,88	49,16	1,86	1,04	1,62	0,422	0,083	24	0	
08.09.2024	62,6	55,94	6,66	52,46	51,5	49,89	49,17	2,33	1,04	1,31	0,451	0,107	24	0	
09.09.2024	62,56	55,79	6,77	53,06	52,1	50,59	49,87	2,23	1,04	1,1	0,454	0,106	24	0	
10.09.2024	62,56	55,77	6,79	53,48	52,52	50,37	49,65	2,87	1,04	1,1	0,49	0,132	24	0	
11.09.2024	62,55	55,62	6,93	52,77	51,81	50,39	49,67	2,14	1,04	1,07	0,46	0,102	24	0	
12.09.2024	62,52	55,48	7,04	52,37	51,41	49,97	49,25	2,16	1,03	1,03	0,461	0,1	24	0	
13.09.2024	62,52	55,37	7,15	52,11	51,15	50	49,28	1,87	1,03	1,05	0,452	0,088	24	0	
14.09.2024	62,51	55,31	7,2	52,1	51,14	49,88	49,16	1,98	1,03	1,05	0,46	0,093	24	0	
15.09.2024	62,52	55,29	7,23	51,95	50,99	49,84	49,12	1,87	1,03	1,05	0,454	0,085	24	0	
16.09.2024	62,54	55,41	7,13	51,89	50,93	49,81	49,09	1,84	1,03	1,08	0,446	0,086	24	0	
17.09.2024	62,53	55,25	7,28	51,53	50,57	49,81	49,09	1,48	1,02	1,19	0,437	0,071	24	0	*
18.09.2024	62,53	55,16	7,37	51,37	50,41	49,56	48,84	1,57	1,03	1,15	0,445	0,072	24	0	
19.09.2024	62,56	55,5	7,06	51,69	50,73	49,49	48,77	1,96	1,03	1,16	0,449	0,093	24	0	
20.09.2024	62,53	55,47	7,06	51,6	50,64	49,49	48,77	1,87	1,03	1,07	0,442	0,086	24	0	
21.09.2024	62,54	55,45	7,09	51,57	50,61	49,42	48,7	1,91	1,03	1,09	0,449	0,088	24	0	
22.09.2024	62,52	55,35	7,17	51,53	50,57	49,33	48,61	1,96	1,03	1,07	0,453	0,092	24	0	
Итого:				1634,9	1605,22	1562,4	1540,13	65,09			14,053	3,043	744	0	
Средние:	62,55	55,66	6,88						1,03	1,27					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/2424:00	9279,73	9065,88	8825,23	8654,85	411,03	81,609	19,017	4428	336
22/09/2424:00	10914,65	10671,1	10387,64	10194,98	476,12	95,662	22,06	5172	336
Итого:	1634,92	1605,22	1562,41	1540,13	65,09	14,053	3,043	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5520ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

