

#6682#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель Мастер, ООО, УК
 Адрес потребителя Тихорецкая 43, Калининград
 Номер абонента 4342
 Порядковый номер 8857
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261563
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,432	0,054	57,04	55,8	56,08	55,08	1	24	0	0	62,6	55,7	6,89	0,37	0,29	-
25.09.2022	0,428	0,051	57,01	55,84	56,04	55,12	0,92	24	0	0	62,6	55,7	6,87	0,38	0,3	-
26.09.2022	0,48	0,094	57,78	55,56	56,8	54,84	1,96	24	0	0	62,6	55,7	6,86	0,39	0,3	-
27.09.2022	0,459	0,074	57,57	55,85	56,6	55,13	1,47	24	0	0	62,6	55,7	6,9	0,38	0,3	-
28.09.2022	0,432	0,056	57,23	55,92	56,26	55,2	1,06	24	0	0	62,5	55,7	6,84	0,38	0,3	-
29.09.2022	0,463	0,075	57,56	55,82	56,59	55,1	1,49	24	0	0	62,5	55,6	6,92	0,39	0,3	-
30.09.2022	0,462	0,072	57,48	55,74	56,52	55,02	1,5	24	0	0	62,5	55,6	6,92	0,37	0,29	-
01.10.2022	0,435	0,053	56,61	55,35	55,65	54,63	1,02	24	0	0	62,5	55,6	6,98	0,37	0,28	-
02.10.2022	0,489	0,099	58,07	55,79	57,1	55,07	2,03	24	0	0	62,6	55,7	6,86	0,38	0,3	-
03.10.2022	0,51	0,114	58,45	55,77	57,46	55,05	2,41	24	0	0	62,6	55,6	6,92	0,38	0,3	-
04.10.2022	0,457	0,07	57,94	56,29	56,96	55,57	1,39	24	0	0	62,6	55,7	6,87	0,39	0,3	-
05.10.2022	0,448	0,068	57,9	56,34	56,94	55,62	1,32	24	0	0	62,6	55,8	6,76	0,39	0,3	-
06.10.2022	0,453	0,081	58,25	56,34	57,26	55,62	1,64	24	0	0	62,6	56	6,58	0,39	0,3	-
07.10.2022	0,426	0,063	57,9	56,47	56,94	55,69	1,25	24	0	0	62,6	56,2	6,39	0,38	0,3	-
08.10.2022	0,434	0,073	58,01	56,39	57,02	55,59	1,43	24	0	0	62,6	56,2	6,37	0,38	0,29	-
09.10.2022	0,436	0,076	57,99	56,27	57,01	55,49	1,52	24	0	0	62,6	56,3	6,36	0,39	0,3	-
10.10.2022	0,418	0,061	57,69	56,29	56,73	55,53	1,2	24	0	0	62,6	56,3	6,35	0,38	0,3	-
11.10.2022	0,424	0,069	57,89	56,36	56,91	55,58	1,33	24	0	0	62,6	56,3	6,34	0,38	0,29	-
12.10.2022	0,498	0,138	57,8	54,77	56,8	53,99	2,81	24	0	0	62,6	56,2	6,44	0,38	0,3	-
13.10.2022	0,439	0,078	56,57	54,77	55,61	54,05	1,56	24	0	0	62,6	56,1	6,53	0,38	0,3	-
14.10.2022	0,462	0,103	56,82	54,5	55,86	53,78	2,08	24	0	0	62,6	56,1	6,49	0,38	0,3	-
15.10.2022	0,443	0,086	56,67	54,7	55,71	53,98	1,73	24	0	0	62,6	56,2	6,48	0,37	0,29	-
16.10.2022	0,461	0,118	55,91	53,26	54,94	52,54	2,4	24	0	0	62,6	56,3	6,36	0,38	0,3	-
17.10.2022	0,444	0,092	56,57	54,46	55,61	53,74	1,87	24	0	0	62,6	56,2	6,39	0,38	0,3	-
18.10.2022	0,42	0,072	55,49	53,81	54,54	53,1	1,44	24	0	0	62,6	56,2	6,45	0,38	0,3	-
19.10.2022	0,502	0,144	57,46	54,24	56,48	53,52	2,96	24	0	0	62,6	56,2	6,41	0,38	0,3	-
20.10.2022	0,459	0,096	57,02	54,79	56,05	54,07	1,98	24	0	0	62,6	56,1	6,49	0,38	0,3	-
21.10.2022	0,494	0,123	57,61	54,79	56,64	54,07	2,57	24	0	0	62,6	56	6,59	0,38	0,3	-
22.10.2022	0,507	0,137	57,87	54,77	56,89	54,05	2,84	24	0	0	62,6	56	6,56	0,37	0,29	-
23.10.2022	0,469	0,102	57,31	54,96	56,34	54,24	2,1	24	0	0	62,6	56,1	6,53	0,38	0,3	-
Итого:	13,684	0	1721,47	1662,01	1692,34	1640,06	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,684															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	3,944	491,05	475,03	482,71	468,9
23.10.2022	17,628	2212,52	2137,04	2175,05	2108,96

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.10.2022 7:27:06