#6681#

# Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2022 по 23.11.2022

| | |
|---|---|
| Потребитель | Мастер, ООО, УК |
| Адрес потребителя | Тихорецкая 43, Калининград |
| Номер абонента | 4342 |
| Порядковый номер | 8857 |
| Тип теплосчётчика | ВКТ-7 |
| Заводской номер | 00261563 |
| Номер системы | 1 |

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2022 | 0,467 | 0,103 | 57,14 | 54,8 | 56,18 | 54,08 | 2,1 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 56,1 | 6,52 | 0,38 | 0,3 | - |
| 25.10.2022 | 0,524 | 0,153 | 58,28 | 54,82 | 57,3 | 54,1 | 3,2 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 56,1 | 6,5 | 0,38 | 0,3 | - |
| 26.10.2022 | 0,491 | 0,13 | 57,87 | 54,95 | 56,87 | 54,23 | 2,64 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 56,2 | 6,47 | 0,38 | 0,3 | - |
| 27.10.2022 | 0,512 | 0,143 | 58,08 | 54,78 | 57,09 | 54,06 | 3,03 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 56,2 | 6,43 | 0,38 | 0,3 | - |
| 28.10.2022 | 0,473 | 0,112 | 57,71 | 55,16 | 56,75 | 54,44 | 2,31 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 56,2 | 6,39 | 0,38 | 0,3 | - |
| 29.10.2022 | 0,464 | 0,102 | 57,61 | 55,26 | 56,65 | 54,54 | 2,11 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 56,2 | 6,45 | 0,38 | 0,29 | - |
| 30.10.2022 | 0,456 | 0,096 | 57,42 | 55,25 | 56,46 | 54,53 | 1,93 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 56,2 | 6,45 | 0,38 | 0,3 | - |
| 31.10.2022 | 0,5 | 0,13 | 57,97 | 54,92 | 56,99 | 54,2 | 2,79 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 56,2 | 6,45 | 0,38 | 0,3 | - |
| 01.11.2022 | 0,483 | 0,122 | 57,91 | 55,09 | 56,93 | 54,37 | 2,56 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 56,2 | 6,38 | 0,38 | 0,3 | - |
| 02.11.2022 | 0,516 | 0,145 | 58,26 | 54,9 | 57,24 | 54,18 | 3,06 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 56,2 | 6,45 | 0,49 | 0,27 | - |
| 03.11.2022 | 0,24 | 0,036 | 32,53 | 31,74 | 31,97 | 31,32 | 0,65 | 14 | 10 | 1 | 62,6 | 56 | 6,56 | 0,37 | 0,3 | - |
| 04.11.2022 | 0,443 | 0,082 | 54,6 | 52,72 | 53,64 | 52 | 1,64 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 55,8 | 6,84 | 0,38 | 0,3 | - |
| 05.11.2022 | 0,421 | 0,057 | 54,44 | 53,05 | 53,48 | 52,33 | 1,15 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 55,7 | 6,84 | 0,37 | 0,29 | - |
| 06.11.2022 | 0,47 | 0,104 | 55,17 | 52,8 | 54,21 | 52,08 | 2,13 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 55,8 | 6,85 | 0,38 | 0,3 | - |
| 07.11.2022 | 0,461 | 0,096 | 55,11 | 52,85 | 54,15 | 52,13 | 2,02 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 55,5 | 6,75 | 0,38 | 0,3 | - |
| 08.11.2022 | 0,448 | 0,1 | 55,29 | 53,09 | 54,38 | 52,4 | 1,98 | 24 | 0 | 0 | 60,9 | 54,3 | 6,59 | 0,38 | 0,3 | - |
| 09.11.2022 | 0,483 | 0,114 | 55,76 | 53,11 | 54,8 | 52,39 | 2,41 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 55,9 | 6,75 | 0,38 | 0,3 | - |
| 10.11.2022 | 0,485 | 0,116 | 55,58 | 52,89 | 54,62 | 52,17 | 2,45 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 55,8 | 6,78 | 0,38 | 0,3 | - |
| 11.11.2022 | 0,438 | 0,076 | 54,79 | 53,05 | 53,83 | 52,33 | 1,5 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 55,8 | 6,83 | 0,38 | 0,3 | - |
| 12.11.2022 | 0,433 | 0,067 | 54,72 | 53,11 | 53,76 | 52,39 | 1,37 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 55,7 | 6,87 | 0,37 | 0,29 | - |
| 13.11.2022 | 0,438 | 0,08 | 54,23 | 52,44 | 53,27 | 51,72 | 1,55 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 55,8 | 6,78 | 0,38 | 0,3 | - |
| 14.11.2022 | 0,439 | 0,08 | 53,94 | 52,06 | 52,98 | 51,34 | 1,64 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 55,8 | 6,84 | 0,5 | 0,26 | - |
| 15.11.2022 | 0,269 | 0,071 | 29,83 | 28,24 | 29,31 | 27,85 | 1,46 | 13 | 11 | 1 | 62,6 | 55,8 | 6,83 | 0,38 | 0,3 | - |
| 16.11.2022 | 0,506 | 0,131 | 55,5 | 52,46 | 54,54 | 51,74 | 2,8 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 55,7 | 6,87 | 0,38 | 0,3 | - |
| 17.11.2022 | 0,48 | 0,105 | 54,99 | 52,51 | 54,03 | 51,79 | 2,24 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 55,7 | 6,96 | 0,38 | 0,3 | - |
| 18.11.2022 | 0,474 | 0,103 | 55,07 | 52,66 | 54,11 | 51,94 | 2,17 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 55,7 | 6,88 | 0,38 | 0,3 | - |
| 19.11.2022 | 0,461 | 0,085 | 55,05 | 52,99 | 54,09 | 52,27 | 1,82 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 55,6 | 6,94 | 0,37 | 0,29 | - |
| 20.11.2022 | 0,525 | 0,15 | 55,68 | 52,26 | 54,71 | 51,54 | 3,17 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 55,7 | 6,89 | 0,37 | 0,3 | - |
| 21.11.2022 | 0,505 | 0,133 | 55,49 | 52,51 | 54,53 | 51,79 | 2,74 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,6 | 6,93 | 0,37 | 0,3 | - |
| 22.11.2022 | 0,508 | 0,128 | 55,57 | 52,59 | 54,61 | 51,87 | 2,74 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 55,6 | 6,95 | 0,37 | 0,3 | - |
| 23.11.2022 | 0,504 | 0,132 | 55,36 | 52,4 | 54,4 | 51,68 | 2,72 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,6 | 6,94 | 0,37 | 0,3 | - |
| Итого: | 14,317 | 0 | 1686,95 | 1611,46 | 1657,88 | 1589,8 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 14,317 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Общее время работы системы, ч | 744 |
| Период нормальной работы системы, ч | 723 |

## Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2022 | 17,628 | 2212,52 | 2137,04 | 2175,05 | 2108,96 |
| 23.11.2022 | 31,945 | 3899,47 | 3748,5 | 3832,93 | 3698,76 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2022 12:56:02